

**School Name:** Richmond Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
5400-00-DW-007	Outside Girl's Room - Left	10/20/2016	2.7	BA
5400-00-DW-008	Outside Girl's Room	10/20/2016	1.3	BA
5400-00-DW-009	Outside Girl's Room	10/20/2016	1.7	BA
5400-00-DW-010	Outside Girl's Room	10/20/2016	1.5	BA
5400-00-DW-011	Outside Girl's Room		1.1	BA
5400-00-DW-012	Outside Girl's Room	10/20/2016	3.3	BA
5400-00-DW-017	Outside Girls Room - Right	10/20/2016	2.0	BA
5400-00-DW-018	Outside Boy's Room - Left	10/20/2016	1.0	BA
5400-00-DW-019	Outside Boy's Room	10/20/2016	2.0	BA
5400-00-DW-020	Outside Boy's Room	10/20/2016	1.4	BA
5400-00-DW-021	Outside Boy's Room	10/20/2016	1.4	BA
5400-00-DW-022	Outside Boys Room - Right	10/20/2016	1.8	BA
5400-01-WC-026	Outside Room 107	10/20/2016	0.47	BA
5400-01-DW-031	Room 109	10/20/2016	7.2	BA
5400-01-HS-033	Outside Room 102	10/20/2016	<0.054	BA
5400-02-HS-034	Outside Room 202	10/20/2016	<0.054	BA
5400-02-WC-043	Outside Room 207	10/20/2016	1.3	BA
5400-03-WC-044	Outside Room 307	10/20/2016	0.58	BA
5400-03-HS-052	Outside Room 302	10/20/2016	<0.054	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

**SPREADSHEET LEGEND**

BA - Below District Action Level of 15 ppb

AA - Above District Action Level of 15 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb