

School Name: Dick Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4270-00-KC-002	Kitchen Cold	12/15/2016	1.3	BA
4270-01-DW-005	Main Lobby - right	12/15/2016	3.9	BA
4270-01-HS-016	Across from Room 109 - left	12/15/2016	0.064	BA
4270-01-DW-025	Inside of gymnasium	12/15/2016	2.9	BA
4270-01-CF-027	Nurse's Office	12/15/2016	1.7	BA
4270-01-DW-031	Room 102	12/15/2016	2.2	BA
4270-01-DW-036	Room 101	12/15/2016	2.3	BA
4270-02-HS-054	Outside Room 209 - left	12/15/2016	0.054	BA
4270-03-HS-069	Outside boy's & girl's bathroom - across from Room 309 - right	12/15/2016	0.054	BA
4270-03-DW-080	Outside of Room 301	12/15/2016	3.9	BA
4270-02-DW-094	Outside Room 201	12/15/2016	2.2	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb