

School Name: Stoddart-Fleisher - Parkway Center City

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
5140- 01-WC-002	Cluster Office	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 01-WC-003	Outside 102B	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 01-WC-004	Outside 104	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 02-WC-005	Outside 207	5/13/2016	4.50	BA
5140- 02-WC-006	Outside 204B	5/13/2016	6.13	BA
5140- 02-WC-007	Outside 202	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 03-WC-008	Outside 302	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 03-WC-009	Outside 304	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 03-WC-010	Outside 308	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 03-WC-011	Up steps from Girl's Room	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 04-WC-012	Outside 410	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 04-WC-013	Outside 406	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 04-WC-014	Outside 402	5/13/2016	5.21	BA
5140- 05-WC-015	Outside 502	5/13/2016	<3.00	BA
5140- 05-WC-026	Teachers office	5/13/2016	<3.00	BA
5140-05-WC-027	Outside Room 504A	5/13/2016	<3.00	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb