

School Name: Spring Garden Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
5560-01-DW-017	Outside main office	7/21/2016	0.89	BA
5560-01-DW-022	Outside Room 105	7/21/2016	0.76	BA
5560-02-DW-027	Across from Room 201 - left	7/21/2016	0.81	BA
5560-02-DW-028	Across from Room 201 - right	7/21/2016	9.3	BA
5560-03-DW-041	Outside Room 302	7/21/2016	3.6	BA
5560-03-DW-043	Outside Room 307 - left	7/21/2016	1.4	BA
5560-03-DW-044	Outside Room 307 - right	7/21/2016	1.6	BA
5560-00-WC-049N	Outside kitchen	7/21/2016	0.80	BA
5560-00-WC-050N	Outside girls room	7/21/2016	0.70	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb