

School Name: Comly Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
8370-00-DW-003	In Cafeteria - Left (right has been removed)	12/9/2016	2.3	BA
8370-00-KC-006	Kitchen - left	12/9/2016	1.6	BA
8370-00-KC-008	Kitchen - right	12/9/2016	1.4	BA
8370-01-DW-014	Across from Room 102 - Left	12/9/2016	3.9	BA
8370-01-DW-015	Across from 102 - Right	12/9/2016	3.9	BA
8370-01-DW-017	Outside of Room 104 - Left	12/9/2016	8.8	BA
8370-01-DW-018	Outside of Room 104 - Right	12/9/2016	5.8	BA
8370-01-DW-025	Adjacent to Best Lock Entrance	12/9/2016	23	AA
8370-01-DW-028	Adjacent to Room 105 -Left	12/9/2016	3.5	BA
8370-01-DW-029	Adjacent to Room 105 - Right	12/9/2016	2.8	BA
8370-01-DW-036	Outside Room 108 - Left	12/9/2016	7.2	BA
8370-01-DW-039	Outside Room 108 - Right	12/9/2016	3.4	BA
8370-02-DW-044	Adjacent to Room 206	12/9/2016	2.8	BA
8370-02-DW-053	Outside Room 210 - Left	12/9/2016	5.2	BA
8370-02-DW-054	Outside Room 210 - Right	12/9/2016	3.5	BA
8370-02-DW-057	Room 211 - special needs classroom	12/9/2016	19.7	AA
8370-02-DW-058	Room 212	12/9/2016	6.2	BA
8370-02-DW-061	Room 213	12/9/2016	7.7	BA
8370-02-DW-063	Room 216	12/9/2016	733	AA
8370-02-DW-065	Room 215	12/9/2016	11.1	AA
8370-02-HS-071	Across from Room 214	12/9/2016	0.074	BA
8370-01-CF-077	Nurse's Office	12/9/2016	4.1	BA
8370-01-HS-079	Front Lobby	12/9/2016	0.074	BA
8370-01-WC-087	Gym	12/9/2016	1.7	BA
8370-02-HS-090	Across from Room 202	12/9/2016	0.074	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb