

School Name: Elwood Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
7260-00-DW-001	Gym - Left	10/8/2016	1.9	BA
7260-00-DW-002	Gym - Right	10/8/2016	1.5	BA
7260-01-HS-004	Outside Rooms 108 and 109	10/8/2016	0.095	BA
7260-01-DW-006	Across from Room 107 - Left	10/8/2016	1.7	BA
7260-01-DW-007	Across from Room 107 - Right	10/8/2016	1.3	BA
7260-01-HS-008	Across from Main Office	10/8/2016	<0.054	BA
7260-01-WC-011	Outside Rooms 100 and 101	10/8/2016	9.4	BA
7260-02-WC-013	Outside IMC	10/8/2016	2.1	BA
7260-02-HS-014	Across from 204	10/8/2016	<0.054	BA
7260-02-DW-017	Across from 208 - Right	10/8/2016	1.6	BA
7260-02-DW-020	Outside Boys Room - Right	10/8/2016	1.1	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 15 ppb

AA - Above District Action Level of 15 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb