

School Name: **Cooke Elementary School**

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
7100-01-DW-002	Outside Room 106 - Family Health Center	12/13/2016	1.7	BA
7100-01-WC-003	Room 104 - Kindergarten	12/13/2016	0.22	BA
7100-01-HS-004	Outside Room 103	12/13/2016	0.054	BA
7100-01-WC-005	Room 103	12/13/2016	0.21	BA
7100-01-DW-006	Outside Boys Cafeteria - Left	12/13/2016	1.3	BA
7100-01-DW-007	Outside Boys Cafeteria	12/13/2016	0.63	BA
7100-01-DW-008	Outside Boys Cafeteria	12/13/2016	1.6	BA
7100-01-DW-009	Outside Boys Cafeteria	12/13/2016	2.2	BA
7100-01-DW-010	Outside Boys Cafeteria	12/13/2016	2.1	BA
7100-01-DW-011	Outside Boys Cafeteria - Right	12/13/2016	2.1	BA
7100-01-KC-013	Kitchen - Faucet Associated with Sprayer	12/13/2016	0.84	BA
7100-02-DW-026	Outside 216	12/13/2016	1.0	BA
7100-02-DW-027	Outside 211	12/13/2016	1.8	BA
7100-02-WC-028	Teachers Lounge - across from Room 209	12/13/2016	8.3	BA
7100-02-DW-029	Outside Room 204 (IMC)	12/13/2016	1.2	BA
7100-02-HS-030	Outside Nurse's Office/Counsellor	12/13/2016	0.054	BA
7100-03-DW-031	Outside Room 321	12/13/2016	2.1	BA
7100-03-DW-032	Outside Room 316	12/13/2016	1.7	BA
7100-03-DW-033	Outside Room 310	12/13/2016	2.7	BA
7100-03-HS-034	Outside Room 305	12/13/2016	0.054	BA
7100-01-KC-054	Between Rooms 103 & 104 - Childcare	12/13/2016	2.7	BA
7100-02-CF-064	Nurse's Office	12/13/2016	2.0	BA
7100-01-DW-085	Hallway outside of girls cafeteria	12/13/2016	1.9	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb