

School Name: Blaine Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4220-01-KC-004	Kitchen - off of main gymnasium	12/1/2016	1.3	BA
4220-01-DW-005	In main cafeteria	12/1/2016	0.55	BA
4220-01-HS-008	In main lobby	12/1/2016	0.054	BA
4220-01-CF-012	Nurse's office	12/1/2016	3.5	BA
4220-01-DW-016	Room 107 - left	12/1/2016	2.2	BA
4220-01-DW-017	Room 107 - right	12/1/2016	4.7	BA
4220-01-KC-019	Room 105 - Lounge/Parent's Room	12/1/2016	0.74	BA
4220-01-DW-023	Room 108, Teacher's lounge	12/1/2016	1.0	BA
4220-01-DW-046	Room 100	12/1/2016	4.1	BA
4220-02-HS-063	Outside bathroom - across from Rooms 208 & 209	12/1/2016	0.074	BA
4220-03-HS-082	Outside Room 312	12/1/2016	0.074	BA
4220-03-DW-090	Between boys and girls rooms - outside room 308A	12/1/2016	2.0	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb