

School Name: J. B. Kelly Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
6470-01-DW-001	K-6 location	10/27/2016	3.0	BA
6470-01-DW-002	K-5 location	10/27/2016	3.8	BA
6470-01-DW-003	Gym	10/27/2016	0.41	BA
6470-01-DW-004	Lounge	10/27/2016	0.69	BA
6470-01-DW-005	K-4	10/27/2016	1.2	BA
6470-01-DW-006	K-3	10/27/2016	2.2	BA
6470-01-WC-007	Lunchroom	10/27/2016	0.42	BA
6470-01-DW-008	K-2	10/27/2016	0.62	BA
6470-01-DW-009	K-1	10/27/2016	1.1	BA
6470-01-WC-010	Outside auditorium (left)	10/27/2016	0.41	BA
6470-01-WC-011	Outside Health Suite	10/27/2016	1.1	BA
6470-01-HS-012	Hallway across from Office	10/27/2016	<0.054	BA
6470-01-WC-013	Outside Boy's Room (114)	10/27/2016	0.51	BA
6470-01-HS-016	Outside Room 108	10/27/2016	<0.054	BA
6470-02-WC-017	Outside Room 212	10/27/2016	0.42	BA
6470-02-HS-018	Outside Room 209	10/27/2016	<0.054	BA
6470-02-WC-019	Outside Room 205	10/27/2016	0.61	BA
6470-02-WC-020	Outside Room 201	10/27/2016	0.65	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 15 ppb

AA - Above District Action Level of 15 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb