

School Name: Ethel Allen Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4440-01-HS-007	Cafeteria	10/14/2016	<0.054	BA
4440-01-HS-025	Room 101B	10/14/2016	<0.054	BA
4440-01-WC-042	Room 104 - Resource Room	10/14/2016	0.88	BA
4440-01-WC-052	Room 107	10/14/2016	1.8	BA
4440-01-WC-056	Room 109	10/14/2016	1.2	BA
4440-01-DW-062	Gymnasium - outside of Boy's room - left	10/14/2016	0.76	BA
4440-01-DW-072	Room 113	10/14/2016	6.9	BA
4440-01-WC-073	Outside Room 114	10/14/2016	8.7	BA
4440-01-DW-075	Room 114	10/14/2016	7.0	BA
4440-01-WC-076	Outside of Elevator	10/14/2016	2.0	BA
4440-02-DW-085	Room 201A	10/14/2016	2.9	BA
4440-02-DW-103	Room 207A	10/14/2016	2.9	BA
4440-02-DW-117	Room 211, on the sink in the classroom	10/14/2016	5.1	BA
4440-01-DW-135N	Outside Room 109 - left	10/14/2016	0.60	BA
4440-01-DW-136N	Outside Room 109 - right	10/14/2016	0.42	BA
4440-01-DW-137N	Room 110	10/14/2016	0.85	BA
4440-01-DW-138N	Room 111	10/14/2016	4.2	BA
4440-01-DW-139	Room 115, on the sink in the classroom	10/14/2016	16.5	AA
4440-01-DW-140	Room 103, on the sink in the classroom	10/14/2016	8.4	BA
4440-02-DW-141	Room 205, on the sink in the classroom	10/14/2016	4.9	BA
4440-02-DW-142	Room 212, on the sink in the classroom	10/14/2016	10.6	BA
4440-02-DW-143	Room 213, on the sink in the classroom	10/14/2016	4.4	BA
4440-02-DW-144	Across from Room 209 - left	10/14/2016	0.61	BA
4440-02-DW-145	Across from Room 209 - right	10/14/2016	0.65	BA
4440-01-WC-146	Room 116	10/14/2016	19.4	AA
4440-01-WC-147	Room 108	10/14/2016	15.2	AA
4440-02-DW-148	Room 210 - on the sink	10/14/2016	8.6	BA
4440-01-WC-149	Gymnasium - outside of Boy's room - right water cooler	10/14/2016	1.1	BA
4440-02-HS-150	Outside Room 202 - hydration station	10/14/2016	<0.054	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 15 ppb

AA - Above District Action Level of 15 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb