

School Name: Anderson Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
1460-01-DW-006	Outside Room 100	11/29/2016	1.5	BA
1460-01-KC-008	Cafeteria - Service Closet	11/29/2016	1.1	BA
1460-01-DW-011	Cafeteria	11/29/2016	1.7	BA
1460-01-HS-018	Across from Room 102	11/29/2016	0.054	BA
1460-01-DW-027	Room 105 - Kindergarten	11/29/2016	2.2	BA
1460-01-WC-030	Room 108 - Kindergarten	11/29/2016	0.36	BA
1460-01-CF-035	Nurse's office	11/29/2016	3.1	BA
1460-02-CF-037	Room 205 - Teacher's Lounge	11/29/2016	1.7	BA
1460-02-HS-040	Across from Room 206	11/29/2016	0.054	BA
1460-02-WC-049	Outside Room 212	11/29/2016	2.8	BA
1460-03-HS-050	Outside Room 312	11/29/2016	0.054	BA
1460-01-DW-063N	Cafeteria - Cup Fill Companion to Outlet 011	11/29/2016	3.7	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA -Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb