

**School Name:**            **Fitler Academics Plus School**

<b>Outlet ID #</b>	<b>Outlet Location</b>	<b>Sample Collection Date</b>	<b>Test Result (ppb)</b>	<b>Test Results</b>
6230-00-WC-001	Outside Boy's Room	12/23/2016	9.9	BA
6230-01-HS-003	Across from the Main Office	12/23/2016	0.054	BA
6230-01-WC-004	Across from Room 104 (Library)	12/23/2016	0.13	BA
6230-01-WC-005	In Room 105	12/23/2016	0.58	BA
6230-02-HS-008	Across from Rooms 204 and 205	12/23/2016	0.15	BA
6230-02-KC-009	Teacher's Lounge	12/23/2016	1.6	BA
6230-02-WC-010	Across from Room 201	12/23/2016	0.99	BA
6230-03-WC-011	Across from Room 301	12/23/2016	0.85	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb\*

**SPREADSHEET LEGEND**

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb