

School Name: Duckrey Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4460-00-HS-002	In hallway, outside creative arts room; across from Room 029	12/16/2016	0.054	BA
4460-01-DW-010	Room 119	12/16/2016	0.80	BA
4460-01-DW-014	Room 111	12/16/2016	1.0	BA
4460-01-KC-016	Kitchen - on wall - left	12/16/2016	0.15	BA
4460-01-KC-018	Kitchen - on wall - right	12/16/2016	0.15	BA
4460-01-KC-020	Kitchen rinse sink	12/16/2016	0.089	BA
4460-01-KC-022	Kitchen island sink	12/16/2016	0.074	BA
4460-01-HS-024	Outside of Kitchen	12/16/2016	0.054	BA
4460-01-CF-028	Nurse's Office	12/16/2016	1.4	BA
4460-01-DW-035	Inside Gymnasium	12/16/2016	0.53	BA
4460-01-WC-045	In hallway, outside of Gymnasium	12/16/2016	0.1	BA
4460-01-DW-049	Room 120	12/16/2016	1.2	BA
4460-01-DW-053	Room 124	12/16/2016	1.3	BA
4460-01-DW-056	Room 126	12/16/2016	1.7	BA
4460-01-DW-058	Room 130	12/16/2016	1.6	BA
4460-01-DW-062	Room 128	12/16/2016	0.89	BA
4460-02-DW-066	Room 222	12/16/2016	19.6	AA
4460-02-DW-075	Room 212	12/16/2016	6.1	BA
4460-02-WC-081	Outside of IMC - across from Room 204	12/16/2016	5.2	BA
4460-02-HS-095	Outside Room 201	12/16/2016	0.054	BA
4460-02-DW-099	Room 207	12/16/2016	3.4	BA
4460-02-DW-100	Room 209	12/16/2016	2.5	BA
4460-02-DW-102	Room 211	12/16/2016	1.7	BA
4460-02-DW-107	Room 215	12/16/2016	17.2	AA
4460-02-DW-110	Room 223	12/16/2016	9.9	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb