

School Name: Locke Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
1470-03-WC-007	Outside girl's room	7/28/2016	0.59	BA
1470-03-WC-011	Outside boy's room	7/28/2016	3.0	BA
1470-02-WC-015	Across from Room 207	7/28/2016	0.64	BA
1470-02-WC-025	Across from Room 209	7/28/2016	3.1	BA
1470-01-WC-034	Outside boy's room	7/28/2016	5.5	BA
1470-01-DW-053	Room 117	7/28/2016	3.1	BA
1470-01-WC-057	In main entrance area - near auditorium	7/28/2016	0.48	BA
1470-01-DW-063	Gymnasium	7/28/2016	18.5	AA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level