

School Name: McDaniel Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
2370-03-HS-006	Outside Room 303 - Left	9/26/2016	<0.054	BA
2370-03-WC-008	Outside Room 309 - Left	9/26/2016	0.64	BA
2370-03-WC-009	Outside Room 309 - Right	9/26/2016	0.57	BA
2370-02-WC-014	Outside Room 209 - Left	9/26/2016	0.34	BA
2370-01-HS-028	Outside Room 103 - Left	9/26/2016	<0.054	BA
2370-00-WC-061N	Outside boy's and girl's room - left	9/26/2016	0.53	BA
2370-00-WC-062N	Outside boy's and girl's room - right	9/26/2016	0.57	BA
2370-02-WC-063N	Outside Room 209 - Right	9/26/2016	0.49	BA
2370-02-HS-064N	Outside Room 201 - Left	9/26/2016	<0.054	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 15 ppb

AA - Above District Action Level of 15 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb