

**School Name:** Pierce Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4380-00-DW-040	Outside Girl's Room - left	7/22/2016	2.4	BA
4380-00-DW-041	Outside Girls Room	7/22/2016	2.7	BA
4380-00-DW-042	Outside Girls Room	7/22/2016	4.7	BA
4380-00-DW-043	Outside Girls Room	7/22/2016	4.1	BA
4380-00-DW-044	Outside Girls Room	7/22/2016	1.3	BA
4380-00-DW-045	Outside Girls Room - right	7/22/2016	1.7	BA
4380-01-DW-058	Outside Room 7	7/22/2016	0.29	BA
4380-02-DW-066	Across from IMC - Right	7/22/2016	0.34	BA
4380-03-DW-072	Across from Room 33 - Right	7/22/2016	0.70	BA
4380-02-DW-075	Next to Room 14 - Staff Lounge	7/22/2016	1.4	BA
4380-00-WC-077N	Outside Boy's Room	7/22/2016	0.21	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb