

School Name: Catharine Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
1250-03-HS-006	Across from Room 303	12/7/2016	0.074	BA
1250-02-CF-012	Teacher's Lounge	12/7/2016	2.1	BA
1250-02-HS-015	Across from Room 207	12/7/2016	0.074	BA
1250-01-WC-018	Room 108	12/7/2016	0.24	BA
1250-01-WC-020	Room 107	12/7/2016	8.5	BA
1250-01-BF-026	Nurse's Office	12/7/2016	1.7	BA
1250-01-HS-028	Outside Counselor's Office	12/7/2016	0.054	BA
1250-01-DW-032	Across from Room 102	12/7/2016	0.54	BA
1250-01-WC-035	Room 103	12/7/2016	46.4	AA
1250-01-WC-038	Room 104	12/7/2016	0.28	BA
1250-00-CF-047	Cafeteria	12/7/2016	1.5	BA
1250-00-WC-048	Outside Boy's Room - left	12/7/2016	1.1	BA
1250-00-WC-049	Outside Boy's Room - right	12/7/2016	7.7	BA
1250-00-DW-059	Outside Girl's Room	12/7/2016	1.2	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb