

School Name: Cramp Elementary School

| Outlet ID # | Outlet Location | Sample Collection Date | Test Result (ppb) | Test Results |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 5470-01-DW-003 | Room 110 | 9/1/2016 | 10.0 | BA |
| 5470-01-DW-006 | Room 108 | 9/1/2016 | 111 | AA |
| 5470-01-DW-009 | Room 106 | 9/1/2016 | 43.5 | AA |
| 5470-01-DW-050 | Room 109 | 9/1/2016 | 92.9 | AA |
| 5470-01-DW-054 | Room 111 | 9/1/2016 | 14.8 | BA |
| 5470-02-DW-072 | Room 205 | 9/1/2016 | 9.8 | BA |
| 5470-02-DW-074 | Room 201 | 9/1/2016 | 13.5 | BA |
| 5470-02-DW-084 | Room 208 | 9/1/2016 | 13.5 | BA |
| 5470-03-DW-098 | Room 309 | 9/1/2016 | 8.9 | BA |
| 5470-03-DW-104 | Room 301 | 9/1/2016 | 13.1 | BA |
| 5470-03-DW-110 | Room 306 | 9/1/2016 | 15.5 | AA |

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level