

School Name: **Fitzpatrick Elementary School**

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
8390-00-WC-006	Kindergarten Room B1	1/10/2017	1.8	BA
8390-00-DW-007	Kindergarten Room B2	1/10/2017	8.1	BA
8390-00-WC-011	Across from Room B6	1/10/2017	3.4	BA
8390-00-WC-015	Inside of Cafeteria - Right	1/10/2017	1.3	BA
8390-00-KC-019	Kitchen - left	1/10/2017	1.7	BA
8390-00-KC-021	Kitchen - right	1/10/2017	1.1	BA
8390-00-DW-032	Far side of Gymnasium - Left	1/10/2017	1.5	BA
8390-00-DW-033	Far side of Gymnasium - Right	1/10/2017	1.3	BA
8390-01-WC-037	Across from Room 106	1/10/2017	0.73	BA
8390-01-DW-039	Outside of the Auditorium	1/10/2017	0.89	BA
8390-01-CF-046	Nurse's Office	1/10/2017	1.1	BA
8390-01-CF-047	Room 109 - Special Needs	1/10/2017	0.50	BA
8390-02-DW-053	Across from Room 212	1/10/2017	1.3	BA
8390-03-DW-064	Across from Room 312	1/10/2017	1.9	BA
8390-03-DW-067	Across from Room 304	1/10/2017	0.99	BA
<u>Annex Building</u>				
8390-01-WC-072	Education Office	1/10/2017	0.40	BA
8390-01-WC-078	Main Office	1/10/2017	1.5	BA
8390-01-WC-081	Conference Room	1/10/2017	0.19	BA
8390-01-WC-085	Room 9 - kindergarten	1/10/2017	0.53	BA
8390-01-WC-087	Room 10 - kindergarten	1/10/2017	4.3	BA
8390-01-WC-090	Room 11 - kindergarten	1/10/2017	0.35	BA
8390-01-WC-093	Room 12 - kindergarten	1/10/2017	1.6	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb