

**School Name:** Bache Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
2210 - 00 - DW - 013	Basement lunch room	7/28/2016	3.8	BA
2210 - 01 - WC - 023	1st Floor Hallway - between Rooms 4 & 5	7/28/2016	0.16	BA
2210 - 01 - WC - 025	1st Floor Teachers Lounge	7/28/2016	0.52	BA
2210 - 02 - WC - 029	2nd Floor Hallway - Across from Room 17	7/28/2016	0.47	BA
2210 - 02 - WC - 030	2nd Floor Hallway - between rooms 13 & 14	7/28/2016	0.73	BA
2210 - 03 - WC - 033	3rd Floor Hallway - between rooms 22 & 23	7/28/2016	0.11	BA
2210 - 03 - WC - 035	3rd Floor Hallway - across from room 26	7/28/2016	2.2	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb