

School Name:        **Adaire Elementary School**

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
5200-01-HS-009	Outside Room 101	10/28/2016	<0.054	BA
5200-01-HS-026	Outside Room 104 - Left	10/28/2016	<0.054	BA
5200-01-DW-032	In room 109	10/28/2016	0.58	BA
5200-02-DW-036	Outside Room 211 - Left	10/28/2016	0.58	BA
5200-02-DW-037	Outside Room 211 - Right	10/28/2016	0.84	BA
5200-02-HS-047	Outside girl's room and rooms 201/210	10/28/2016	<0.054	BA
5200-02-DW-056	Bubbler outside IMC	10/28/2016	0.53	BA
5200-01-DW-060	Bubbler in gym - opposite side of gym from DW-060	10/28/2016	5.2	BA
5200-01-WC-063N	In lobby - near auditorium - conventional water outlet	10/28/2016	3.2	BA
5200-01-WC-064N	In lobby - near auditorium - cup filler	10/28/2016	3.2	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 15 ppb

AA - Above District Action Level of 15 ppb

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb