

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ68.Н.00055/22

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ" (ООО "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ")  
Адрес: 192102, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САЛОВА УЛИЦА, ДОМ 45, ЛИТЕР Ж, ПОМ/КОМ 1-Н/17  
ОГРН: 1057813001795. Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ" (ООО "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"). Перечень предприятий-изготовителей, входящих в состав транснациональной компании, согласно Приложению № 1 на 1 листе.  
Место нахождения: 192102, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САЛОВА УЛИЦА, ДОМ 45, ЛИТЕР Ж  
Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 КОМНАТА 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие шпатлевки полимерной готовой, марок: Danogips Top, Danogips ProFinish Grey, Danogips Box, на основе органического вяжущего, сополимеров винилацетата и этилена с модифицирующими добавками и наполнителями минерального происхождения, толщиной сухого слоя 0.2 до 2 мм, расходом на один слой от 0.33 до 2,5 кг/м², выпускаемой по ТУ 20.30.22-002-79683717-2018 изм.№5. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.120

код ТН ВЭД: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1;  
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1;  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – Группа дымообразующей способности – Д1;  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т1;

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-005/06-2022 от 22.06.2022, ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.003/4 действительно до 25.03.2023 г. Схема сертификации 2с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификата системы менеджмента качества RA.RU.13НА35.00684 выдан 28.03.2022 Орган по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия", RA.RU.13НА35.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранить в крытых сухих помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C в стороне от нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м. Гарантированный срок хранения 12 месяцев со дня ее изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2022 по 26.06.2025



М.П. Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

005214





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ68.Н.00055/22

Приложение №1

Перечень производственных площадок изготовителя

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"	456442, Россия, Челябинская область, город Чебаркуль, ул. Станционная, д.49 Д. Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"	413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, улица Транспортная, д.19. Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"	692770, Россия, Приморский край, г. Артем, переулок заводской, д.31. Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

005215