

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00325**

(номер сертификата соответствия)

37485

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы» (ООО «КГ Строй Системы»),
ОГРН: 1057813001795. Юридический адрес: 192102, Россия, Санкт-Петербург, улица Салова, дом
45, литер Ж, пом/ком 1-Н/17. Фактический адрес: 192102, Россия, Санкт-Петербург Город, Салова
улица, дом 45, Литер Ж. Телефон: +7-812-347-79-26, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы» (ООО «КГ Строй Системы»),
ОГРН: 1057813001795. Юридический адрес: 192102, Россия, Санкт-Петербург, улица Салова, дом
45, литер Ж, пом/ком 1-Н/17. Фактический адрес: 192102, Россия, Санкт-Петербург Город, Салова
улица, дом 45, Литер Ж; 456442, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Станционная д 49 Д.
Телефон: +7-812-347-79-26, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов»
(ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3,
эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г. Тел. 8 (495) 150-95-38, факс: 8 (495) 150-95-38

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Гидроизоляция эластичная марки «Danogips HidroFlex», выпускаемая по ТУ 20.30.22-005-
79683717-2021.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2);
ГОСТ 30402-96;
ГОСТ Р 51032-97.
См. приложение № 010013

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС
3214101009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ2024/09-10/1-ЛС от 10.09.2024 г.
ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.,
141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад
железобетонный, пом. 1
Схема сертификации – 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001-2025 рег. № RU 100 00020/3 от 11.07.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.09.2024 г. по 09.09.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00325
(номер сертификата соответствия)

010013
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени – нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева