

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00967/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ" (ООО "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"). Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 192102, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ж пом/ком, 1-Н/17. Фактический адрес: 192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.45, лит. Ж. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057813001795. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7816377614. Телефон (812) 347-79-26, факс (812) 347-79-27, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" (ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"). Место нахождения: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт. Псебай. Адрес юридического лица: 352586, РОССИЯ, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт. Псебай, ул. Вишнёвая, д. 35. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1082342000377. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2342018036.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые Danogips: обычные ПГО, влагостойкие ПГВ (толщина 9,5 мм; 12,5 мм), выпускаемые по ТУ 23.62.10-001-79683717-2017 с изм. №№ 1-4 (идентичны ТУ 5742-001-79683717-2014). Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 9681/РС от 05.04.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00283/20 от 09.04.2020 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.04.2023 по 09.04.2026



Руководитель
заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))