

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Аккредитованный орган по сертификации

РУП «Институт БелНИИС»

220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б,

тел. 267-27-33, тел./факс 267-90-94,

(аттестат аккредитации №BY/112 088.01, дата регистрации 08.09.2008)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. 088 01730

Дата регистрации 01 марта 2017 г.

Действителен до 01 марта 2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК», 301661, Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14 по заказу ООО «КГ Строй Системы», Российская Федерация, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф. и представленная на сертификацию под наименованием Листы гипсокартонные «Danogips» обычные ГКЛ (ПГО) и влагостойкие ГКЛВ (ПГВ), выпускаемые по ТУ 5742-001-79683717-2014.

Серийное производство

код ОКП РБ - 23.69.11

код ТН ВЭД ТС- 6809

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия», п.п. 4.4, 5.2.1 (таблица 4), 5.2.2, 5.2.3 (таблица 5), 5.2.4 (таблица 6), 5.2.5, 5.2.7, 6.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «КГ Строй Системы», Российская Федерация, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф.

код УНП -

Сертификат соответствия выдан на основании:

а) документов: акт анализа состояния производства от 11.03.2016;

б) протоколов испытаний ИЛ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0290, протоколы №№ 68-2, 69-2 от 24.02.2016; НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.28, отчет об испытаниях № 3090/РС от 03.03.2014.

Инспекционный контроль осуществляет РУП «Институт БелНИИС».

Особые отметки Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация пожарно-технические показатели: группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В2, группа дымообразующей способности – Д1, группа токсичности продуктов горения – Т1

Заместитель руководителя аккредитованного
органа по сертификации

Н.Б. Сучков

Эксперт-аудитор

А.В. Милошевский



№ 0100083