

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC003/4.Н.00429

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"  
АДРЕС: 192102, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САЛОВА УЛИЦА, ДОМ 45, ЛИТЕР Ж,  
ПОМ/КОМ 1-Н/17, ОГРН: ОГРН: 1057813001795, Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"  
Перечень предприятий-изготовителей, входящих в состав транснациональной компании, согласно  
Приложению № 1 на 1 листе (бланк № 005100)  
АДРЕС: 192102, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САЛОВА УЛИЦА, ДОМ 45, ЛИТЕР Ж  
ОГРН: 1057813001795, Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр  
в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный  
р-н, Фёдоровское сельское поселение, д. Фёдоровское, 1-й Восточный пр., д. 10, корп. 1,  
ОГРН: 1117847160640. Телефон: +78123095072, E-mail: info@czrc.ru. Свидетельство о подтверждении  
компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/4 действительно до 25.03.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Шпатлевки полимерные марки DANOGIPS JET3, DANOGIPS JET10, расходом  
в один слой от 0,6 кг/м2 до 1,2 кг/м2, толщиной сухого слоя от 0,3 до 3,0 мм,  
плотностью 1,65 кг/л, выпускаемые по ТУ 20.30.22-003-79683717-2018 с  
изм. №4. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)  
20.30.22.120

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II - группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по токсичности по СНиП 21-01-97

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ)  
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № АПБ-065/11-2021 от 30.11.2021, АПБ-066/11-2021 от 30.11.2021, ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/4 действительно до 25.03.2023 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.OC.06.00594 от 05.11.2021, выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.06.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 30.11.2021 по 29.11.2024



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.К Зинина

005099



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/4.Н.00429

### Приложение №1

#### Перечень предприятий-изготовителей, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"	456442, Россия, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, дом 49 Д. Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"	413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, улица Транспортная, д.19. Телефон: +78123477926, E-mail: cs@danogips.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"	692770, Россия, Приморский край, г. Артем, переулок заводской, д.31. Телефон: ++78123477926, E-mail: cs@danogips.ru

Руководитель

(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.К. Зинина

005100