

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	приказ № 94 от 18.12.2015 г.
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)	Технический отчет №41/С от «16» октября 2015г. ООО «ИКЦ «Промэнерго-безопасность»
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)	Внутренний противопожарный водопровод отсутствует.
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55)	Письмо Администрации Сальского городского поселения № 95.31/732 от 18.02.2016 г., подтверждающее техническую исправность трех пожарных гидрантов
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)	Акт № 1 от «14» июля 2014 года. ООО «Пожтехсервис»
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)	ООО «Пожэкспертаудит» Протокол № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ИК. 157/2000250.000878 от 28.01.2015 г.
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (НПР п.61,63)	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре имеется, исправна. Договор на технические обслуживание № 570 от «22» января 2016 г. ООО «Пожэкспертаудит» Платежные документы: Платежное поручение №811172 от 31.03.2016 г №719471 от 29.04.2016 г. №519370 от 31.05.2016 г.
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	Акт № 1 от «30» марта 2016 г. Акт № 2 от «21» мая 2016г.