

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»  
(ГБПОУ РО «СИТ»)

**ПРИКАЗ**

24.10.2017

№ 82

г. Сальск

О противопожарном режиме в техникуме

В целях недопущения возникновения пожара на объектах техникума, а так же в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**1. Установить в техникуме следующий противопожарный режим:**

1.1. Запрещается курение во всех помещениях техникума и на его территории.

1.2. Запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях техникума, за исключением складских помещений и лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольшом количестве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории техникума.

1.4. Запрещается использовать подвальные помещения и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

1.5. Запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на лестницы и эвакуационные выходы;

1.6. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1.7. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электропроводящими изделиями с повреждениями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

1.8. Запрещается применять электронагревательные приборы

1.9. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

1.9.1. Запрещается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

1.9.2. В общежитии техникума запрещается пользоваться электробытовыми приборами (электроутюги, бытовые электропечи, электрочайники, электрокамины, фены и др.) Данными приборами разрешается пользоваться в бытовых комнатах общежития под контролем воспитателя или дежурного по общежитию.

2. Сотрудники техникума обязаны:

2.1. После окончания рабочего дня перед закрытием кабинета на ключ отключать все электроприборы и выключать свет.

2.2. При проведении временных огневых и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

2.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть в здании техникума рубильником, расположенным в щитовой, сообщить в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, оповестить о случившемся руководство техникума, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, строго соблюдать порядок действий работников техникума в случае пожара.

3. Ответственность за соблюдение противопожарного режима в техникуме возложить на заместителя директора по обеспечению безопасности Ищенко В.И.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

П.М.Овчаров

Ознакомлен

Ищенко В.И.



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор ГБПОУ РО «СИТ»

 П.М.Овчаров

«07» ноября 2017 г.

## **АКТ перекатки пожарных рукавов**

«07» ноября 2017 г.

г.Сальск

### **Комиссия в составе:**

Заместитель директора по обеспечению безопасности Ищенко В.И.;  
Заместитель директора по административно- хозяйственной части Яровой С.А.  
Комендант общежития Родина В.Г.  
Заведующая складом Веретенникова И.И.  
Слесарь по комплексному обслуживанию зданий Матусевич В.В.


Произвели перекатку пожарных рукавов в новую скатку в пожарных шкафах № 1,2,3,4,5,6,7,8. расположенных в пожарных шкафах в здании общежития ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум», расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Соцтруда 2А и пожарных рукавов, хранящихся в складе техникума по вышеуказанному адресу.


**Основание:** пункт № 57 Постановление правительства от 25 апреля 2012. года № 390 «О противопожарном режиме».


**Результат работы:** пожарные рукава находятся в исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заместитель директора по ОБ  В.И. Ищенко

Заместитель директора по АХЧ  С.А. Яровой

Комендант общежития  В.Г. Родина

Заведующая складом  И.И. Веретенникова

Слесарь по к/о зданий  В.В.Матусевич



1233  
30.10.1017

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Сальского городского поселения  
Сальского района  
Ростовской области  
347630, г. Сальск, ул. Ленина, 21  
тел. (86372) 51515 52099,  
e-mail: gp34461@donpac.ru

27.10.2017 № 95-31/6751

Ищенко В.И.  
Для контроля  
Валицкий  
30.10.17

Директору  
ГБОУ СПО РО «СИТ»  
П.М. Овчарову

Уважаемый Павел Михайлович!

В районе зданий ГБОУ СПО РО «СИТ», расположенных по адресам: г. Сальск ул. Ленина, 27 и ул. Соц. Труда, 2 «а», на расстоянии, не превышающем 200 метров, находятся пожарные гидранты № 21 (Ул. Ленина, 27 (СИТ)), № 35 (ул. Ленина, 22), № 50 (ул. Островского, 33 (МБОУ СОШ №21)), № 115 (ул. Островского пересеч. с ул. Энгельса), которые находятся на балансе Администрации Сальского городского поселения.

В ходе проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сальского городского поселения было выявлено:

- ПГ № 21 технически исправен;
- ПГ № 35 технически исправен;
- ПГ № 50 технически исправен;
- ПГ № 115 технически исправен.

И.о. главы Администрации  
Сальского городского поселения



А.В. Ченцов

Денис Александрович Рогожкин  
8 (86372) 5-22-34



# АКТ № 387

## периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)  
г. Сальск «02» ноября 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  
представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации: \_\_\_\_\_  
**заместитель директора по обеспечению безопасности ГБПОУ РО «СИТ» Ищенко В.И.**  
(должность, ф.и.о). (наименование организации, ф.и.о. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)  
и представители ВДПО г. Сальска Ростовской области :  
**печник Захаров С.П. № 019-17 от 28.08.2017г**  
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в здании общежития (1-5 этаж) **ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Соц труда, 2-а**  
с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

### В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_

Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_

Дымовой канал: сечение \_\_\_\_\_ материал изготовления \_\_\_\_\_

Вентканал: сечение **250\*140 мм ( 160 каналов 1-5 этаж)** материал изготовления: **кирпич, очищены, исправлены.**

### При периодической проверке установлено:

1. вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в здании общежития (1-5 этаж) **ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Соц труда, 2-а**
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № \_\_\_\_\_  
по причине \_\_\_\_\_  
(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

### Срок действия акта:

#### для дымоходов:

сезонно работающего газоиспользующего оборудования – перед отопительным сезоном;  
кирпичных – один раз в три месяца;  
асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона – один раз в год;  
отопительно-варочных печей – три раза в год (перед началом и среди отопительного сезона, а также в весеннее время);

для вентиляционных каналов: не реже двух раз в год (зимой и летом);

Представитель заказчика:

\_\_\_\_\_ **Ищенко В.И.**  
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель организации ВДПО:

\_\_\_\_\_ **С.П.Захаров**  
(подпись) (Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован за номером 387

Дата 02.11.2017 г.





**САЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

347636, Ростовская область, г. Сальск, ул. Фрунзе, 28-б,  
тел. 8 (86372) 5-36-24

**АКТ № 29**

**проверки технического состояния резервуаров и водоемов с  
запасами воды на цели наружного пожаротушения  
на соответствие требованиям норм пожарной безопасности и СНИП.**

Цель контроля: испытание емкостей на водонепроницаемость (резервуар № 1:100 м3)

Дата проведения испытаний: 02 ноября 2017 года

Место проведения испытаний: ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская обл.,  
Сальский р-н., г. Сальск, ул. Соцтруда, 2 а

Оборудование и материалы:

Испытания проводились в присутствии: ответственный за ППБ: Кузнецов А.Е.

**1. Результаты обследования**

|   |                                                                                                                          |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | К пожарным резервуарам и водоемам обеспечен свободный подъезд пожарных машин                                             | да |
| 2 | Имеется допустимый объем воды на пожаротушение: не менее 50% объема, уровень воды понижается в пределах допустимой нормы | да |
| 3 | Обеспечен указателями с надписями, выполненными в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001                                      | да |

**2. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ:**

*На момент проверки: пожарный резервуар находится в технически исправном состоянии, соответствует нормативным требованиям.*

*(соответствует, не соответствует)*

Комиссия: Специалист ВДПО

(должность)

/ Набока А.Н. /

(фамилия и инициалы)

М.П.

Ответственный за ППБ

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

**Результаты испытаний и обследований подтверждаю.**

Распредаборт Т.Н. Мнтясова /

**Акт действителен в течение 6 месяцев со дня проведения испытаний.**

Используемая литература:

1. СНИП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий.
2. ГОСТ Р 12.4.026-2001г. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
3. СВОД ПРАВИЛ 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
4. Качалов А.А., Кузнецова А.Е. "Противопожарное водоснабжение".





**САЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

347636, Ростовская область, г. Сальск, ул. Фрунзе, 28-б,  
тел. 8 (86372) 5-36-24

**АКТ № 30**

**проверки внутреннего противопожарного водопровода  
на соответствие требованиям норм пожарной безопасности и СНиП.**

Основание для проведения проверки: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п 57

Цель контроля: **проверка противопожарного водопровода на водоотдачу; проверка технического состояния пожарных шкафов, клапанов пожарных кранов, соединительных головок, напорных рукавов.**

Дата проведения испытаний : 02 ноября 2017 года

Место проведения испытаний (адрес, № ПК); ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская обл., Сальский р-н., г. Сальск, ул. Соцтруда, 2 а  
ПК № 1, № 2,

Оборудование и материалы:

- гидротестер
- комплект насадок 13, 16, 19, 22 мм; (НПБ 177-99);
- головки напорные переходные ГП 70/50, 80/50, 80/70 (ГОСТ 28352-89);

Испытания проводились в присутствии: ответственный за ППБ

*Ищенко Ю.И.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНЫХ  
ШКАФОВ,  
КЛАПАНОВ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК,  
НАПОРНЫХ РУКАВОВ.**

| Требования по техническому состоянию.                                                                       | Соответствие<br>(да/нет) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Соответствие пожарного шкафа требованию НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные».                                   | да                       |
| 2. Соответствие соединительных головок пожарных запорных клапанов и напорных рукавов требованию НПБ 153-00* | да                       |
| 3. Наличие остекления дверцы пожарного шкафа или информации о составе комплектующих изделий.                | да                       |
| 4. Наличие на дверке пожарного шкафа конструктивных элементов для запираения и пломбирования.               | да                       |
| 5. Наличие конструктивных решений по обеспечению естественной вентиляции пожарного шкафа.                   | да                       |
| 6. Соответствие надписей на пожарном кране ГОСТу 12.4.026.                                                  | да                       |
| 7. Наличие телефона ближайшей пожарной части на дверце пожарного шкафа.                                     | да                       |
| 8. Соответствие укладки пожарных рукавов требованиям норм.                                                  | да                       |
| 9. Соответствие комплектации пожарных кранов требованиям ППБ.                                               | да                       |
| 10. Соответствие технического состояния пожарного клапана по легкости и плавности хода шпинделя.            | да                       |
| 11. Соответствие технического состояния пожарного клапана на герметичность.                                 | да                       |

## 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.

| № ПК | Место расположения<br>ПК | Давление воды<br>кгс/см <sup>2</sup> |
|------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1.   | ПК 1                     | 3,6                                  |
| 2.   | ПК 2                     | 3,6                                  |
|      |                          |                                      |

## 3.Вывод по результатам испытаний и обследований:

На момент проверки минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
нормативным требованиям.

Комиссия: Специалист ВДПО



(подпись)

/А.Н.Набока  
(фамилия и инициалы)

М.П.

Ответственный за ППБ

(подпись)

(подпись)

/В.С.Митясова  
(фамилия и инициалы)

Результаты испытаний и обследований подтверждаю.

Распределитель работ  
ВДПО г.Ситка РО



(подпись)

/Т.Н.Митясова

Акт действителен в течение 6 месяцев со дня проведения испытаний.

Используемая литература:

1. НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные».
2. СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий
3. СНиП 2.08.02-89\* Общественные здания и сооружения
4. Методике рекомендации Проверка сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу" ВНИИПО (С-Пб) МЧС РФ, 2003г.;
5. Качалов А.А, Кузнецова А.Е. "Противопожарное водоснабжение".
6. СВОД ПРАВИЛ 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.





**САЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

347636, Ростовская область, г. Сальск, ул. Фрунзе, 28-б,  
тел. 8 (86372) 5-36-24

**АКТ № 31**

**проверки технического состояния пожарных гидрантов  
на соответствие требованиям норм пожарной безопасности и СНиП.**

Основание для проведения проверки: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п 55.

**Цель контроля:** проверка противопожарного водопровода на водоотдачу;

Дата проведения испытаний: 02 ноября 2017 года

Место проведения испытаний : ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская обл.,  
Сальский р-н., г. Сальск, ул. Соцтруда, 2 а

Испытания проводились в присутствии: ответственный за ППБ : Ищенко А.И.

**Оборудование и материалы:**

- гидротестер
- комплект насадок 13, 16, 19, 22 мм; (НПБ 177-99);
- головки напорные переходные ГП 70/50, 80/50, 80/70 (ГОСТ 28352-89);

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ**

| Требования по техническому состоянию.                                                                      | Соответствие<br>(да/нет) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Пожарный гидрант(подземный)                                                                                |                          |
| Наличие указателей у места расположения пожарного гидранта, по направлению движения к нему                 | да                       |
| Состояние подъездов к пожарному гидранту;                                                                  |                          |
| Наличие площадки для установки пожарного автомобиля длиной и шириной не менее , соответственно, 10 м и 3 м | да                       |
| Состояние отмостки и наружной крышки колодца подземных гидрантов , очистку от грязи, снега и льда;         | да                       |
| Внутреннее состояние колодца подземного гидранта ( при температуре наружного воздуха не ниже -20 С         |                          |
| Наличие защитной крышки стояка пожарного гидранта;                                                         | да                       |
| Наличие утепления крышек (люков) пожарных гидрантов;                                                       | да                       |

**2.РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.**

| № ПК | Место расположения<br>ПГ                      | Давление воды<br>кгс/см <sup>2</sup> |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1    | ПГ 1 , г.Сальск, ул.Соцтруда, 2 а (котельная) | 2                                    |
| 2    | ПГ 2 , г.Сальск, ул.Соцтруда, 2 а (столовая)  | 4                                    |

### 3.ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ:

На момент проверки пожарный гидрант соответствует нормативным требованиям и находится в технически исправном состоянии.

#### Рекомендации:

Производить регулярную очистку крышки колодца гидранта от грязи, снега, льда.

Комиссия: Специалист ВДПО \_\_\_\_\_ / Набока А.Н. /

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

Ответственный за ППБ \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Результаты испытаний и обследований подтверждаю.

Распредабот \_\_\_\_\_ Т.Н.Митясова /

*Акт действителен в течение 6 месяцев со дня проведения испытаний.*

Используемая литература:

1. СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий
  2. ГОСТ Р 12.4.026-2001г. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
  3. СВОД ПРАВИЛ 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
- Качалов А.А, Кузнецова А.Е. "Противопожарное водоснабжение".