


«Согласовано»

Начальник ОНД по

Сальскому району

Ю.В. Мисюра

«24» 12 2013 г.



«Утверждаю»

Директор ГБОУ СПО РО «СИТ»

П. М. Овчаров

«24» 12 2013 г.



ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего

профессионального образования Ростовской области

«Сальский индустриальный техникум»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для образовательного учреждения среднего профессионального образования и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, преподавателями, служащими и учащимися.

На объекте должна быть создана система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность помещений объекта несет руководитель объекта. Руководитель имеет право назначить лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов выполнять соответствующие требования ПБ либо обеспечить их соблюдение на объекте.

1.3. Руководитель объекта и лица, в установленном порядке назначенные ответственные за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

1.4 Помещения должны быть оснащены исправной автоматической пожарной сигнализацией согласно СП 5.13130.2009 (ст. 54 ФЗ-123, п. 38 Таблица А 3 прил. А, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 (ст. 54 ФЗ-123, п. 16 Таблицы № 2 СП 3.13130.2009)

На путях эвакуации установлено аварийное эвакуационное освещение.

1.5 На всех видных местах административного помещения должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

1.6 На объекте распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- ☐ определены и оборудованы места для курения;
- ☐ установлен порядок уборки горючих отходов и пыли;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- ☐ порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- ☒ порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- ☐ действия работников после обнаружения пожара;
- ☐ определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

1.7 В здании при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожаров соответствии с ГОСТ Р. 12.2.143-2009, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре (согласно НПБ 104 – 03). На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

1.8. Проверка состояния противопожарных, противоподымных дверей, лестничных клеток, люков, раскладных пожарных лестниц внутренних дворов, приставных лестниц, используемых для эвакуации, должна осуществляться не реже одного раза в полгода с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

1.9 Ответственный в установленном порядке за обеспечение ПБ на объекте должен:

- Организовывать изучение настоящей инструкции и проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками техникума, следить за соблюдением противопожарного режима на объекте. Приказом определить сроки, место и порядок проведения инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение; Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускать.
- Обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара. План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий;
- Один раз в полгода проводить практические занятия по отработке плана эвакуации. По результатам практических занятий производить их анализ, на его основании осуществлять мероприятия по совершенствованию планов эвакуации;
- Установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы сотрудниками объекта;
- Обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами надзорной деятельности и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

С учащимися и сотрудниками 1 раз в квартал во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности.

1.10. Весь персонал объекта должен быть проинструктирован под роспись в журнале о мерах пожарной безопасности, знать основные требования Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», порядок действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, места расположения средств пожаротушения, сообщения о пожаре и уметь ими пользоваться.

1.11. Каждый сотрудник техникума, (независимо от занимаемой должности) обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим учебного заведения, подтвержденный распорядительным документом, не допускать действий, которые могут привести к пожару, докладывать обо всех нарушениях требований пожарной безопасности своему руководителю.

Лица, нарушающие требования инструкций по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ.

2.1. На территории объекта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать подъезды, проезды к зданиям, наружные двери, двор, а также подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным лестницам, противопожарным водоисточникам (пожарным гидрантам и пожарным резервуарам), к пожарным щитам;
- устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары, организовывать складирование в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий;
- использовать противопожарные разрывы между зданиями для складирования материалов и оборудования, для стоянки автотранспорта;
- разводить костры, сжигать мусор в не предназначенных для этого местах и на расстоянии ближе 50 метров от зданий;

2.2. На видных местах административного помещения должны быть вывешены таблички соответствующие требованиям НПБ 160-97 и ГОСТ Р 12.2.143-2009 с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений, и номеров телефонов вызова пожарной охраны, обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения, телефонных аппаратов пригодных для сообщения о пожаре в пожарную охрану и путей эвакуации и эвакуационных выходов.

2.3 Помещения учебного заведения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложением № 1 ПП РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»;

2.4 Световые указатели «ВЫХОД» должны находиться в исправном состоянии и постоянно быть включенными. Проверка исправности световой и табличной аварийной индикации должна осуществляться один раз в полгода специалистами организации имеющей лицензию МЧС РФ на данный вид деятельности.

2.5. Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места — убирать, электрооборудование и электросети — обесточивать (за исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно). Двери помещений необходимо закрывать на замки, ключи сдавать в службу безопасности.

2.6. Расстановка мебели и оборудования в кабинетах не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.7.В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.8.Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запираются только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижки, крючки).

2.9.При аренде помещений арендаторы обязаны выполнять противопожарные требования норм, правил и требования настоящей инструкции.

2.10.Каждое здание с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено планами эвакуации с указанием мест расположения первичных средств пожаротушения, кнопок пожарной сигнализации, кратких памяток соблюдения противопожарного режима.

Должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие следует проводить практические тренировки задействованных для эвакуации людей.

2.11.Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать любые приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных, противоподымных и других дверей.

2.12.Прямки световых проёмов подвальных и цокольных этажей зданий должны регулярно очищаться от горючего мусора.

2.13.Подступы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами.

2.14.При использовании предметов бытовой химии, проведении работ с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, необходимо соблюдать меры предосторожности.

2.15.При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается применять свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать световые и дымовые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

В зданиях и помещениях

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать глухие решетки на окнах, блокировать запасные эвакуационные выходы и люки.
- Применять горючие материалы для отделки стен, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации.
- Устраивать зеркала и ложные двери на путях эвакуации;
- Применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства.
- Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.д. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений.
- Хранить и применять в подвале легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами;

- Использовать технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели, лаков, красок и других горючих веществ и материалов;
- Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы, вещества и товары в аэрозольной упаковке в коридорах, в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей. Разрешается хранение таких взрыво– пожароопасных веществ и материалов в специально оборудованных для этой цели местах, согласованных ;
- Проводить огневые, электрогазосварочные и др. виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- Не допускать производство работ по отоплению труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей применять горячую воду, нагретый песок;
- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
- Производить перепланировку, реконструкцию, изменения назначения помещений, установок, без согласования ;
- Курить в местах, не отведенных для этой цели. Бросать окурки в корзину для мусора;
- Хранить товарно–материальные ценности на стеллажах в помещениях, не приспособленные под кладовые;

3. ОТОПЛЕНИЕ

Перед началом отопительного сезона котельные, колориферные установки, печи и др. приборы отопления, а перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

4.1. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, способствующие возникновению пожара, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей изоляционные свойства изоляцией;
- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- Пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих, токопроводимых материалов;
- Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические и электронагревательные приборы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

- 5.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
- 5.2. На объекте должны быть определены лица, ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию огнетушителей.
- 5.3. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
- 5.4. На каждый имеющийся огнетушитель заводится Эксплуатационный паспорт. Также ведется Журнал учета огнетушителей.
- 5.5. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться.
- 5.6. Ручные огнетушители должны размещаться вблизи эвакуационных выходов путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 метра от уровня до нижнего торца огнетушителя; путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, на пожарные щиты.

Правила пользования порошковым огнетушителем.

- * Огнетушители должны устанавливаться в легкодоступных местах и таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.
- Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя, должны соблюдать требования, изложенные в паспорте и на этикетке:

Не допускается:

- хранение огнетушителя вблизи нагреваемых приборов;
- воздействие агрессивных сред;
- разборка огнетушителя, находящегося под давлением;
- нанесение ударов по корпусу огнетушителя;
- эксплуатация при неисправном индикаторе давления.

При тушении необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку;
 - направить распылитель на очаг возгорания и нажать ручку;
- тушение производить с наветренной стороны с расстояния 3 – 5 м.
Один раз в 5 лет необходимо производить перезарядку огнетушителя.

Не реже одного раза в квартал проверять наличие давления на манометре огнетушителя (стрелка должна находиться на зеленом или желтом давлении).

Время действия порошкового огнетушителя 15 – 20 сек. при постоянном нажатии рычага. Для большей эффективности при тушении пожара целесообразно использовать 2 и более огнетушителей одновременно.

Правила пользования углекислотным огнетушителем.

- Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков, прямых лучей солнца или нагрев огнетушителя выше 50 °С.

- Эксплуатация огнетушителя без чеки и запорно-пусковым устройстве, опломбированной заводом-изготовителем или организацией, производившей перезарядку огнетушителя не допускается.
- При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям с напряжением 10 кВт ближе чем на 2 метра.
- Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, т. к. температура его поверхности и подводящей трубки снижается до $-60 - 70^{\circ}\text{C}$.
- После применения огнетушитель следует как можно быстрее отправить на перезарядку.

При тушении необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку;
- направить распылитель на очаг возгорания и нажать ручку;
- тушение производить с наветренной стороны с расстояния 3 – 5 м.

5.7. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности сетей противопожарного водоснабжения должна осуществляться лицом, ответственным за их эксплуатацию, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

5.8. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время – утепляться и очищаться от снега и льда. Периодичность проверки состояния уличных пожарных гидрантов и сухотрубов на входе в объект – не менее двух раз в год.

5.9. Пожарные краны противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Периодичность проверки пожарных кранов и рукавов – не менее одного раза в полгода.

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ ПЕРСОНАЛА

6.1. В случае возникновения пожара действия сотрудников ГБОУ СПО РО «СИТ» в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение.

6.2. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари) **ОБЯЗАН:**

- Немедленно сообщить об этом, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону **01 (010 сотовый)** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
- Принять меры по эвакуации людей, по сохранности материальных ценностей.
- Приступить к тушению пожара на месте с помощью огнетушителей или внутренних пожарных кранов (в случае, если нет опасности для учащихся и собственной жизни).

6.3. Услышав сигнал пожарной тревоги, персонал учебного учреждения **ОБЯЗАН:**

- Немедленно прекратить работу.

- Отключить по возможности все электрооборудование.
- Закрыть окна и двери.
- Сохраняя спокойствие, покинуть помещение через эвакуационные выходы.

Руководитель техникума по прибытию к месту пожара обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- осуществить руководство эвакуации людей и тушением пожара до прибытия пожарных. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение;
- организовать проверку наличия учащихся и сотрудников, эвакуированных из здания по спискам и классным журналам;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и др. службы;
- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции кондиционирования воздуха и осуществление др. мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуацию людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям и другим сотрудникам школы нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию учащихся следует начинать из помещений, в которых возник пожар, и смежных с ним, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся;
- воздержаться от открытия окон и дверей, а также от разбития стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение, следует закрывать за собой все окна и двери.