

**Відомість обліку споживання теплової енергії
ЖК "Рекорд-13" по вул.Бучми 30-В**

Тип теплолічильника SHARKY 775

Теплові втрати: _____

Дата	Енергія, Гкал	Обсяг, м ³	Миттєва витрата, м ³ /г	Моментальна потужність, kW	Температура подачі, °C	Температура повернення °C	Час роботи, дні	Код помилки	Поточна дата	Поточний час	Кількість годин із помилкою	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.03.2026	1838,000	71832,00	2,300	60,500	60	38	3133	0	14.03.2026	10:00	0	
02.04.2026	1856,000	72543,00	0	0	21	21	3152	0	02.04.2026	10:00	0	
Різниця:	18	711					19				0	


Здав: Голова ЖК «Рекорд-13» _____ /Заїка Д.О.
Конт.тел: (066) 241-87-85

М.П. _____

Прийняв _____

Покази теплолічильника зняті у присутності мешканців:

Контролер теплосбиту: _____



_____ КВ
 _____ КВ
 _____ КВ