

專案名稱: 測試案例

測試日期: YYYY/MM/DD

測試人員: XXX

鋼筋統計表

Story	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#11	total
3F	0	6.12	0	0	1.52	8.8	10.42	0	0
2F	0	6.12	0	0	1.52	8.8	10.42	0	0
1F	0	6.12	0	0	1.52	8.8	10.42	0	0

梁檢核表

樓層	編號	檢核項目	結果
3F	B1-1	【0204】請確認左端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定	0204:max(code3_3:11.22cm2,code3_4:10.5cm2) > 鋼筋總面積:10.134
B1F	B2-3	【0201】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定	0201:max(code3_3:11.22cm2,code3_4:10.5cm2) > 鋼筋總面積:7.74
B2F	B2-3	【0201】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定	0201:max(code3_3:11.22cm2,code3_4:10.5cm2) > 鋼筋總面積:7.74
3F	B1-1	【0204】請確認左端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定	0204:max(code3_3:11.22cm2,code3_4:10.5cm2) > 鋼筋總面積:10.134
B1F	B2-3	【0201】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定	0201:max(code3_3:11.22cm2,code3_4:10.5cm2) > 鋼筋總面積:7.74



圓方結構工程顧問有限公司  
ELEMENTS STRUCTURE

## Test report

樓層	編號	檢核項目	結果
B2F	B2-3	【0201】請確認左端上層筋下限，是否 符合規範 3.6 規定	0201:max(code3_3:11.22cm <sup>2</sup> ,code3_4:10.5cm <sup>2</sup> ) > 鋼筋總面積:7.74