

FOLHA DE DADOS

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola



Cliente :						
Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico			Código do produto : 11713210			
Carcaça : L100L			Tempo de rotor bloqueado : 23s (frio) 13s (quente)			
Potência : 3 kW (4 HP-cv)			Elevação de temperatura : 80 K			
Número de polos : 4			Regime de serviço : S1			
Frequência : 60 Hz			Temperatura ambiente : -20°C a +40°C			
Tensão nominal : 220/380/440 V			Altitude : 1000 m			
Corrente nominal : 11.4/6.61/5.71 A			Grau de proteção : IP55			
Corrente de partida : 102/58.8/50.8 A			Método de refrigeração : IC411 - TFVE			
Ip/In : 8.9			Forma construtiva : B3D			
Corrente a vazio : 7.00/4.05/3.50 A			Sentido de rotação ¹ : Ambos			
Rotação nominal : 1740 rpm			Nível de ruído ² : 54.0 dB(A)			
Escorregamento : 3.33 %			Método de partida : Partida direta			
Conjugado nominal : 1.68 kgfm			Massa aproximada ³ : 44.6 kg			
Conjugado de partida : 400 %						
Conjugado máximo : 360 %						
Classe de isolamento : F						
Fator de serviço : 1.25						
Momento de inércia (J) : 0.0096 kgm²						
Categoria : N						
Potência 50% 75% 100%				Esforços na fundação		
Rendimento (%) 87.1 88.4 89.5				Tração máxima : 128 kgf		
Cos Φ 0.55 0.68 0.77				Compressão máxima : 173 kgf		
Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal						
P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
11.1	9.4	9.3	5.9	4.2	3.0	2.2
Tipo de mancal :		Dianteiro 6206 ZZ		Traseiro 6205 ZZ		
Vedação :		V'Ring		V'Ring		
Intervalo de lubrificação :		-		-		
Quantidade de lubrificante :		-		-		
Tipo de lubrificante :		Mobil Polyrex EM				
Observações						
Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada. (1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor. (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A). (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação. (4) Em 100% da carga nominal.				Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.		
Rev.	Resumo das modificações			Executado	Verificado	Data
Executor						
Verificador						
Data	26/05/2025				Página 1 / 1	Revisão