

Класс защиты III по IEC 61140
Габаритные размеры 150×50×20 мм

Электромагнитный замок “VIZIT-ML240-40”
Мощность не более 7,2Вт
Ток потребления не более 600 мА
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 186×45×30 мм
Рабочий температурный диапазон от -40°С до +45°С
Тип (отказобезопасность) нормально открытый
Масса не более 2,3 кг
Усилие удержания не более 240 кг
Напряжение питания 12В постоянного тока

1.3.4. Электрооборудование

Проектируемое оборудование запитать от существующего ВРУ, кабелем марки ВВГнг(А)LS LTx 3х1.5, проложенным в коробе ПВХ. У места размещения оборудования СКУД установит бокс “ЩРн-9з-1” к которому подключить блоки питания СКУД.

Согласно требованиям по обеспечению безопасности и защиты поражений электрическим током ГОСТ 30.331.3-95, проектом предусмотрено присоединение всех доступных прикосновению открытых проводящих частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением к заземленной нейтральной точке источника питания с помощью защитных проводников.

Заземлению подлежат все металлические нормально нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции.

Все электромонтажные работы выполнить согласно - ПУЭ изд.6; ТКП-339-2022.

1.3.5. Монтаж оборудования и электропроводов.

Монтаж средств контроля и управления доступом должны производиться в местах, определенных проектом, с учетом архитектурных особенностей объекта.

Монтаж оборудования и проводов СКД выполнить в соответствии с СН 3.02.19-2025 и чертежами данного проекта.

Установку оборудования СКУД необходимо выполнить в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.

Прокладка линий связи и управления в помещениях выполняются открыто в монтажных коробах по стене и потолку.

Поступающие кабели и провода должны быть осмотрены производителем работ с проверкой целостности упаковки, целостности концов и соответствия маркировки данным сопроводительных документов.

Между точками подключений должен прокладываться цельный кабель. Очередность прокладки кабелей устанавливать с учетом объединения в пакеты. Прокладка кабелей и проводов по нагреваемым поверхностям не допускается.

При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями системы СКУД с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5м.

Не допускается прохождение линий через дверные коробки. Прокладку и проходы через стены выполнить в соответствии с ПУЭ.

Инв. № подл.	Подп. и. дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					011/2026- ОПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата		
						4