

Все строительные-монтажные работы и специальные выполняются в полном соответствии с проектом, с учетом требований ТНПА а также другими действующими положениями и инструкциями по технике безопасности, охране труда, промсанитарии и противопожарной безопасности

1.3.6. Электропитание и заземление оборудования.

Электропитание СКУД осуществляется от ВРУ здания размещенной в электрощитовой. Коммерческий учет электроэнергии существующий, размещенный в существующем ВРУ здания школы.

Технические средства СКУД, установленные на охраняемых объектах, следует относить к 1-й категории электроприемников по надежности электропитания согласно ПУЭ. Для выполнения данного требования применяется блок бесперебойного питания. Питание рассчитано из учета резервирования не менее 1 часа для СКУД.

Расчетный ток проектируемого оборудования СКУД

Наименование показателя	Единица измерения	Количество
Установленная мощность ИРПА124.01/1-6 (3шт)	кВт	0.280
Расчетная мощность	кВт	0.280
Расчетный ток (cos(φ) -0.65, k=1.1 (групповая нагрузка)	А	2.15
Годовой расход (8760 часов)	МВт х ч	2.45

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждения изоляции, предусмотрено заземление корпусов электрооборудования, а также заземляющего контакта устройств защиты от перенапряжений. Тип существующего заземления на объекте TN-C-S.

Заземление электрооборудования выполнить металлическим соединением его корпусов с нейтралью сети электропитания объектов, для чего используется отдельный третий, защитный проводник, проложенный совместно с проводами других назначений. При производстве работ руководствоваться ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) “Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током”.

10. Охрана окружающей среды.

Раздел “Охрана окружающей природной среды” разработан с целью обеспечения в процессе и по завершению строительства безопасной среды обитания для жизни и здоровья людей и животного мира, рационального природопользования и охраны всех компонентов природной среды.

При разработке проекта учитывались требования следующих нормативных документов и законов в сфере обращения с отходами:

- Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 № 271-З «Об обращении с отходами» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 № 1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами» (с изменениями и дополнениями);
- Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и. дата	011/2026- ОПЗ Лист 5
	Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	