

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K TYPOVÉMU PROJEKTU

Identifikační údaje stavby

Druh stavby	: RODINNÝ DŮM „BEÁTA“
Místo stavby	: kat. území Velká Hraštice, p.p.č. 91/48
Stavebník	: Ekaterina Matveeva U Slovanky 2440/5C 182 00 Praha
Hlavní projektant	: Ing. Karel Peterka THERMO PLUS – projektový ateliér Ostrčilova 930 541 01 Trutnov Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT 0600797
Projektant – statika	: Ing. Adolf Herman Svatoplukova 41 796 01 Prostějov Aut. inženýr v oboru statika a dynamika staveb – ČKAIT 1201720
Projektant – vytápění, vzduchotechnika	: Ing. Vladimír Koutník Librantice 52 503 46 Třeběchovice pod Orebem Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, technická zařízení – ČKAIT 0601812
Projektant – elektro	: Ing. Hana Bezstarosti Belveder 168 518 01 Dobruška Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení – ČKAIT 0601443
Zakázka číslo	: 030/21/TP
Datum	: listopad 2021

1) Popis území stavby

Není předmětem typového projektu.

2) Celkový popis stavby

2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Předmětem projektu je **novostavba přízemního rodinného domu** s využitým podkrovím – typ „BEÁTA“ v obci Velká Hraštice, katastrálním území Velká Hraštice na části p.p.č. 91/48, který bude **užíván k trvalému bydlení**. Jedná se o **trvalou stavbu**.

Navrhované parametry stavby

* počet bytových jednotek	1
* velikost bytu	5 + 1
* obytná plocha	69,51 m ²
* plocha příslušenství	41,77 m ²
* užitková plocha	111,28 m ²
* podlahová plocha	112,68 m ²
* plocha skladu zahradního nářadí	7,50 m ²
* plocha závětrí	19,81 m ²
* zastavěná plocha domu	81,06 m ²
* zastavěná plocha závětrí a skladu zahradního nářadí	30,00 m ²
* zastavěná plocha celkem	111,06 m ²
* plocha terasy	13,80 m ²
* výška hřebene od kóty ± 0,000	8,26 m
* obestavěný prostor - dům	580 m ³
* obestavěný prostor - závětrí a sklad zahradního nářadí	120 m ³
* obestavěný prostor celkem	700 m ³

Základní bilance stavby (potřeba médií, hospodaření dešťovou vodou, energetická náročnost)

Předpokládaná potřeba energie - viz Průkaz energetické náročnosti budovy.

Celková potřeba vody

Výpočet předpokládané potřeby vody:

Není předmětem typového projektu.

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Výpočet produkce odpadních vod:

Není předmětem typového projektu.

Výpočet dešťových vod:

Není předmětem typového projektu.

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Žádné nejsou.

Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Žádné nejsou.

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Není předmětem typového projektu.

Orientační náklady stavby

* orientační náklad stavby (bez přípojek a zpevněných ploch) 4,900.000,- Kč

2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dispoziční řešení vychází z architektonické studie rodinného domu „BEÁTA“.

Dům obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,65 x 8,40 m je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 43° (výška hřebene + 8,26 m). Vstupní závětrí o půdorysných rozměrech 7,50 x 4,00 m je zastřešeno pultovou střechou o sklonu 17° (výška hřebene + 3,60 m).

Orientace hřebene střechy rodinného domu je ve směru jihovýchod-severozápad.

Materiálové a barevné řešení domu je uvažováno následující:

- | | |
|--------------------------|---|
| * sokl | - klinkerové pásky TERCA – odstín tmavě hnědý |
| * fasáda | - WEBER.PAS AQUABALANCE
- tenkovrstvá jemnozrnná (zrno 1,5 mm)
- barevný odstín č. OK4C – okrový
v kombinaci s obkladem klinkerovými pásky
TERCA – odstín tmavě hnědý |
| * výplně otvorů | - dřevěné, barevný odstín tmavě hnědý |
| * střešní krytina | - betonové tašky BRAMAC Classic
- odstín břidlicově černý |
| * nadstřešní část komína | - WEBER.PAS AQUABALANCE
- tenkovrstvá jemnozrnná (zrno 1,5 mm)
- barevný odstín č. OK4C – okrový + krycí nerezová deska |
| * dřevěné prvky krovu | - nátěr lazurovacím lakem na dřevo, barevný odstín tmavě hnědý |
| * klempířské prvky | - pozinkovaný plech + nátěr - odstín tmavě hnědý |

2.3) Celkové dispozičně provozní řešení

Dispoziční řešení vychází z architektonické studie rodinného domu „BEÁTA“.

Vstup do domu je navržen z jihovýchodního průčelí přes závětrí plnicí funkci přístřešku pro auto. Ze závětrí je rovněž přístupný sklad zahradního nářadí.

Ze vstupního zádveří (filtr mezi venkovním a vnitřním prostředím) je přístupná hala se schodištěm do podkroví. Z haly je přístup do následujících prostor:

- obývací pokoj s kuchyní a spíží (pod schodištěm do podkroví)
- pracovna
- WC
- sprcha + domácí práce (pračka + sušička + vzduchotechnická jednotka + tepelné čerpadlo)

Z obývacího pokoje je přístupná terasa, která bude užívána k letnímu stolování a odpočinku.

Po schodišti z haly v přízemí je přístupné podkroví, v němž se nacházejí tyto prostory:

- pokoj
- pokoj
- ložnice
- lázeň + WC
- komora

Půdorysná plocha jednotlivých místností je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace.

2.4) Bezbariérové užívání

Rodinný dům nebude užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.5) Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace novostavby rodinného domu je vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – zejména část pátá Požadavky na technická zařízení staveb § 32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, § 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní slaboproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, § 36 Ochrana před bleskem, § 37 Vzduchotechnická zařízení a § 38 Vytápění a část šestá § 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, v souladu s ČSN 73 43 01 Obytné budovy (červenec 2004) a norem navazujících a Vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dům nebude využíván k bydlení imobilních osob.

Světla výška obytných místností v přízemí je 2,52 m (požadavek min. 2,5 m) a v podkroví je 2,35 m a 2,55 m (požadavek 2,3 m) - splněno.

Sklon schodiště je $36^\circ < 41^\circ$, podchodná výška je 2,34 m (požadavek min. 2,1 m) – splněno, min. šířka schodiště 1,05 m (požadavek min. 0,9 m) - splněno.

Novostavba rodinného domu je navržena z certifikovaných materiálů, které nemají negativní vliv na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Provozem a užíváním rodinného domu nevznikají látky nebezpečné či ohrožující obyvatele domu a životní prostředí.

Stavební konstrukce novostavby rodinného domu jsou navrženy v souladu s ČSN 730532 „Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky“.

Denní osvětlení rodinného domu splňuje požadavky ČSN 73 0580-2 „Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov“

2.6) Základní charakteristika objektů

2.6.1) Stavebně konstrukční a materiálové řešení stavby

Založení objektu je navrženo na základových pasech z vyztuženého betonu. Obvodové a vnitřní nosné stěny i nenosné příčky jsou z cihelných bloků POROTHERM. Konstrukce stropu nad přízemím domu je navržena z keramobetonových nosníků a keramických stropních vložek MIAKO.

Nosná konstrukce střechy (krov) je navržena v kombinaci ocel (stojky) + dřevo (pozednice, vaznice, krokve a kleštiny). Střešní krytina je z betonových střešních tašek BRAMAC. Odvodnění střechy je řešeno pomocí střešních žlabů a svodů.

2.6.2) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukční řešení novostavby rodinného domu je navrženo tak, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části
- větší stupeň nepřípustného přetvoření
- poškození jiných částí stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Podrobně – viz samostatná část projektové dokumentace

2.7) Základní charakteristika technických zařízení

Vytápění + ohřev TUV	- ústřední teplovodní – zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda, NIBE, typ F2040-6 o výkonu 1,5 až 7 kW + vnitřní jednotka NIBE, typ VVM 320 – viz. oddíl „Vytápění“
Krbová kamna	- HAAS + SOHN, typ OVALIS o výkonu cca 3-4 kW
Vzduchotechnika	- větrací jednotka Zehnder ComfoAir E350 L
Kuchyňský sporák	- elektrická varná deska + elektrická trouba + bezodtahová digestoř např. FABER

2.8) Řešení požární bezpečnosti stavby

2.8.1) Seznam použitých podkladů pro zpracování

Řešení požární bezpečnosti novostavby rodinného domu je zpracované v souladu s požadavky Vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v návaznosti na § 41 odst.2) Vyhl.č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a následujících norem:

Vyhláška č.23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.
- ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.
- ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.
- ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.
- ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.

2.8.2) Stručný popis stavby z hlediska požární ochrany stavby

Novostavba rodinného domu má dvě nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). Dům má jednu bytovou jednotku velikosti 5 + 1. Dům není podsklepen.

Dům obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,65 x 8,40 m je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 43° (výška hřebene + 8,26 m). Vstupní závětrí o půdorysných rozměrech 7,50 x 4,00 m je zastřešeno pultovou střechou o sklonu 17° (výška hřebene + 3,60 m).

Obvodové a vnitřní nosné stěny i nenosné příčky jsou z cihelných bloků POROTHERM, tj. nehořlavé – konstrukce druhu DP1.

Nosná konstrukce střechy domu je tvořena dřevěným krovem (pozednice, vaznice, krokve a kleštiny) – vaznice je podepřena ocelovými stojkami. Střešní krytina je z betonových tašek BRAMAC na laťování spočívajícím na kontralatích.

Výška objektu $h = 2,9$ m, celková výška objektu $h_c = 8,4$ m, požárně dělící a nosné konstrukce objektu jsou nehořlavé - druhu DP1.

V souladu s čl.7.2.8.a) ČSN 730802 (květen 2009) se jedná o objekt s konstrukčním systémem nehořlavým.

2.8.3) Rozdělení stavby do požárních úseků

Dům tvoří v souladu s ČSN 730833 čl.4.1.1.a) jeden požární úsek zařazený do **II. stupně požární bezpečnosti (budova skupiny OB 1)**.

2.8.4) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Výpočtové požární zatížení dle ČSN 730802, přílohy B, tab. B.1, pol.10 je $p_v = 40$ kg/m² je v souladu s čl. B.1.2 zvýšeno o $p_v' = (p_s - 5) \cdot 1,15 = (10 - 5) \cdot 1,15 = 5,75$ kg/m²

Výpočtové požární zatížení je tedy dáno součtem $p_{v+} p_v' = 40 + 5,75 = 45,75$ kg/m²

2.8.5) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska pož. odolnosti

Požární odolnost stavebních konstrukcí (pro II.SPB):

	požadavek:	skutečnost:
- požární stěny a stropy	REI 30 DP1	nevyskytují se
- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (1.NP)	REI 30 DP1	REI 90 DP1
- cihelné zdivo POROTHERM 38 T Profi s oboustrannou omítkou min. tl.15 mm		
- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (1.NP)	REI 30 DP1	REI 90 DP1
- cihelné zdivo POROTHERM 44 T Profi s omítkou		
- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (2.NP)	REI 15 DP1	REI 90 DP1
- cihelné zdivo POROTHERM 44 T Profi s omítkou		

Požární odolnost stavebních konstrukcí (pro II.SPB):

	požadavek:	skutečnost:
- nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťující stabilitu objektu (1.NP) - cihelné zdivo POROTHERM 24 Profi s oboustrannou omítkou min. tl.15 mm	REI 30 DP1	REI 180 DP1
- stropní konstrukce nad přízemím - keramobetonový strop POROTHERM	REI 30 DP1	REI 120 DP1
- nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťující stabilitu objektu (2.NP) – ocelový sloupek 2x U100 v cihelné příčce POROTHERM 11,5 + omítky na pletivu	R 15 DP1	> R 16 DP1*

* Publikace: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (PAVUS, a.s.) tab.3.1- pro vypočtený součinitel průřezu $A_m/V = 0,2/0,0027 = 74,1$, kritickou teplotu oceli 500°C a $\mu_0 = 0,78$

- nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťující stabilitu objektu (2.NP) – dřevěné vaznice 180/220 mm	R 15 DP3	R 30 DP3
- nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťující stabilitu objektu (2.NP) – dřevěné kleštiny 60/200 mm	R 15 DP3	R 30 DP3
- sádkart. podhled RIGIPS (KNAUF) tl.12,5 mm v podkroví pod půdním prostorem (v souladu s požadavkem čl.4.2.1 ČSN 730833)	15 DP3	REI 15 DP3
- požární uzávěry otvorů – půdní schody WIPPRO GM 4 – ISOTEC	EW 15 DP3	EI2 30
- schodiště	15 DP3	*

* v souladu s čl.8.9. ČSN 730802 (květen 2009) není třeba stanovit požární odolnost schodiště, neboť nebude sloužit pro více než 10 osob.

Požadavky na požární odolnost a stupeň hořlavosti použitých stavebních hmot a konstrukcí jsou splněny.

Komínové těleso (pro interiérový kotel na dřevo) je navrženo v souladu s § 8 Vyhlášky č.23/2008 Sb systému SCHIEDEL s jedním průduchem $\varnothing$ 160 mm – typ „UNI SMART“ – zařazení dle ČSN EN 1443 (teplotní třída T400, tlaková třída N1, třída odolnosti proti kondenzátu D, třída odolnosti proti korozi 3, třída odolnosti při vyhoření sazí + vzdálenost od hořlavých materiálů v mm G50, požární odolnost EI 90).

Nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště 50 mm je v projektu dodržena!!!

2.8.6) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Úniková cesta z přízemí domu je řešena nechráněná (přes zádveří) ústící přímo na volné prostranství. Délky únikových cest není třeba posuzovat – začínají na ose východů z domu - dle čl.9.10.2. ČSN 730802 (květen 2009). Šířka dveří m a schodiště vyhoví požadavkům čl.4.3. ČSN 730833 (září 2010).

2.8.7) Odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru stavby

Posouzení odstupových vzdáleností:

Podle ČSN 73 0802 čl.8.15.4b1) se střecha rodinného domu nepovažuje za požárně otevřenou plochu (II.SPB, $p_v < 50 \text{ kg/m}^2$)

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

p_v [kg.m-2]	l	h_u [m]	S_p	S_{po} [m2]	po [%]	d průčelí [m]	
45,8	4,5	1,25	5,7	2,5	44	1,39	SV-podélné*
45,8	1,3	1,25	1,6	1,6	100	1,55	SV-okno
45,8	1,1	2,17	2,4	2,4	100	1,89	SV-dveře(jízd.kola)
45,8	3,2	2,27	7,2	3,8	53	2,17	JV-dveře+okna 1.NP
45,8	1,1	2,27	2,5	2,5	100	1,92	JV-dveře
45,8	2,5	1,25	3,1	3,1	100	2,16	JV-okna 2.NP
45,8	6,8	2,27	15,3	9,4	61	3,21	JZ-podélné*
45,8	2,8	2,27	6,2	6,2	100	3,11	JZ-dveře+okno
45,8	2,5	4,00	10,0	6,3	62	2,87	SZ-štít*
45,8	2,5	1,25	3,1	3,1	100	2,16	SZ-okna 1.NP
45,8	2,5	1,25	3,1	3,1	100	2,16	SZ-okna 2.NP

Vysvětlivka zkratk:

SV = severovýchodní, JV = jihovýchodní, JZ = jihozápadní, SZ = severozápadní

Poznámka:

R* = redukováná délka a výška průčelí za účelem dosažení max. % požárně otevřených ploch

V souladu s čl.I.3.1 ČSN 73 0804 je stanovena **odstupová vzdálenost od přístřešku pro auto** - konstrukce druhu DP2, pro požárně otevřenou plochu 5,0 x 1,0 m, rovna **1,42 m** (tab H.2).

Požárně nebezpečný prostor projektovaného domu nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku, proto je třeba při situování rodinného domu na konkrétní stavební parcelu brát na tuto skutečnost zřetel.

Požárně nebezpečný prostor musí být v rámci projektu osazení do terénu vyznačen v koordinační situaci stavby !!!

2.8.8) Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami

Potřeba vnější požární vody $Q = 4,0 \text{ l/s}$ bude zajištěna dle konkrétních podmínek lokality, a to buď z hydrantových systémů na veřejném vodovodním řadu (max. vzdálenost 200 m od objektu), alternativně z vodního toku nebo nádrže (max. vzdálenost 600 m od objektu).

Potřeba vnitřní požární vody se nestanoví (čl.4.4b ČSN 73 0873).

2.8.9) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

V souladu s Vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb bude v rodinném domě instalován 1 ks přenosného hasicího přístroje s hasicí schopností nejméně 34 A – např. práškového.

2.8.10) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu – přístupové komunikace, zásahové cesty

Situování pozemku musí umožnit příjezd vozidel hasičského záchranného sboru v souladu s Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a čl. 4.4.1 ČSN 730833. Nástupní plochy se v souladu s ČSN 73 0802 nepožadují.

2.8.11) Zhodnocení technických zařízení stavby

Pro vytápění RD bude sloužit tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE typ F2040-6 o výkonu 1,5 až 7,0 kW, které bude umístěno v technické místnosti (místnost č. 109 – sprcha + domácí práce).

V místnosti č.104 (obývací pokoj) se předpokládá osazení kamen na dřevo dle výběru stavebníka - např. OVALIS od firmy HAAS + SOHN o výkonu cca 3-4 kW.

Veškeré kouřové a spalínové cesty budou doloženy revizní zprávou společně s žádostí o povolení užívání stavby dle §120 zák.č.183/2006 Sb.

Bude dodržena bezpečná vzdálenost spotřebiče (krbová kamna) od hořlavých hmot v souladu s přílohou č.8 vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. 500 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech.

Instalace tepelného spotřebiče musí být provedena odbornou montážní firmou dle návodu výrobce a v souladu s ČSN 061008 – bude doloženo revizní zprávou.

Objekt bude zajištěn proti úderu blesku (§ 36 Vyhl.č.268/2009 Sb.) podle požadavků ČSN EN 62305 – bude doloženo revizní zprávou.

Elektrická instalace - bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52 a souvisejících platných ČSN a předpisů. Posouzení vnějších vlivů pro el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 - bude doloženo revizní zprávou.

Větrání je navrženo centrální pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné v místnosti č. 109 – sprcha + domácí práce (viz samostatná část projektu).

2.8.12) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezp. zařízeními

V souladu s ustanovením §15 odst.5 Vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb bude v rodinném domě instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace (dle ČSN EN 14604), tj. minimálně 2x hlásič kouře, který na základě vyhodnocení změny zabarvení okolí dýmem z doutnajícího nebo otevřeného ohně aktivuje vlastní akustický výstražný systém – např. přístroj Busch-Rauchalarm (ABB) – viz oddíl „E – elektroinstalace –slaboproud“.

2.8.13) Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Hlavní vypínač elektrické energie bude označen tabulkou podle ČSN ISO 3864.

2.9) Zásady hospodaření s energiemi

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí domu budou splňovat požadavky zák. č.406/2000 Sb. – „zákon o hospodaření energií“ a navazujících prováděcích předpisů, kterými se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

Tepelná ztráta objektu činí celkem cca 3,7 kW (pro výpočtovou venkovní teplotu –15°C).

Roční spotřeba tepla pro vytápění bude cca 23,2 GJ/rok. Výpočet potřeby energie – viz příloha „D.4.V-1 Vytápění“ – zpracovatel: Ing. Vladimír Koutník.

2.10) Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na komunální prostředí

Novostavba rodinného domu splňuje požadavky dané příslušnými zákony a normami, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ČSN 73 4301 Obytné budovy (červenec 2004).

Novostavba rodinného domu je navržena z certifikovaných materiálů, které nemají negativní vliv na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Provozem a užíváním rodinného domu nevznikají látky nebezpečné či ohrožující obyvatele domu a životní prostředí.

Stavební konstrukce novostavby rodinného domu jsou navrženy v souladu s ČSN 730532 „Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky“.

Denní osvětlení rodinného domu splňuje požadavky ČSN 73 0580-2 „Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov“ (červenec 2007).

2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Není předmětem typového projektu.

3) Připojení na technickou infrastrukturu

Není předmětem typového projektu.

4) Dopravní řešení

Není předmětem typového projektu.

5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není předmětem typového projektu.

6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Novostavba rodinného domu nemá negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).

Při výstavbě budou vznikat stavební odpady skupiny 17 (dle vyhl. MŽP č.8/2021 Sb. – katalog odpadů). Vzniklé odpady, které vzniknou stavební činností budou tříděny a přednostně nabídnuty k dalšímu využití (recyklaci). Pokud nebude možné je předat k recyklaci, je nutné zajistit jejich řádné odstranění - předány oprávněné osobě (= povolená skládka odpadů).

Likvidace splaškových odpadních vod a dešťových vod – není předmětem typového projektu.

7) Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny žádné nároky z hlediska civilní ochrany.

8) Zásady organizace výstavby

Není předmětem typového projektu.

9) Závěr

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce ve stavebnictví dané bezpečnostními předpisy, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Charakter díla nevyžaduje žádná mimořádná bezpečnostní opatření.

Stavební práce musí být provedeny dle schválené projektové dokumentace a v souladu s příslušnými ČSN.

Typový projekt neřeší umístění rodinného domu na konkrétní stavební parcele a napojení projektované novostavby na stávající inženýrské sítě v lokalitě. Toto je předmětem samostatné části projektové dokumentace, kterou si zajišťuje objednatel projektu individuálně.

Veškeré změny a odchylky od projektové dokumentace musí být předem konzultovány a písemně odsouhlaseny projektantem zápisem ve stavebním deníku. Případné nesrozumitelnosti či nejasnosti doporučuji rovněž konzultovat – telefonický kontakt: 732523558, mobil: 603498475, e-mail: peterka@thermo-plus.cz.

V Trutnově, listopad 2021

Vypracoval: Ing. Karel Peterka

UPOZORNĚNÍ !!!

**Projektová dokumentace rodinného domu – typ „BEÁTA“
je duševním majetkem projektového ateliéru:**

Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS, Trutnov

**Projektová dokumentace nesmí být užívána, šířena kopiemi a uveřejňována
bez předchozího písemného souhlasu autora !!!**