

SKLADBA PODLAH

Skladba „A“ - keramická dlažba - podlahové vytápění

* keramická dlažba - dle výběru stavebníka	9 mm
* lepicí tmel – např. BOTACT M 21	3 mm
* podkladní nátěr BOTACT D 11	- mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s plastifikátorem pro cementové směsi REHAU plastifikátor P + podlahové vytápění REHAU RAUTHERM S 17 x 2 (viz oddíl „vytápění“)	58 mm
* PE folie s rastrem	- mm
* pěnový polystyren Isover EPS Grey 100 + dilatační pásek u soklu !!!	2x80 mm
celkem (bez podkladní železobetonové mazaniny a hydroizolace)	230 mm

Skladba „A*“ - keramická dlažba – bez podlahového vytápění (spíž)

* keramická dlažba včetně soklu výšky 80 mm - dle výběru stavebníka	9 mm
* lepicí tmel – např. BOTACT M 21	3 mm
* podkladní nátěr BOTACT D 11	- mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s vloženou výztuhou do drobnozrnných betonů (2/50x50 mm/Fe)	58 mm
* PE folie	- mm
* pěnový polystyren Isover EPS Grey 100 + dilatační pásek u soklu !!!	2x80 mm
celkem (bez podkladní železobetonové mazaniny a hydroizolace)	230 mm

Skladba „B“ - keramická dlažba „mokrý provoz“ - podlahové vytápění

* keramická dlažba - dle výběru stavebníka	9 mm
* lepicí tmel – např. BOTACT M 21	3 mm
* válečkovaná těsnicí folie BOTACT DF 9 (2x)	1,5 mm
* podkladní nátěr BOTACT D 11	- mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s plastifikátorem pro cementové směsi REHAU plastifikátor P + podlahové vytápění REHAU RAUTHERM S 17 x 2 (viz oddíl „vytápění“)	56 mm
* PE folie s rastrem	- mm
* pěnový polystyren Isover EPS Grey 100 + dilatační pásek u soklu !!!	2x80 mm
celkem (bez podkladní železobetonové mazaniny a hydroizolace)	230 mm

SKLADBA PODLAH

Skladba „C“- vinylová podlaha - podlahové vytápění

* vinylová podlaha Expona Domestic (dle výběru stavebníka) + lepidlo	2 mm
* vyrovnávací stěrka (např. BOTOLAN M49)	3 mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s plastifikátorem pro cementové směsi REHAU plastifikátor P + podlahové vytápění REHAU RAUTHERM S 17 x 2 (viz oddíl „vytápění“) betonů (2/50x50 mm/Fe)	65 mm
* PE folie s rastrem	- mm
* pěnový polystyren Isover EPS Grey 100 + dilatační pásek u soklu !!!	2x80 mm

celkem (bez podkladní železobetonové mazaniny a hydroizolace)	230 mm
---	--------

Skladba „D“- keramická dlažba TAURUS (garáž)

* keramická dlažba slinutá – např. TAURUS	9 mm
* lepicí tmel – např. BOTACT M 21	3 mm
* podkladní nátěr BOTACT D 11	- mm
* PE folie	- mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s vloženou KARI sítí 3,15/100 – 3,15/100	58 mm
* pěnový polystyren – typ EPS 100 S + dilatační pásek u soklu !!!	30 mm

celkem (bez podkladní železobetonové mazaniny a hydroizolace)	cca 100 mm
---	------------

Skladba „E“- vinylová podlaha - podlahové vytápění

* vinylová podlaha Expona Domestic (dle výběru investora) + lepidlo	2 mm
* vyrovnávací stěrka (např. BOTOLAN M49)	3 mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s plastifikátorem pro cementové směsi REHAU plastifikátor P + podlahové vytápění REHAU RAUTHERM S 17 x 2 (viz oddíl „vytápění“)	65 mm
* PE folie s rastrem	- mm
* pěnový polystyren Isover EPS Grey 100 + dilatační pásek u soklu !!!	60 mm

celkem (bez stropní konstrukce)	130 mm
---------------------------------	--------

Skladba „E*“- vinylová podlaha (bez podlahového vytápění (komora))

* vinylová podlaha Expona Domestic (dle výběru investora) + lepidlo	2 mm
* vyrovnávací stěrka (např. BOTOLAN M49)	3 mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s plastifikátorem pro cementové směsi	65 mm
* PE folie	- mm
* pěnový polystyren Isover EPS Grey 100 + dilatační pásek u soklu !!!	60 mm

celkem (bez stropní konstrukce)	130 mm
---------------------------------	--------

SKLADBA PODLAH

Skladba „F“- keramická dlažba „mokrý provoz“ (podlahové vytápění)

* keramická dlažba	9 mm
* lepicí tmel – např. BOTACT M 21	3 mm
* válečkovaná těsnicí folie BOTACT DF 9 (2x)	1,5 mm
* podkladní nátěr BOTACT D 11	- mm
* betonová mazanina C 25/30 (B 30) s plastifikátorem pro cementové směsi REHAU plastifikátor P + podlahové vytápění REHAU RAUTHERM S 17 x 2 (viz oddíl „vytápění“)	56 mm
* PE folie s rastrem	- mm
* pěnový polystyren – typ EPS 100 S + dilatační pásek u soklu	60 mm
celkem (bez stropní konstrukce)	130 mm

SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Skladba „Z“- zámková dlažba - závětrří

* zámková betonová dlažba (např. BEST) – dle výběru stavebníka	80 mm
* drcené kamenivo 4/8 mm	40 mm
* směs kameniva ŠDA 0/32 mm (hutnit na Edef2 = 45 MPa)	150 mm
* směs kameniva ŠDA 0/63 mm (hutnit na Edef2 = 45 MPa)	250 mm
* tkaná polyprop. geotextilie s min. pevností v tahu příčnou i podélnou 60 kN/m	
* zhutněná pláň (původní terén po sejmutí ornice)	
celkem	520 mm

Skladba „T“- terasová prkna SILVADEC – terasa

* terasové prkno „SILVADEC“ – ELEGANCE – drážka (dle výběru stavebníka) (plný profil 138x23 mm)	23 mm
* konstrukční hranol „SILVADEC“ – (plný profil 50x50 mm)	50 mm
* betonová prefabrikovaná podpora (např. parkový obrubník „BEST PARKAN I“ 50x200x500 mm)	50 mm
* podkladový beton C 16/20 (B 20)	30 - 50 mm
* zhutněné štěrkové lože (štěrk frakce 16-32 mm zasypat kamennou drtí 0-4 mm)	150 mm
* tkaná polyprop. geotextilie s min. pevností v tahu příčnou i podélnou 60 kN/m	
* zhutněná pláň (původní terén po sejmutí ornice)	
celkem	300 mm

SKLADBA STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A STŘECH

Skladba „S1“ - zateplení a obklad soklu domu klinkerovými pásky

* omítka vnitřní hladká štuková	15 mm
* cihly broušené POROTHERM 38 TS Profi	380 mm
- plně vyspárovat (doplnit pomocí BOTACEM M 03)	
* penetrační asfaltový lak (2x)	- mm
* hydroizolační pás z modifik. asfaltu ELASTODEK 40 standard mineral	4 mm
* montážní pěna (určená pro lepení EPS na živичný podklad !!!)	4 mm
* extrudovaný pěnový polystyren - kotvit talířovými hmoždinkami KI-100 NS dle návodu dodavatele obkladu !!!	60 mm
* flexibilní lepicí tmel ke stěrkování např. quick-mix RKS + vložení sklotextilní tkaniny R267	7 mm
* obklad klinkerovými pásky – odstín tmavě hnědý nalepit pomocí flexibilního tmelu quick-mix RKS - vyspárování maltou pro ruční spárování quick-mix FM	20 mm

celkem (bez vnitřní omítky)	cca 475 mm
-----------------------------	------------

Skladba „S2“ - obklad soklu zahradního nářadí

* omítka vnitřní hladká štuková	15 mm
* cihly broušené POROTHERM 24S Profi	240 mm
- plně vyspárovat (doplnit pomocí BOTACEM M 03)	
* penetrační asfaltový lak (2x)	- mm
* hydroizolační pás z modifik. asfaltu ELASTODEK 40 standard mineral	4 mm
* montážní pěna (určená pro lepení EPS na živичný podklad !!!)	4 mm
* flexibilní lepicí tmel ke stěrkování např. quick-mix RKS + vložení sklotextilní tkaniny R267	7 mm
* obklad klinkerovými pásky – odstín tmavě hnědý nalepit pomocí flexibilního tmelu quick-mix RKS - vyspárování maltou pro ruční spárování quick-mix FM	20 mm

celkem (bez vnitřní omítky)	cca 275 mm
-----------------------------	------------

Skladba „S3“ - šikmá část střechy BRAMAC (nezateplená část)

* střešní taška BRAMAC CLASSIC - odstín břidlicově černý	50 mm
* dřevěné latě min. 50/40 mm	40 mm
* dřevěné kontralatě 50/50 mm + těsnicí páska pod kontralatě SB 60	50 mm
* izolační difuzní folie DELTA MAXX PLUS (se samolepícím okrajem) + systémové doplňky DELTA - MULTI, DELTA – THAN	- mm
* dřevěné krokve 100/220 mm á cca 0,9 m	220 mm

celkem	360 mm
--------	--------

SKLADBA STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A STŘECH

Skladba „S4“- šikmá část střechy BRAMAC (zateplená část)

* střešní taška BRAMAC CLASSIC - odstín břidlicově černý	50 mm
* dřevěné latě min. 50/40 mm	40 mm
* dřevěné kontralatě 50/50 mm + těsnící páska pod kontralatě SB 60	50 mm
* izolační difuzní folie DELTA MAXX PLUS (se samolepícím okrajem) + systémové doplňky DELTA - MULTI, DELTA – THAN	- mm
* dřevěné krokve 100/220 mm á cca 0,9 m s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK celkové tl. 220 mm	220 mm
* krokrové nástavce RIGIPS + tepelná izolace Isover ORSIK tl. 80 mm	80 mm
* parotěsná zábrana DELTA – REFLEX + systémové doplňky DELTA - POLY, DELTA – TIXX, DELTA FLEX BAND	- mm
* kovový CD profil 60/27 kotvený do stavebních třmenů výšky 35 mm s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.40 mm	40 mm
* sádrokarton RB (A) Active Air - v koupelně impregnovaný RBI (H2)	12,5 mm
celkem	492,5 mm

Skladba „S5“- stropní podhled nad podkrovím (vodorovná část) **- místnost č. 201, č.205 (světla výška 2,35 m)**

* dřevěné kleštiny 60/200 mm á cca 0,9 m s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.200 mm (vydrátkovat)	200 mm
* kovový RigiProfil CD 60/27 + rychlozávěs pérový + drát s okem + přichytit FN šroubem z boku k párovým kleštinám z obou stran (max. vzdálenost 0,75 m) + tepelná izolace Isover ORSIK tl.140 mm	140 mm
* parotěsná zábrana DELTA – REFLEX + systémové doplňky lepicí páska DELTA– POLY-BAND, DELTA – TIXX, DELTA FLEX BAND	- mm
* sádrokarton RB (A)	12,5 mm
* kovový RigiProfil CD 60/27 + rychlozávěs pérový + drát s okem + přichytit MOLLY kotvou do horních kovový RigiProfil CD 60/27 (vzduchová mezera výšky cca 190 mm pro rozvody VZT)	190 mm
* sádrokarton RB (A) Active Air - v koupelně impregnovaný RBI (H2)	12,5 mm
celkem	555 mm

Skladba „S5*- stropní podhled nad podkrovím (vodorovná část) **- místnost č. 202, č.203, č.204 (světla výška 2,55 m)**

* dřevěné kleštiny 60/200 mm á cca 0,9 m s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.200 mm (vydrátkovat)	200 mm
* krokrové nástavce RIGIPS + tepelná izolace Isover ORSIK 10 tl.100 mm	100 mm
* parotěsná zábrana DELTA – REFLEX + systémové doplňky DELTA -POLY, DELTA – TIXX, DELTA FLEX BAND	- mm
* kovový CD profil 60/27 kotvený do stavebních třmenů výšky 35 mm s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.40 mm	40 mm
* sádrokarton RB (A) Active Air - v koupelně impregnovaný RBI (H2)	12,5 mm
celkem	355 mm

SKLADBA STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A STŘECH

Skladba „S6“ - podbití střechy palubkami (u okapu a ve štítech)

* střešní taška BRAMAC CLASSIC - odstín břidlicově černý	50 mm
* dřevěné latě min. 50/40 mm	40 mm
* dřevěné kontralatě 50/50 mm + těsnicí páska pod kontralatě SB 60	50 mm
* izolační difuzní folie DELTA MAXX PLUS (se samolepícím okrajem) + systémové doplňky DELTA - MULTI, DELTA – THAN	- mm
* dřevěné krokve 100/220 mm á cca 0,9 m	220 mm
* svislé námětky 50/80 dl. cca 500 mm zavěšené z boku na krokve	80 mm
* dřevěný rošt z latí 50/80 mm vynášený svislými námětkami	80 mm
* dřevěné palubky exteriérové SECA tl.19 mm, max.šířky 125 mm	19 mm
celkem	540 mm

Skladba „S7“- šikmá část střechy BRAMAC (nezateplená část)

* střešní taška BRAMAC CLASSIC - odstín břidlicově černý	50 mm
* dřevěné latě min. 50/40 mm	40 mm
* dřevěné kontralatě 50/50 mm + těsnicí páska pod kontralatě SB 60	50 mm
* izolační difuzní folie DELTA MAXX PLUS (se samolepícím okrajem) + systémové doplňky DELTA - MULTI, DELTA – THAN	- mm
* dřevěné krokve 120/180 mm á cca 0,9 m	180 mm
celkem	320 mm

Skladba „S8“- stropní podhled nad zahradním nářadím (šikmá část)

* střešní taška BRAMAC CLASSIC - odstín břidlicově černý	50 mm
* dřevěné latě min. 50/40 mm	40 mm
* dřevěné kontralatě 50/50 mm + těsnicí páska pod kontralatě SB 60	50 mm
* izolační difuzní folie DELTA MAXX PLUS (se samolepícím okrajem) + systémové doplňky DELTA - MULTI, DELTA – THAN	- mm
* dřevěné krokve 120/180 mm á cca 0,9 m	180 mm
* kovový CD profil 60/27 kotvený do stavebních těmenů s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.80 mm	85 mm
* parotěsná zábrana DELTA – REFLEX + systémové doplňky DELTA -POLY, DELTA – TIXX, DELTA FLEX BAND	- mm
* sádkokarton impregnovaný RBI (H2)	12,5 mm
celkem	420 mm

SKLADBA STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A STŘECH

Skladba „S9“- stropní podhled nad zahradním nářadím (vodorovná část)

* dřevěné kleštiny 60/160 mm á cca 0,9 m	160 mm
s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.80 mm (vydrátkovat)	
* kovový CD profil 60/27 kotvený do stavěcích třmenů	85 mm
s vloženou tepelnou izolací Isover ORSIK tl.80 mm	
* parotěsná zábrana DELTA – REFLEX	- mm
+ systémové doplňky DELTA -POLY, DELTA – TIXX, DELTA FLEX BAND	
* sádkarton impregnovaný RBI (H2)	12,5 mm
celkem	260 mm

Skladba „S10“ - podbití střechy palubkami (u okapu a ve štítech)

* střešní taška BRAMAC CLASSIC - odstín břidlicově černý	50 mm
* dřevěné latě min. 50/40 mm	40 mm
* dřevěné kontralatě 50/50 mm + těsnící páska pod kontralatě SB 60	50 mm
* izolační difuzní folie DELTA MAXX PLUS (se samolepícím okrajem)	- mm
+ systémové doplňky DELTA - MULTI, DELTA – THAN	
* dřevěné krokve 120/180 mm á cca 0,9 m	180 mm
* svislé námětky 50/80 dl. cca 500 mm zavěšené z boku na krokve	80 mm
* dřevěný rošt z latí 50/80 mm vynášený svislými námětkami	80 mm
* dřevěné palubky exteriérové SECA tl.19 mm, max.šířky 125 mm	19 mm
celkem	500 mm

Veškeré změny a odchylky od projektové dokumentace musí být předem konzultovány a písemně odsouhlaseny projektantem zápisem ve stavebním deníku. Případné nesrozumitelnosti či nejasnosti doporučuji rovněž konzultovat – telefonický kontakt: 732523558, mobil: 603498475, e-mail: peterka@thermo-plus.cz.

V Trutnově, listopad 2021

Vypracoval: Ing. Karel Peterka

UPOZORNĚNÍ !!!

**Projektová dokumentace rodinného domu – typ „BEÁTA“
je duševním majetkem projektového ateliéru:**

Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS, Trutnov

**Projektová dokumentace nesmí být užívána, šířena kopiemi a uveřejňována
bez předchozího písemného souhlasu autora !!!**