

Reakcje metod na 17 wariantów anomalii

E01	Wzrost 1,25×	0/19	0/19	19/19	0/19	19/19	0/19
E02	Wzrost 2×	0/19	0/19	19/19	19/19	19/19	0/19
E03	Wzrost 4×	0/19	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19
E04	Spadek do 0,8×	0/19	0/19	19/19	0/19	19/19	0/19
E05	Spadek do 0,5×	0/19	3/19	19/19	13/19	19/19	0/19
E06	Spadek do 0,25×	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19
E07	Zanik 1 s	0/19	19/19	0/19	13/19	0/19	0/19
E08	Zanik 5 s	0/19	19/19	0/19	19/19	0/19	0/19
E09	Burst 4 ramki / 20 ms	0/19	0/19	19/19	0/19	19/19	8/19
E10	Burst 20 ramek / 10 ms	0/19	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19
E11	Nieznane ID, 1 ramka	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19
E12	Nieznane ID, 8 ramek	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19
E13	DLC krótsze	19/19	0/19	10/19	5/19	10/19	3/19
E14	DLC dłuższe	16/19	0/19	6/19	6/19	6/19	6/19
E15	Wartość 101 (maks. 100)	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19
E16	Wartość −101 (min. −100)	16/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19
E17	Wartość 110 (maks. 100)	13/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19
		DBC	Timeout	Okres	Częstotliwość	3σ	Burst

Sesje z nowym alarmem podczas epizodu. Zanik: alarm przy powrocie ramki liczony osobno.