

## Общая информация

Курс: **Программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике»**

Заявка: Заявка № 40320/2023-8 от 11.10.2023

Договор: Государственный контракт № ПУ-65 от 11.10.2023 года

Контрагент: ПУ ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике

Слушатель: Побединский Владимир Вячеславович

Должность: Сотрудник

## Тестирование

Урок: **Итоговое тестирование** (итоговый тест)

Начато: 08.11.2023, 21:23 (Московское время)

Завершено: 08.11.2023, 21:35 (Московское время)

Задано вопросов: 10

Получено ответов: 10

Набрано баллов: 1000 из 800 необходимых баллов

Результат: успешно завершено

### Вопросы и ответы

№	Вопрос	Ответ тестируемого	Оценка
1	Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов:	• <b>Не допускается.</b>	100
2	Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, защищаемые согласно настоящему своду правил АУП, должны дополнительно оборудоваться:	• <b>СПС.</b>	100
3	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть:	• <b>Не менее 2 м</b>	100
4	Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом и составлять:	• <b>Не более 1000 м2.</b>	100
5	За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление лицензии:	• <b>Уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</b>	100
6	Как называется процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара:	• <b>Эвакуация</b>	100
7	Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более:	• <b>50 гектаров.</b>	100
8	Средства спасения с высоты по способу установки и базирования, подразделяются на:	• <b>Все перечисленное</b>	100
9	В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть:	• <b>Не менее 2 x 1,5 метра.</b>	100
10	Для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, применяют материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:	• <b>Г1, В1, Д2, Т2</b>	100

Сотрудник

Побединский Владимир Вячеславович