

系统数据速览

供冷期内，建筑需求冷量是1.268E6 kwh

集中供冷系统

策略		能耗 kwh	制冷量 kwh	碳排放 g	额定COP/系统COP
传统策略		273500	1.3701E6	1.3015E8（25年）	6.147 / 5.00
净负荷窗口V1	2025年	275683	1.3707E6	8.9861E7	6.147 / 4.97
	40%渗透率	277762	1.3760E6	3.8053E7	6.147 / 4.95
	60%渗透率	277468	1.3761E6	1.8713E7	6.147 / 4.95
净负荷窗口V2 窗口内蓄冷满且有负荷则部分供冷	2025年	268928	1.3717E6	8.8070E7	6.147 / 5.10
	40%渗透率	269608	1.3767E6	3.7158E7	6.147 / 5.10
	60%渗透率	268856	1.3765E6	1.8058E7	6.147 / 5.11

中央空调

中央空调	能耗 kwh	制冷量 kwh	碳排放 g	额定COP/系统COP
	250273	1.2777E6	1.0186E8	6.147 / 5.10
			5.5233E7	
			2.3022E7	

分体式

	能耗 kwh	制冷量 kwh	碳排放 g	额定COP/系统 CO P
分体式	391868	1.36E6	1.6019E8	3.78 / 3.47
			8.6834E7	
			3.6121E7	