

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ Servei Territorial d'Indústria i Innovació		EE-5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN INDUSTRIAS			
1. MEMORIA					
A	TITULAR				
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				DNI-NIF	
DOMICILIO (calle o plaza y número)				CP	
MUNICIPIO		PROVINCIA		TELÉFONO	FAX
B	EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN				
EMPLAZAMIENTO					
MUNICIPIO		PROVINCIA		CP	TELÉFONO
USO AL QUE SE DESTINA: Tipo de industria o actividad.				POTENCIA PREVISTA (Kw)	SUPERFICIE (m ²)
C	MEMORIA DESCRIPTIVA (MARQUE Y CUMPLIMENTE SOLO LAS CASILLAS DE AQUELLOS ELEMENTOS CUYA INSTALACIÓN SE VAYA A EJECUTAR EN BASE A LA PRESENTE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO)				
C-1	CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN				
EMPLAZAMIENTO		ACOMETIDA AÉREA	☐	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA	☐
		MONTAJE SUPERFICIAL	☐	NICHO EN PARED	☐
ESQUEMA NORMALIZADO TIPO		INTENSIDAD NOMINAL CGP		A	INTENSIDAD FUSIBLES
				A	A
C-2	LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN				
CABLES: DENOMINACIÓN, CONDUCTOR Y SECCIONES (TIPO DE AISLAMIENTO)					
SISTEMA DE INSTALACIÓN				DIMENSIONES DE: TUBO, CANAL O CONDUCTO	
C-3	CONTADORES				
COLOCACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL		☐	EN CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)		☐
		EN OTRO LUGAR			
COLOCACIÓN EN FORMA CONCENTRADA		☐	EN LOCAL	☐	EN ARMARIO
		☐	NÚMERO DE CENTRALIZACIONES DE CONTADORES		NÚMERO TOTAL DE CONTADORES
INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA		☐	INTENSIDAD NOMINAL	A	EXTINTOR MÓVIL
		☐			EFICACIA DEL EXTINTOR MÓVIL
C-4	DERIVACIONES INDIVIDUALES (DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS)				
SISTEMAS DE INSTALACIÓN				DIMENSIONES DE: TUBOS, CANALES O CONDUCTOS	
Derivación	USO DE LA INSTALACIÓN (1)	CABLES: TIPO O DENOMINACIÓN UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR Y SECCIONES			
Individual		TIPO DE CONDUCTORES ACTIVOS / PROTECCIÓN		DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN	
				SOBREINTENSIDADES	DIFERENCIAL
INSTAL. 1					
INSTAL. 2					
INSTAL. 3					
INSTAL. 4					
INSTAL. 5					
C-5	LOCALES CON RIESGO ESPECIAL				
ITC-BT					
ITC-BT					
C-6	PRESUPUESTO TOTAL				

1.2 Objeto del proyecto

1.3 Titular de la instalación.

1.3.1 Nombre, domicilio social.

1.4 Emplazamiento de las instalaciones.

1.5 Reglamentación y normas técnicas consideradas.

1.6 Clasificación y características de las instalaciones.

1.6.1 Sistema de alimentación. Tensiones de alimentación

1.6.2 Clasificación. Según riesgo de las dependencias de la industria (de acuerdo a la ITC-BT correspondiente), delimitando cada zona y justificando la clasificación adoptada.

* Locales con riesgo de incendio o explosión.

- Emplazamiento, zona y modo de protección (ITC-BT-29)

* Locales húmedos (ITC-BT-30)

* Locales mojados (ITC-BT-30)

* Locales con riesgos de corrosión (ITC-BT-30)

* Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC-BT-30)

* Locales a temperatura elevada (ITC-BT-30)

* Locales a muy baja temperatura (ITC-BT-30)

* Locales en los que existan baterías de acumuladores (ITC-BT-30)

* Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos (ITC-BT-29)

* Locales de características especiales (ITC-BT-30)

* Instalaciones con fines especiales (ITC-BT-31, 32, 33, 34, 35, 39)

* Instalaciones a muy baja tensión (ITC-BT- 36)

* Instalaciones a tensiones especiales (ITC-BT- 37)

* Instalaciones generadoras de baja tensión – grupos electrógenos – (ITC-BT- 40)

1.6.3 Características de la instalación (clasificado por locales o zonas según sus particularidades)

* Tipos de conductores e identificación de los mismos.

* Canalizaciones fijas.

* Canalizaciones móviles.

* Luminarias.

* Tomas de corriente.

* Aparatos de maniobra y protección.

* Sistema de protección contra contactos indirectos.

* Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

* Protección contra armónicos, sobretensiones (incluso por rayos, si procede).

1.7 Programa de necesidades.

* Potencia eléctrica prevista en alumbrado, fuerza motriz y otros usos.

* Potencia total prevista de la instalación.

* Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas.

1.8 Descripción de la instalación.

1.8.1 Instalaciones de enlace.

- * Caja general de protección/centro de transformación.
- * Equipo de medida.
- * Ubicación y características.

1.8.2 Instalaciones receptoras fuerza y/o alumbrado.

- * Cuadro general y su composición.
- * Líneas de distribución y canalización.
- * Cuadros secundarios y su composición.
- * Líneas secundarias de distribución y sus canalizaciones.
- * Protección de motores y/o receptores.

1.8.3 Puesta a tierra.

1.8.4 Equipos de conexión de energía reactiva.

1.8.5 Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación (mención especial sí existen instalaciones contra incendios).

1.8.6 Alumbrados especiales (mención especial sí existen instalaciones contra incendios).

1.9 Programa de ejecución.

- * Indicar el programa de ejecución reflejando fecha prevista para la puesta en marcha.

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible.

2.2 Procedimiento de cálculo utilizado.

2.3 Potencia prevista de cálculo.

- * Relación de receptores de alumbrado con indicación de su potencia eléctrica en Kw.
- * Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica en Kw.
- * Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica en Kw.
- * Potencia total prevista.

2.4 Cálculos luminotécnicos.

- * Cálculo del número de luminarias, según necesidades.

2.5 Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz.

- * Sistema de instalación elegido en cada zona y sus características.
- * Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalizaciones a utilizar en las líneas de alimentación al cuadro general y secundarios. Considerando la caída máxima de tensión e intensidad máxima admisible de los conductores.

2.6 Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.

- * Sobrecarga
- * Cortocircuitos.
- * Armónicos.
- * Sobretensiones.

2.7 Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.

- * Cálculo de la puesta a tierra.

3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 Calidad de materiales.

- * Conductores eléctricos.
- * Conductores de protección.
- * Identificación de los conductores.
- * Tubos protectores.
- * Cajas de empalme y derivación.
- * Aparatos de mando y maniobra.
- * Aparatos de protección.

3.2 Normas de ejecución de las instalaciones.

3.3 Pruebas reglamentarias.

3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

3.5 Certificados y documentación que debe disponer el titular. Autorización de la instalación.

3.6 Libro de órdenes.

4. PRESUPUESTOS

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes de cada partida.

Nota: No se incluirá el valor de los motores eléctricos, hornos, etc. que figuren en el expediente de inscripción en el Registro Industrial.

5. PLANOS

5.1 Situación.

Si es en casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera de casco urbano, reflejando en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2 Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos, etc. con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc. y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación. Delimitar las posibles zonas clasificadas (con riesgo de incendio y explosión, etc.).

5.3 Esquema unifilar completo, con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterráneo, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).

5.4 Puesta a tierra y detalles.