

														Разработал /By				Отделение /Unit																	
														Проверил /Check				Утвердил /Approved						Номер /Doc code											
																														Ревизия /Rev.					
																														Цель выпуска /Purpose of Issue					
																	Кат.рассмотрения /Issue category																		
ПОЗИЦИЯ /NO.	ТАГОВЫЙ НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ /EQPT. TAG	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (РУССКИЙ) /EQPT. NAME (English)	ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ /SPEC.	КОЛ. /QTY	ВЕС ЕДИНИЦЫ(kг) /UNIT WT (kg)	МАТЕРИАЛ /MEDIUM	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)(мм) /MAIN DIMENSIONS (LxWxH)(mm)	РАБОЧИЙ РЕЖИМ (ПОСТ./ПЕРЕМЕН.) /WORKING MODE (CON./INT.)	РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ /OPERATION STATUS	ДВИГАТЕЛЬ / MOTOR				РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL MODE					Прочее / OTHERS			ЗАМЕЧАНИЯ /REMARKS													
										МОЩНОСТЬ (кВт) /POWER (kW)	(Y/N)	НАПРЯЖЕНИЕ (В) /VOLTAGE (V)	(Y/N)	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ /PROTECTION LEVEL	МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ /LOCAL CONTROL	ДИСТ. УПРАВЛЕНИЕ /REMOTE CONTROL	ПРЯМ. И ОБРАТ. ВРАЩЕНИЕ /FWD/REV ROTATION	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛК /COMPLETE SET OF PLC	МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ /EQUIPMENT LOCATION	НОМЕР РД СХЕМЫ /PFD DIAGRAM NUMBER	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА /LONG LEAD ITEM														
1	423-IC-101	Инсинератор/ INCINERATOR	Ф3.8×25m	1	234800	Возгоны пека/ PITCH FUME	Ф3,800×25,000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	ДА /YES	--	--	--	--	--	На улице /OUTDOORS		ДА /YES														
2	423-D-101	Вентилятор/ FAN	Q=5,000-5,500m3/h (м3/ч) P=2,500-3,000Pa (Па)	1	2000	Воздух/ AIR	700X1,850X2,15	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	15	ДА /YES	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	ДА /YES	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
3	423-HJ-101	Горелка/ BURNER	Q=1,100-1,200m3/h (м3/ч)	1	1200	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ NATURAL GAS	Ф500×25,00	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
4	423-VBA-101～3	Пневматический клапан/ PNEUMATIC VALVE	DN500	3	350	Воздух/ AIR	Ф530X350	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	ДА /YES	ДА /YES	--	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
5	423-VBA-104	Клапан с ручным управлением / MANUAL VALVE	DN500	1	250	Воздух/ AIR	Ф530X200	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
6	423-IC-201	Инсинератор/ INCINERATOR	Ф3.8×25m	1	234800	Возгоны пека/ PITCH FUME	Ф3,800×25,000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	ДА /YES	--	--	--	--	--	На улице /OUTDOORS		ДА /YES														
7	423-D-201	Вентилятор/ FAN	Q=5,000-5,500m3/h (м3/ч) P=2,500-3,000Pa	1	2000	Воздух/ AIR	700X1,850X2,15	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	15	ДА /YES	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	ДА /YES	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
8	423-HJ-201	Горелка/ BURNER	Q=1,100-1,200m3/h (м3/ч)	1	1200	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ NATURAL GAS	Ф500×25,00	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
9	423-VBA-201～3	Пневматический клапан/ PNEUMATIC VALVE	DN500	3	350	Воздух/ AIR	Ф530X350	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	ДА /YES	ДА /YES	--	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
10	423-VBA-204	Клапан с ручным управлением / MANUAL VALVE	DN500	1	250	Воздух/ AIR	Ф530X200	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
11	423-B-001A	Котел BOT / HTM Boiler	Q=4000kW P=0.8MPa	1	12000	Масло-теплоноситель/HTM	3200X3800X4000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	ПРЯМ. /FWD	НЕТ /YES	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
12	423-B-001B	Котел BOT / HTM Boiler	Q=4000kW P=0.8MPa	1	12000	Масло-теплоноситель/HTM	3200X3800X4000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	ПРЯМ. /FWD	НЕТ /YES	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
13	423-B-002A	Котел BOT / HTM Boiler	Q=5400kW P=0.8MPa	1	20000	Вода /Water	5800X2500X4000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	ПРЯМ. /FWD	НЕТ /YES	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
14	423-B-002B	Котел BOT / HTM Boiler	Q=5400kW P=0.8MPa	1	20000	Вода /Water	5800X2500X4000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	ПРЯМ. /FWD	НЕТ /YES	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
15	423-P-001A	Насос для оборотной воды / Circulating Water Pump	Q=160m3/h (м3/ч) P=0.8MPa	1	500	Вода /Water	800X600X1000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	22	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
16	423-P-001B	Насос для оборотной воды / Circulating Water Pump	Q=160m3/h (м3/ч) P=0.8MPa	1	500	Вода /Water	800X600X1000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РЕЗЕРВЕ /STANDBY	22	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
17	423-P-001C	Насос для оборотной воды / Circulating Water Pump	Q=160m3/h (м3/ч) P=0.8MPa	1	500	Вода /Water	800X600X1000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РЕЗЕРВЕ /STANDBY	22	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
18	423-P-002A	Насос для восстановленной воды / Deoxidised Water Pump	Q=6m3/h (м3/ч) P=0.4MPa	1	150	Вода /Water	400X400X1200	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	3	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
19	423-P-002B	Насос для восстановленной воды / Deoxidised Water Pump	Q=6m3/h (м3/ч) P=0.4MPa	1	150	Вода /Water	400X400X1200	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РЕЗЕРВЕ /STANDBY	3	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	На улице /OUTDOORS		НЕТ /NO														
20	423-P-003A	Насос подпиточной воды для котла / Make-up Water Pump for Boiler	Q=6m3/h (м3/ч) P=0.4MPa	1	150	Вода /Water	400X400X1200	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	3	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
21	423-P-003B	Насос подпиточной воды для котла / Make-up Water Pump for Boiler	Q=6m3/h (м3/ч) P=0.4MPa	1	150	Вода /Water	400X400X1200	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РЕЗЕРВЕ /STANDBY	3	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
22	423-WT-001A	Устройство для смягчения / Softening Device	Q=50/h (тонн/час) P=0.6MPa	1	1500	Вода /Water	2200X750X1800	间断 /INT.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	0.37	НЕТ /NO	220	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
23	423-WT-002A	Деаэратор / Deaerator	Q=5m3/h (м3/ч) P=0.6MPa	1	2000	Вода /Water	2500X1200X1500	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
24	423-D-001A	Вентилятор с принудительной тягой / Induced draft Fan	Q=40800m3/h (м3/ч) P=4200Pa	1	2500	влажный дым /Wet fume	3000X2000X3000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	90	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
25	423-D-001B	Вентилятор с принудительной тягой / Induced draft Fan	Q=40800m3/h (м3/ч) P=4200Pa	1	2500	влажный дым /Wet fume	3000X2000X3000	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	90	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	ПРЯМ. /FWD	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
26	423-TK-001A	Резервуар для умягченной воды / Soften Water Tank	V=6m3	1	1100	Вода /Water	2000X1200X2500	ПОСТОЯННЫЙ /CON.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
27	423-GT-001A	Электрический подъемник / Electric Hoist	T=5t H=6m	1	500	--	1500X1000X900	间断 /INT.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	7.5/0.8	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	--	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														
28	423-GT-001B	Электрический подъемник / Electric Hoist	T=5t H=6m	1	500	--	1500X1000X900	间断 /INT.	В РАБ. СОСТОЯНИИ /DUTY	7.5/0.8	НЕТ /NO	400	НЕТ /NO	IP54	ДА /YES	ДА /YES	--	--	В помещении /INDOORS		НЕТ /NO														