



第二章 控制系统的数学模型

2.1 建立数学模型的一般方法

2.2 非线性及线性化

2.3 传递函数

2.4 典型环节

2.5 动态结构图及等效变换

2.6 信号流图及梅森公式

2.7 控制系统的传递函数



2.2 非线性及线性化

原因:

- ▶ 工程中大多数系统都是非线性的。
eg. 弹簧 $K=f(x)$, 电阻、电容受温度的影响。
- ▶ 非线性微分方程式求解复杂
- ▶ 线性系统理论和方法成熟

条件:

- ▶ 变量间关系在平衡点附近的小范围内是线性的;
- ▶ 把非线性方程局部线性化。



2.2非线性及线性化

❖ 处理方法:

① 简化模型，直接忽略非线性的影响;

(电阻、电容、电位器、齿轮组)

② 微偏线性化 (切线线性化、小偏差法)

非线性关系: $y=f(x)$

在工作点 (x_0, y_0) 附近进行泰勒级数展开



2.2非线性及线性化

$$y = f(x) = y_0 + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x_0} (x - x_0)^2 + L$$


忽略二次及高次项，有

$$y = y_0 + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} (x - x_0)$$

$$\begin{aligned} \Delta y &= y - y_0 \\ &= K(x - x_0) = K \Delta x \end{aligned}$$

线性

$$K = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0}$$



非线性特性的线性化，**实质是以过平衡点的切线代替平衡点附近的曲线。**



2.2非线性及线性化

多个输入变量时:

$$\begin{aligned} y = f(x_1, x_2) = & f(x_{10}, x_{20}) + \left[\frac{\partial y}{\partial x_1} \bigg|_{x_{10}} (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial y}{\partial x_2} \bigg|_{x_{20}} (x_2 - x_{20}) \right] \\ & + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2} \bigg|_{x_{10}} (x_1 - x_{10})^2 + 2 \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_2} \bigg|_{x_{10}, x_{20}} (x_1 - x_{10})(x_2 - x_{20}) \right. \\ & \left. + \frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2} \bigg|_{x_{20}} (x_2 - x_{20})^2 \right] + L \end{aligned}$$

忽略二次及高次项，有


$$\Delta y = K_1 (x_1 - x_{10}) + K_2 (x_2 - x_{20})$$



2.2非线性及线性化

例1 下图是一个液体贮槽的示意图。

要求列出液位 h 对流入量 Q_{in} 之间的关系式。



(1) 确定输入输出变量:

输入 (自变量) : Q_{in}

输出 (因变量) : h




2.2非线性及线性化

(2) 利用物料 (能量) 平衡式:

物料(能量) 蓄存量的变化率 = 单位时间进入的物料(能量) - 单位时间流出的物料(能量)

$$Q_{in} - Q_{out} = \frac{dV}{dt} = A \frac{dh}{dt}$$



(3) 消去中间变量 Q_{out} :

根据流体力学有

$$Q_{out} = \alpha f \sqrt{h} = \beta \sqrt{h}$$

其中, f : 阀的流通面积, α : 阀的节流系数, 设两者均为常数 (β 为常数) 。



2.2非线性及线性化

$$\left. \begin{aligned} Q_{in} - Q_{out} &= \frac{dV}{dt} = A \frac{dh}{dt} \\ Q_{out} &= \alpha f \sqrt{h} = \beta \sqrt{h} \end{aligned} \right\} A \frac{dh}{dt} + \beta \sqrt{h} = Q_{in}$$

(4) 增量化:

原因: 主要关心被调参数在平衡点（设定值）附近的变化情况，即参数偏离平衡点的变化量。因此，把变量转换为增量形式，构成增量方程。如：

$$\Delta h = h - h_0$$

益处:

- ① 便于方程简化和求解，相当于设初始条件（稳态条件）为零。
- ② 便于线性化。



2.2非线性及线性化

稳态方程:

$$A \frac{dh_0}{dt} + \beta \sqrt{h_0} = Q_{in0}$$

增量方程:

$$A \frac{d(h_0 + \Delta h)}{dt} + \beta \sqrt{h_0 + \Delta h} = Q_{in0} + \Delta Q_{in}$$

两式作差:

$$A \frac{d(\Delta h)}{dt} + \beta \sqrt{h_0 + \Delta h} - \beta \sqrt{h_0} = \Delta Q_{in}$$

$$Q_{out} = \beta \sqrt{h}$$

$$Q_{out0} = \beta \sqrt{h_0}$$

(5) 线性化:

$$Q_{out} = \beta \sqrt{h} = Q_{out0} + \left. \frac{\partial Q_{out}}{\partial h} \right|_{h=h_0} (h - h_0) = \beta \sqrt{h_0} + \frac{\beta \Delta h}{2\sqrt{h_0}}$$



2.2非线性及线性化

$$A \frac{d(\Delta h)}{dt} + \underbrace{\beta \sqrt{h_0} + \frac{\beta \Delta h}{2\sqrt{h_0}}}_{Q_{out}} - \underbrace{\beta \sqrt{h_0}}_{Q_{out 0}} = \Delta Q_{in}$$

$$A \frac{d(\Delta h)}{dt} + \frac{\beta}{2\sqrt{h_0}} \Delta h = \Delta Q_{in}$$

注意：在不引起混淆的场合， Δ 号常常省略。

$$AR \frac{dh}{dt} + h = RQ_{in}$$

其中 $\frac{\beta}{2\sqrt{h_0}} = \frac{1}{R}$,

写成标准形式,

$$T \frac{dh}{dt} + h = KQ_{in}$$

其中 $K = R, T = AR$


K：放大倍数，**T：**时间常数，具有物理意义。



2.2非线性及线性化

当输出流量是两个变量的函数时，使用2元泰勒级数展开：

例2 贮槽系统，控制流出量以保证液位稳定。



其流出量的方程为：
$$Q_{out} = \alpha f \sqrt{h}$$

其中， α ：阀的节流系数，常数。

f ：调节阀的流通面积，受调节器的控制，输入变量。



2.2非线性及线性化

线性化 (二元的泰勒级数展开式):

$$\begin{aligned} Q_{out} &= \alpha f \sqrt{h} = Q_{out0} + \left. \frac{\partial Q_{out}}{\partial h} \right|_{\substack{h=h_0 \\ f=f_0}} (h - h_0) + \left. \frac{\partial Q_{out}}{\partial f} \right|_{\substack{h=h_0 \\ f=f_0}} (f - f_0) \\ &= Q_{out0} + \underbrace{\frac{1}{2} \alpha f_0 \sqrt{\frac{1}{h_0}}}_{\frac{1}{R}} \Delta h + \underbrace{\alpha \sqrt{h_0}}_k \Delta f \\ &= Q_{out0} + \frac{1}{R} \Delta h + k \Delta f \end{aligned}$$

代入物料平衡方程: $A \frac{dh}{dt} + Q_{out} = Q_{in}$



2.2非线性及线性化

各变量分别用稳态值+增量值表示:

$$A \frac{d(h_0 + \Delta h)}{dt} + Q_{out0} + k\Delta f + \frac{1}{R} \Delta h = Q_{in0} + \Delta Q_{in}$$

考虑到平衡关系式:

$$Q_{out0} = Q_{in0} \quad \text{此时, } \frac{dh_0}{dt} = 0 ,$$

上式可整理为线性化方程:

$$A \frac{d(\Delta h)}{dt} + \frac{1}{R} \Delta h = \Delta Q_{in} - k\Delta f$$

上述方程表示的是在流入量和调节阀开度（调节器作用）共同作用下，液位的变化关系。




2.2非线性及线性化

✓ 线性系统的特性和分析:

两个重要性质: 可叠加性和均匀性 (齐次性)。

1.可叠加性: 当 $f(t)=f_1(t)$ 时, 方程有解 $y_1(t)$,
当 $f(t)=f_2(t)$ 时, 方程有解 $y_2(t)$,
当 $f(t)=f_1(t)+f_2(t)$ 时, 方程解为 $y_1(t)+y_2(t)$

表明: 两个输入同时作用于系统所产生的总输出, 等于各个输入单独作用时分别产生的输出之和。





2.2非线性及线性化

2.齐次性:

当 $f(t)=Af_1(t)$ 时, A 为常数, $y(t)=Ay_1(t)$,

表明: 当外作用比例增加时, 输出也增加同样的倍数。

例2中,

$$A \frac{d(\Delta h)}{dt} + \frac{1}{R} \Delta h = \Delta Q_{in} - k \Delta f$$

液位受到两个变量的共同作用, 根据叠加原理, 可分别研究在各个变量单独作用下, 液位的过渡过程, 然后相加, 可以得到整个液位控制系统的全部特性。



第二章 控制系统的数学模型

Thank You !