AGULA
INSURANCE

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА

Бичиг баримтын төрөл:	Зааварчилгаа
Хамрах хүрээ:	Агула Даатгал ХХК
Нууцын зэрэглэл:	Бүх ажиллагсдад нээлттэй
Бичиг баримтын нэр:	Галын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Хариуцах газар, алба:	Удирдлагын хороо
Батлагдсан огноо:	2021/12/21
Шинэчилж сайжруулсан огноо:	
Хянасан:	Д.Долгор/Ерөнхий захирал
Баталсан:	Т.Бат-Өлзий/Гүйцэтгэх захирал
Тушаалын огноо, дугаар	12 сарын 21-ний 10 тоот тушаал
Хуудасны тоо:	11 хуудас

ХАЯГ БАЙРШИЛ:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Олимпын гудамж, Нью Хоризонс оффис, 802 тоот
Tel: +976-72101010:
Info@agula.mn
http://www.agula.mn

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
2021
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527
9021080196



ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА

ЗОРИЛГО

1 Агула даатгал ХХК-ийн үндсэн ажилтан болон хамтран ажилладаг экспер, давхар даатгалын мэргэжилтэн зэрэг нь харилцагчийн ажлын талбарт ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны удирдлага, амь нас эрсдэхээс сэргийлэх эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага бөгөөд бүх төрлийн галын аюулаас сэргийлэх, бууруулах, зайлсхийх, харилцагчийн эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлох аргачлалд энэхүү зааварчилгааг дагаж мөрдөж ажиллана.

2 Энэхүү зааварчилгааны хүрээнд галын аюулгүй байдлын хууль тогтоомж болон галын дүрэм, галын аюулгүй байдлын норм, нормативийн бусад баримт бичгийг дагаж мөрдөнө

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА

1. Байгууллага өөрийн барилга байгууламж, обьектын хэмжээнд галын аюулгүй байдлыг хангах дотоод зааврыг үйл ажиллагаанаас хамааран зайлшгүй баталж мөрдүүлэхдээ дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

    - Барилга байгууламжийн аврах зам, гарц, тээврийн хэрэгслийн зам, гарц, тамхи татах хэсэгтэй байх;
    - Галын аюултай ажил үйлчилгээ явуулдаг бол технологийн шат дамжлагын галын аюулгүй ажиллагаа, галын аюултай бодис, материалын хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтын дүрэм журамтай байх;
    - Гал түймэр үүсэж болзошгүй орчин дахь хэмжих хэрэгслийн (даралт, дулаан хэмжигч г.м) хязгаарын зохих үзүүлэлтийг хангасан байх;
    - Гал түймэр гарсан үед гал унтраах, аврах ангийг дуудах дараалал, тоног төхөөрөмжийг зогсоох, цахилгаан хангамж, агааржуулалт, салхивчийн тоног төхөөрөмжийг салгах, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах, гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж, дуут дохио, мэдээлэгч хэрэглэх стандартай байх.
    - Ажилтан бүрт галын аюулгүй байдлыг хангах талаар зааварчилгаа өгч, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гал түймрийг унтраах, гал түймэр гарсан үед аврах зам, гарц ашиглан хүмүүсийг аюулгүй

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
AT25959 5554527
9021080196

- Инженерийн болон технологийн шугам сүлжээний хаалт, хучилтад үүссэн завсар, нүхийг галын дөл, утаа, хий нэвтрэхээс хамгаалсан галд тэсвэртэй материалаар битүүлсэн байх.
- Зар сурталчилгааны тоног төхөөрөмж нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байх.
- Барилга байгууламжийн зоорийн болон хагас зоорийн давхарт үйлчилгээ явуулж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллага нь 5л-ээс бага хэмжээтэй 1 ширхэг хийн баллоныг тухайн нутаг дэвсгэрийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн зөвшөөрөлтэйгээр ашиглах.
- Ахуйн зориулалттай хийн тулга болон тосон дэн, дэнлүү, зул, лаа нь унахааргүй суурьтай, доошоо халах бололцоогүй хийцтэй байх бөгөөд модон эдлэл зэрэг шатдаг материалаас хажуу тийш 0.2м, доош 0.7м-ээс илүү зайтай байрлуулахыг хориглох.
- Тос, шатах шингэн болсон ажлын хувцсыг тусгайлсан газарт байрлуулсан металл шүүгээнд өлгөж хадгалах.
- Түр ашиглах барилгыг (барилгын ажилчдын түр байр, чингэлэг, худалдааны цэг г.м) галын аюулгүй байдлын норм, норматив өөрөөр заагаагүй бол барилга байгууламжаас 15 м-ээс багагүй зайд, эсхүл гал эсэргүүцэх хананы талд байрлуулах.
- Бие даасан жижиг блок-чингэлгэн байр болон гэрийг нэг дор 10-аас ихгүй, нийт талбай нь 800 кв.м-аас ихгүй байхаар бүлэглэн бүлэг бүрийн хооронд болон бусад барилга, худалдаа, үйлчилгээний цэг зэргээс 15м-ээс багагүй зайтай байхаар байрлуулах.
- Хог цэгийн хаалгыг байнга цоожтой байлгаж, хог цэг болон дамжуулах сувагт гарсан гал түймрийг унтраах зориулалтын шугам хоолойтой байж, хоолой руу галтай эд зүйл болон тэсэрч дэлбэрэх, шатдаг бодис, материал, эд зүйл хийхийг хориглосон тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх.
- Байгууламжид гал түймэр гарсан үед ашиглах зориулалттай цахилгаан шатыг ажиллуулах, ашиглах зааврыг онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага баталсан байх.
- Цахилгаан шат нь гал түймэр гарсан үед барилгын 1 дүгээр давхарт автоматаар зогсож хаалга нь нээлттэй байхаар хийгдсэн байх.

2. Галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор барилга байгууламжид дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
9021080196

- Барилга байгууламжийн хоорондох галын аюулгүйн зайг бараа материал хураах, автомашины зогсоол болгох зэргээр ашиглах;
- Барилга байгууламжийн ойр орчимд хялбар авалцан асах шатамхай шингэн, шахсан болон шингэрүүлсэн хийн савыг хяналтгүйгээр орхих;
- Зоорийн болон хагас зоорийн давхарт дүрмээр зөвшөөрөгдсөнөөс бусад шатамхай болон хялбар авалцан асах шингэн, дарь, тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал, хийн баллон зэрэг галын аюултай бодис, материалыг хадгалах, хэрэглэх;
- Дээврийн хонгил, техникийн давхар, салхивчийн камерын өрөө, шатны хөндий зэргийг үйлдвэрлэл, засвар хийхэд ашиглах, тэдгээрт шатамхай материал, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хадгалах;
- Цахилгаан урсдаг шатны өмнөх талбай, шатны талбай зэрэгт худалдаа болон бусад ажил, үйлчилгээ явуулах, агуулахын зориулалтаар ашиглах;
- Зоорийн болон хагас зоорийн давхраас бие даасан гарцгүй, эсхүл гарц нь барилгын үндсэн шатнаас галаас хамгаалах хаалтаар тусгаарлагдаагүй тохиолдолд тухайн барилга байгууламжид аж ахуйн зориулалтын үйлдвэрлэл явуулах;
- Давхрын хонгил, үүдний өрөө, шатны хонгил, тавцангаас аврах зам, гарц руу гал тархах хүчин зүйлээс хамгаалах зорилгоор хийсэн галд тэсвэртэй хаалгыг өөрчлөх, авах;
- Гадна аврах шат, тагт хоорондын шатны талбай, хавхлага хаалт, дамжин өнгөрөх зам, аврах зам гарцыг хаах, гарцын талбайг багасгаж эд зүйл хураах, байрлуулах;
- Өрөө тасалгаа, хувцас хэрэгслийг бензин, түлш зэрэг шатах бодис, материалаар цэвэрлэх, угаах, хөлдсөн шугам хоолойг ил гал, бамбар, гал үлээгчээр гэсгээх (зөвхөн халуун ус, элс ууруар гэсгээнэ);
- Ажлын байранд цэвэрлэгээний тостой материалыг орхих;
- Шатны тавцан, давхрын хонгилд эд зүйл агуулах, шатны доорх талбайд шатах материал, эд зүйл хураах (шатны доорх талбайд шатдаггүй материалаар хийсэн ханаар тусгаарлан төвийн дулаан, ус хэмжих болон цахилгаан хуваарилах удирдлагын самбар байрлуулж болно);

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
ACULA
INSURANCE
9021080196

- Үйлдвэрийн болон агуулахын зориулалттай (галд тэсвэршилтийн Y зэргээс бусад) барилга дотор болон гадна өргөтгөлийг ШНТ төрлийн материалаар хийх;
- Олон хүн байрлах барилгын дотоод засал чимэглэлд шаталтын нөлөөгөөр амьсгал боогдуулах хорт хий ялгаруулдаг барилгын материал ашиглах.

3. Барилга байгууламжийн аврах зам, гарцыг ашиглахад дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:
   - Аврах зам, гарц, хаалгыг хааж (хонгил, гарц, үүдний өрөө, цахилгаан шатны талбай, шатны тавцан, дээвэрт гарах гарц, хаалга зэргийн) төрөл бүрийн хог хаягдал, бараа материал, эд зүйл хураах, тоног төхөөрөмж байрлуулах, хаалгыг онгойхгүйгээр бэхлэх;
   - Аврах зам, гарцын хана, тааз, шаланд (Y зэргийн галд тэсвэршилттэй барилгаас бусад) өнгөлгөө, будаг, гадаргуу, дэвсгэр хийхдээ галын аюулгүйн норм, нормативийн баримт бичигт зааснаас бусад материал ашиглах;
   - Гал түймэр гарсан үед автоматаар хаагддаг хаалт, хаалганы зориулалтыг өөрчлөх, авах;
   - Утааждаггүй шатны хонгилын агаарын бүсийг хааж хаалт хийх, шиллэх;
4. Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хариуцсан ажилтан гал түймэр гарсан үед гал түймэр унтраах, аврах анги хүрэлцэн иртэл дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.Үүнд:
   - Хүний амь насанд аюул учирсан бол өөрт байгаа техник хэрэгсэл, багаж төхөөрөмжийг ашиглан аврах ажиллагаа явуулах;
   - Галын мэдээллийн систем, гал унтраах автомат систем, утаа зайлуулах систем ажиллаж эхэлсэн эсэхийг шалгах;
   - Шаардлагатай бол (гал түймрээс хамгаалах, гал унтраах автомат системээс бусад) цахилгаан эрчим хүчийг салган тоног төхөөрөмжийг унтраах, түүхий эд, хий, уур зэрэг гал түймрийг дэмжих технологийн ажиллагааг зогсоох (зарим онцгой тохиолдолд үйлдвэрийн технологийн процесс, онц чухал обьектын тоног төхөөрөмжөөс бусад)
   - Гал унтраахад оролцож байгаагаас бусад ажилчдыг аюултай бүсээс холдуулах;

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA INSURANCE
9021080196

- Гал унтраах анги иртэл гал унтраах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
- Гал унтраах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа болон бусад ажилчдынхаа аюулгүй байдлыг хангах;
- Гал унтраах ажиллагаатай хамт хүмүүс, эд зүйл, тоног төхөөрөмжийг аврах, хамгаалах ажиллагаа явуулах;
- Гал унтраах ангийг угтан авах ажлыг зохион байгуулан зам гарцыг зааж чөлөөлөн гал унтраахтай холбоотой тодорхой мэдээлэл, зураг схемээр хангах;
- Гал унтраах ангийн удирдагчид тухайн байгууламжийн барилгын хийц бүтээц, технологийн онцлог, шатамхай болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, материалын хэмжээ, байрлал, гал унтраах төлөвлөгөө, шуурхай карт зэрэг галыг шуурхай унтраахад шаардлагатай мэдээллээр хангах, томилгоот галын бүлгэм, хүн хүчээс бүрдсэн ажлын хэсгийг гарган өгч хамтран ажиллах.
- Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагч гал түймэр гарч байхыг харсан, эсхүл гал түймэр гарсан байж болзошгүй шинж тэмдэг (утаа гарах, үнэртэх, орчны дулааны хэм ихсэх гэх мэт) илрүүлсэн тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
- Гал гарсан тухай 101 тоот утсаар яаралтай мэдэгдэн, мэдээллийг өгөхдөө нэрээ хэлж, хаана гал түймэр гарч байгаа талаар хаяг, ямар барилга, юу шатаж байгааг болон тухайн шинж тэмдгийг хэлэх.
- Гал гарч буй тухайн байгууллагын удирдлага, харуул, жижүүрт мэдэгдэх.

5. Барилга байгууламжийн гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн төрөл, хэмжээг шатах бодисын физикхимийн болон галын аюулын шинж чанар, тэдгээрийн гал унтраах бодистой үйлчлэх харилцан үйлчлэл зэргийг харгалзан тодорхойлж анхан шатны гал унтраах арга хэмжээг авсан байна. Үүнд:
    - Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн хадгалалт, хамгаалалт, гал унтраагуурыг дахин цэнэглэх, хэрэгсэл нэг бүрийг хяналтын карттай болгох, үзлэг хийх, хяналт тавих, бүртгэлийн хуудсанд тэмдэглэгээ хөтөлөх.
    - Байгууллага бүр өөрийн барилга байгууламж, обьект бүрийг шаардлагатай тоо хэмжээний, бүрэн ажиллагаатай гал унтраагуураар хангах.

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527

- Барилга байгууламжид суурилуулсан гал унтраагуур бүр техник бүртгэлийн паспорт, гарал үүслийн гэрчилгээ, дугаартай байна. Гал унтраагуурын түгжээг нэг удаагийн лацаар лацадсан байх.
- Гал унтраагуурын нэг удаагийн лац дээр дараах тэмдэглэгээг хийсэн байна. Үүнд:
    a. лацны хувийн дугаар;
    b. гал унтраагуурыг цэнэглэсэн огноо.
- Галыг дор дурдсан нунтаг гал унтраагуураар унтраахад тохирох цэнэгээр цэнэглэнэ. Үүнд:
    a. Галын А ангилалд – АВСЕ нунтаг
    b. Галын В,С,Е ангилалд – АВСЕ, эсхүл ВСЕ нунтаг
    c. Галын D ангилалд – D нунтаг
- 50мкв-аас доош талбайтай орон сууц, барилгын тасалгаанд зөөврийн болон өөрөө ажилладаг, эсхүл эдгээртэй ижил төстэй нунтаг гал унтраагуур ашиглах.
- Олон нийтийн барилга байгууламжийн давхар бүрт 2-оос дээш бага, дунд оврын гал унтраагуурыг байрлуулах.
- Үйлдвэрлэлийн тэсрэх болон галын аюулын Д ангиллын өрөө тасалгааны талбайн хэмжээ нь 100 мкв-аас бага тохиолдолд гал унтраагуурыг төлөвлөхгүй байх.
- Архив, музей болон мэдээллийн технологийн техник, тоног төхөөрөмж бүхий барилгад хадгалагдаж байгаа эд зүйл, техник, тоног төхөөрөмжийн гал унтраах бодистой харилцан үйлчлэх нөхцөлийг тооцон хладон, эсхүл нүүрс хүчлийн хийн гал унтраагуурыг байрлуулах.
- Хамгаалах талбайн гал түймэр гарах боломжит хэсгээс гал унтраагуур хүртэлх зайг олон нийтийн барилга байгууламжид 20метр, тэсрэх болон галын аюулын А, Б, В ангиллын барилгад 30 метр, Г ангиллын барилгад 40 метр, Д ангиллын барилгад 70 метрээс тус тус ихгүй байхаар тооцох.
- Барилга байгууламжийн гадна байрлах галын гидрант, галын шат, гал унтраах багаж хэрэгсэл шөнийн цагт ашиглахад зориулсан гэрэлтүүлэгтэй байх.

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527

- Гал унтраах усан хангамжийн сүлжээ нь байнгын ажиллагаатай галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичигт заасан гал унтраах усны нөөцтэй байх.

- Гал унтраах усан хангамжийн сүлжээний ажиллагааг жилд хоёроос доошгүй удаа (хавар, намар) шалгаж, уг үйл ажиллагааг баримтжуулах.

- Барилгын гадна галын гидрантыг байнга бэлэн байдалд байлгаж, өвөл хөлдөхөөс хамгаалан дулаалж цэвэрлэсэн байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн эзэмшлийн талбайн 50 м доторх гадна галын гидрантын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих.

- Гал түймэр унтраах ус шахах хөөрөгний цахилгаан хөдөлгүүр нь тэжээлийн тасралтгүй хангамжтай байх.

- Барилгын доторх галын гидрант (галын кран) нь байнгын даралттай, стандартад нийцсэн хайрцаг сав, хоолой, хушуутай байна. Хоолой нь усны шугам, галын хушуунд холбоотой байх бөгөөд эвхэлтийг жилд 1-ээс доошгүй удаа солих.

- Галын усны шугам, хоолойны холбох хэрэгсэл нь гал унтраах ангийн автомашин, багаж хэрэгслийг залган ажиллуулахад саадгүй байх шаардлагатай.

- Галын усны хөөргийн станцын өрөөнд гал унтраах усан хангамжийн ерөнхий схем зураг, ус шахах хөөрөгний хүчин чадлыг тусгасан зааврыг байрлуулсан байх.

- Ус хэмжих төхөөрөмжийн буцах шугам дээр суурилуулсан цахилгаан хаалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа, галын хөөргийг сар тутам шалгах ба эдгээр тоног төхөөрөмж нь байнгын ажиллагаатай байх.

- Обьектын нутаг дэвсгэрт, эсхүл түүний орчимд (200м дотор) байгалийн болон хиймэл усны эх үүсвэр (усан сан, нуур, цөөрөм г.м) байгаа бол галын автомашинд зориулсан 12х12м хэмжээтэй эргэх талбайтай хатуу хучилттай замтай байна.

- Усан цэнэгтэй гал унтраагуурыг өвлийн улиралд (+1 0С-ээс бага хэмд) дулаан байранд хадгалах.

- Барилга байгууламжийн хонгилд байрлуулсан гал унтраагуур нь хүмүүсийг аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэх (аврах) ажиллагаанд саад учруулахааргүй байх бөгөөд гал унтраагуурыг гарцны ойролцоо, ил харагдах газарт шалны түвшингээс 1,5 м-ээс ихгүй өндөрт байрлуулна.

- Үйлдвэрийн болон агуулахын барилга байгууламж нь галын усан хангамж, гал унтраах автомат систем төлөвлөгдөөгүй, эсхүл үйлдвэрийн

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527

нутаг дэвсгэрт гадна галын усан хангамжгүй, эсхүл тухайн байгууллагын барилга байгууламж, гадна технологийн тоног төхөөрөмж нь гадна галын усан хангамжаас 100м-ээс хол зайд байрладаг бол гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн бүрдэл (галын сарай) төлөвлөнө.

- Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн бүрдлийн ойролцоо 0,2 м3-ээс дээш эзэлхүүнтэй ус хадгалах савыг 2-оос доошгүй хувингийн иж бүрдлийн хамт байруулна. Элсний хайрцаг нь 0,5 м3 эзэлхүүнтэй, хур тундаснаас хамгаалсан хэрэглэхэд хялбар байрлалд хүрзний иж бүрдэлтэй байх.

- Хялбар авалцан асах шингэн, шатах шингэн асгарч болзошгүй задгай талбай болон өрөө тасалгаанд галын сарайны хамт элстэй хайрцаг байрлуулах.

- Тэсрэх болон галын аюулын А, Б, В ангиллын барилга байгууламж, гадна технологийн тоног төхөөрөмж байрласан хэсэгт 500 м2 тутамд 0,5м3, Г, Д ангиллын барилга байгууламж, гадна технологийн тоног төхөөрөмж байрласан хэсэгт 1000 м2 тутамд 0,5м3 нөөц элстэй хайрцаг, хүрзний иж бүрдлийг тус тус байрлуулах.

- Гал түймрийн дөл, дулааны үйлчлэлээс тусгаарлах шатдаггүй тусгаарлагч хучлагын урт, өргөн нь 1 м-ээс дээш байна. 8.44. Хялбар авалцан асах шингэн, шатах шингэн хадгалдаг, ашигладаг барилга байгууламжид 2х1,5 м-ээс дээш хэмжээтэй гал түймрийн дөл, дулааны үйлчлэлээс тусгаарлах шатдаггүй тусгаарлагч хучлага байна.

- Гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тусгайлан бэлтгэсэн тамхи татах цэгт галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн дагуу хийгдсэн таних тэмдэг байрлуулан тухайн цэгт нэвтрэх замыг хаахыг хориглосон тэмдэг, тэмдэглэгээ тавьсан байна.

- Хяналтын байранд харилцах телефон утас, 3-аас доошгүй ослын гэрэлтүүлэг, зөөврийн гар чийдэн байрлуулсан байна.

- Галын автомат системийг батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж, бүрэн ажиллагаатай, байнгын бэлэн байдалд байлгана.

- Автоматаар ажилладаг (асаах төхөөрөмж) галын дохиолол, мэдээллийн төхөөрөмжийг ашиглалтын баримт бичигт тусгайлан заагаагүй бол гараар ажиллах горимд шилжүүлж болохгүй.

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
ACULA
INSURANCE
9021080196

- Гал унтраах автомат системийн станцын өрөөнд сүлжээний нэгдсэн схем зураг, гал унтраах автомат төхөөрөмжийг ажиллуулах заавыг байрлуулна.

- Гал унтраах автомат системийн шугам хоолойн холболт бүр дээр хамгаалж байгаа өрөөний дугаар, шүршигч хушууны төрөл, шугамын дугаарыг тэмдэглэсэн байна.

- Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги болон хэсгийн гал унтраах зориулалтын автомашиныг галын депо, эсхүл тусгайлан бэлдсэн дулаан, цахилгаан, телефон холбоотой хатуу хучилттай шал, дулаалгатай хаалга зэрэг гал сөнөөгчдийн ажиллах нөхцөлийг бүрэн хангасан байранд байрлуулна.

-АГУЛА ДААТГАЛ-



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД БАЙХ ГАЛЫН САРАЙН НОРМ

Барилга өрөө тасалгааны галын аюулын ангилал	Хамгаалах талбайн хязгаар ($м^2$)	Галын анги	Галын унтраагуур (ширхэг)*						
			Ус болон хөөсний (10 литр багтаамжжтай)	Нунтаг(гал унтраах бодисын багтаамжийг килограммаар хэмжинэ)		Хладон (2(3) литр багтаамжтай	Нүүрсхүчлийн (гал унтраах бодисын багтаамж литрээр)		Агаар эмульсийн
				2/2	5/4 10/9		2/2	5(8) эсхүл 3(5)	
А,Б,В	200	A	2++	-	2+ 1++	-	-	-	1++
		B	4+	-	2+ 1++	4+	-	-	1++
		C	-	-	2+ 1++	4+	-	-	1++
		D	-	-	2+ 1++	-	-	-	1++
		E	-	-	2+ 1++	-	-	2++	-
В	400	A	2++	4+	2++ 1+	-	-	2+	1++
		D	-	-	2++ 1++	-	-	-	1++
		E	-	-	2++ 1+	2+	4+	2++	-
Г	800	B	2+	-	2++ 1+	-	-	-	2++
		C	-	4+	2++ 1+	-	-	-	2++
Г.Д	1800	A	2++	4+	2++ 1+	-	-	-	4++
		D	-	-	2++ 1++	-	-	-	4++
		E	-	2+	2++ 1+	2+	4+	2++	-
Олон нийтийн барилга	800	A	4++	8+	4++ 2+	-	-	4+	2++
		E	-	-	4++ 2+	4+	4+	2++	-

*Барилга байгууламжид дээрх 5 төрлийн гал унтраагуураас багтаамж, хүчин чадлыг нийцүүлэн сонгож хэрэглэнэ.

Тайлбар: 1. Нунтаг болон нүүрсхүчлийн хийн гал унтраагуур нь 2 өөр тэмдэглэгээтэй бөгөөд гал унтраах бодисын жингээр тооцож ашиглана.

2. “++” тэмдэглэгээ нь обьектод санал болгож байгаа гал унтраагуурыг “+” тэмдэглэгээ нь санал болгож байгаа гал унтраагуур байхгүй нөхцөлд ашиглаж болохыг, “-” тэмдэглэгээ нь обьектод зөвшөөрөгдөхгүйг илэрхийлнэ.