

	Investitor / <b>Заказчик:</b> GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:		LP	
	Lokacija: Srbija <b>Локация:</b> Сербия	Objekat: Объект:		BVS-6	
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-DR-B-LP-BVS6-I.12.7a-00-2M-20250822			
	Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA <b>Имя документа:</b> ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	1 / 4



## IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA / ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

OPIS USLUGE / <b>ОПИСАНИЕ РАБОТ:</b>	Stabline instalacije za gašenje požara: Provera rada instalacije Стационарные системы пожаротушения: Проверка работы системы
Referentni dokument izvodjenja usluge održavanja / <b>Документ, на основании которого производилось техническое обслуживание:</b>	
Naziv dokumenta: <b>Название документа:</b>	Plan izvođenja Usluga i Radova u okviru Obavezujućeg obima za Avgust 2025 / План выполнения Услуг и Работ по Обязательному объему за август 2025 г.

### 1. Vrsta usluge i datumi početka i završetka usluge./ Вид обслуживания и даты начала и завершения обслуживания.




Početak rada Datum / Дата	Završetak rada Datum / Дата	Tip usluge / Вид обслуживания: Plansko/Neplansko, Remont (Operativna/Srednja/ Kompleksni) / Плановое/ Внеплановое, Ремонт (Оперативный/Средний/Сложный)
22.08.2025	22.08.2025	Plansko (redovno) održavanje /Плановое (регулярное) обслуживание

### 2. Broj uključenog osoblja / Количество задействованного персонала

Red. broj № п/п	Prezime i ime zaposlenog/ Фамилия и имя сотрудника	Zvanje/ Должность	Ime kompanije/ Наименование компании
2.01	Milić Aleksandar	Serviser	Smart Building Technologies d.o.o.
2.02	Barabaš Stefan	Serviser	Smart Building Technologies d.o.o.

### 3. Spisak održavane opreme / Перечень обслуживаемого оборудования»

Red. broj № п/п	Oprema (TAG, Tip i td.) Инструменты (TAG, тип и тд.)	Opis / Наименование
3.01	100-BVS6-FGS-AMCP-001	Taster za aktivaciju gašenja / Кнопка включения системы пожаротушения
3.02	100-BVS6-FGS-AMCP-002	Taster za aktivaciju gašenja / Кнопка включения системы пожаротушения
3.03	100-BVS6-FGS-AMCP-003	Taster za aktivaciju gašenja / Кнопка включения системы пожаротушения
3.04	100-BVS6-FGS-BMCP-001	Taster za blokadu gašenja / Кнопка блокировки системы пожаротушения
3.05	100-BVS6-FGS-BMCP-002	Taster za blokadu gašenja / Кнопка блокировки системы пожаротушения
3.06	100-BVS6-FGS-BMCP-003	Taster za blokadu gašenja / Кнопка блокировки системы пожаротушения



	Investitor / <b>Заказчик:</b> GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:		LP		
	Lokacija: Srbija <b>Локация:</b> Сербия	Objekat: Объект:		BVS-6		
	Projekat / Проект: “Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske” - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-DR-B-LP-BVS6-I.12.7a-00-2M-20250822				
	Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA <b>Имя документа:</b> ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	2 / 4	


### 3. Spisak održavane opreme / Перечень обслуживаемого оборудования»

Red. broj № п/п	Oprema (TAG, Tip i td.) <b>Инструменты (TAG, тип и тд.)</b>	Opis / <b>Наименование</b>
3.07	100-BVS6-FGS-MBD-001	Mehanička blokada / Механическая блокировка системы пожаротушения
3.08	100-BVS6-FGS-MBD-002	Mehanička blokada / Механическая блокировка системы пожаротушения
3.09	100-BVS6-FGS-MBD-003	Mehanička blokada / Механическая блокировка системы пожаротушения
3.10	100-BVS6-FGS-PSW-001	Presostat / Переключатель давления
3.11	100-BVS6-FGS-PSW-002	Presostat / Переключатель давления
3.12	100-BVS6-FGS-PSW-003	Presostat / Переключатель давления
3.13	100-BVS6-FGS-ACT-001	Aktuator sektora gašenja / Привод на баллоне пожаротушения
3.14	100-BVS6-FGS-ACT-002	Aktuator sektora gašenja / Привод на баллоне пожаротушения
3.15	100-BVS6-FGS-ACT-003	Aktuator sektora gašenja / Привод на баллоне пожаротушения
3.16		Elementi za uzbunjivanje / Элементы оповещения

### 4. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию

Red. broj № п/п	Oprema (Naziv, TAG) / <b>Инструменты (Имя, TAG)</b>	Opis opreme / <b>Наименование инструментов</b>
4.01	SBT-TE-124	Sinteso tester za javljače požara / Sinteso тестер пожарные датчики
4.02	SBT-TE-104	DHC Tester baterija / DHC Тестер батареи
4.03	SBT-MO-31	Mala motka za testiranje javljača / Небольшой шест для пожарные датчики
4.04	SBT-ME-42	Merdevine / Лестница
4.05	SBT-TE-81	Personalni detector / Персональный детектор
4.06	SBT-MT-25	Motorole za komunikaciju / Моторола для связи

	Investitor / <b>Заказчик:</b> GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:		LP	
	Lokacija: Srbija <b>Локация:</b> Сербия	Objekat: Объект:		BVS-6	
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-DR-B-LP-BVS6-I.12.7a-00-2M-20250822			
	Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA <b>Имя документа:</b> ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	3 / 4



#### 5. Spisak utrošenog potrošnog materijala / **Список использованных материалов**

Red. broj № п/п	Opis / <b>Наименование</b>	Količina Кол-во	JM ед. изм.
5.01	-	-	-

#### 6. Spisak dodatnih dokumenata relevantnih za uslugu održavanja **Список документов использованных для проведения технического обслуживания**



Red. broj № п/п	Naziv / <b>Название</b>	Broj, ime dokumenta / <b>Шифр, имя документа</b>
6.01	F&G SYSTEM BVS-06 MAINTENANCE AND OPERATION MANUAL	SIM-100-BVS-FGS-MAN-108035EN
6.02	Procedura za dvomesečno održavanje sistema dojava požara i detekcije gasa na objektima linijskog dela magistralnog gasovoda / Порядок проведения двухмесячного технического обслуживания пожарной сигнализации и систем обнаружения газа на объектах линейной части магистрального газопровода	SBT-MAN-EXT-LS-2M
6.03	PZI – Projekat za izvođenje	PZI-F&G-SEK-01-REV03


#### 7. Spisak priloga / **Список приложений**

Prilog br. № п/п	Naziv <b>Название</b>	Naziv datoteke / <b>Имя файла</b>
7.01	Prilog / Приложение 7.01 Kontrolni list / Контрольный Лист	CT-CL-B-LP-BVS6-I.12.7a-00-2M-20250822-00
7.02	Prilog / Приложение 7.02 Zapisnik o redovnom dvomesečnom pregledu sistema broj 220825/AMM-02 od 22.08.2025.godine / Протокол двухмесячного обзора системы № 220825/AMM-02 от 22 августа 2025 года	Zapisnik 220825-AMM-02

#### 8. OPŠTE / **ОБЩЕЕ** (komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее)

Br. № п/п	8.1 IZVEDENI RADOVI / <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b> Tokom rada postignuto je sledeće/ <b>В ходе проведения работ, выполнено следующее:</b>
1	Radovi su izvedeni u skladu sa ček-listom uz ovaj izveštaj / Работы выполнены в соответствии с чек-листом к данному отчету

	Investitor / <b>Заказчик:</b> GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:		LP	
	Lokacija: Srbija <b>Локация:</b> Сербия	Objekat: Объект:		BVS-6	
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-DR-B-LP-BVS6-I.12.7a-00-2M-20250822			
	Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA <b>Имя документа:</b> ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	4 / 4




Br. № п/п	8.2 IDENTIFIKOVANI PROBLEMI / <b>ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ</b> <b>РАЖНЈА! Tokom održavanja uočena problem ili je potreba za sledećim radovima:/</b> <b>ВНИМАНИЕ! В ходе проведения технического обслуживания, выявлена проблема</b> <b>или необходимость в проведении следующих работ:</b>	Približan datum / <b>Примерная</b> <b>дата</b>
1	-	-

#### ZAKLJUČAK/ZAKLJUČENIE:

Sistem za gašenje požara na objektu je ispravan i u funkciji /

Система пожаротушения исправна и находится в рабочем состоянии.

9. Potvrda o obavljenom radu / <b>Подтверждение о проведенных работах</b>			
Kompanija / <b>Фирма</b>	Ime i prezime predstavnika <b>Имя и фамилия представителя</b>	Potpis / <b>Подпись</b>	Datum pripreme izveštaja / <b>Дата оформления</b> <b>отчета</b>
Podpodizvođač / Субподрядчик	Jelena Nikolić		22.08.2025.
Izvođač / Подрядчик			