

1.1 BM01_004/小区新装


1.1.1 业务项描述

本业务适用于居民住宅小区或居民住宅楼整体用电新装申请。本业务项包括新建小区公共配套设施用电和成批 0.4kV 及以下低压居民或非居民客户的新装业务两个部分，其中公共配套设施用电（高压部分）不生成结算客户。

该业务项包括【业务受理】、【现场勘查】、【拟定供电方案】、【审批】、【答复供电方案】、【确定费用】、【业务收费】、【供电工程进度跟踪】、【设计文件审核】、【中间检查】、【竣工报验】、【竣工验收】、【信息归档】、【归档】等业务子项。

1.1.2 流程结构及功能列表

1.1.2.1 业务流程



1.1.2.2 功能/环节列表

编号	流程环节	环节描述	角色
1	业务受理	作为小区新装业务的入口，接收并审查客户申请资料，了解客户同一自然人或同一法人主体的其他用电地址的用电情况及客户用电大项目前期咨询、服务历史、信用信息，接受客户的报装申请。	受理人员
2	勘查派工	接收到客户用电申请信息后，进行现场勘查工作派工。	勘查派工人员
3	现场勘查	根据派工结果或事先确定的工作分配原则，接受勘查任务，与客户沟通确认现场勘查时间，组织相关部门进行现场勘查，核实用电容量、用电类别等客户申请信息，根据客户的用电类别、用电规模以及现场供电条件，对供电可能性和合理性进行调查，初步提出高压供电方案。	勘查人员
4	拟定供电方案	根据现场勘查结果，拟定初步高压电源接入方案等，并组织相关部门审查，形成最终供电方案。	拟定供电方案人员
5	审批	方案拟定后，根据审批条件（按电压等级、变压器容量大小等）提交相关级别部门审批，签署审批意见。	审批人员
6	答复供电方案	根据审批确认后的供电方案，书面答复客户。	供电方案答复人员
7	确定费用	按照国家有关规定及物价部门批准的收费标准，确定相关费用，并通知客户缴费。	确定费用人员
8	业务收费	对新建小区收取配套费等相关费用，对两路或多路电源供电的客户收取高可靠性供电费用，打印发票/收费凭证。	收费人员
9	供电工程进度跟踪	根据工程进度情况，依次登记工程立项，设计信息，工程的设计文件审核情况，工程预算情况，工程费的收取情况，设备供应单位，工程施工单位，中间检查，竣工验收情况，登记工程的决算情况。	工程管理人员
10	设计文件审核	根据国家相关设计标准，审查客户受电工程设计图纸及其它设计资料，在规定时限内答复审核意见。	设计文件审核人员
11	中间检查	客户受电工程在施工期间，供电企业应根据审核同意的设计和有关施工标准，对用户受电工程中的隐蔽工程进行中间检查。	中间检查人员
12	竣工报验	接收客户的竣工验收要求，审核相关报送材料是否齐全有效，通知相关部门准备客户受电工程的竣工验收工作。	受理人员
13	竣工验收	按照国家和电力行业颁发的技术规范、规程和标准，根据客户提供的竣工报告和资料。组织相关单位按设计图、设计规程、运行规程、验收规范和各种防范措施等要求，对高压受电工程的工程质量进行全面检查、验收。	验收人员
14		收集并整理报装资料，建立客户档案。	
15	归档	收集并整理报装资料，建立档案为低压批量新装做准备。	资料归档

编号	流程环节	环节描述	角色
		引用客户档案资料管理业务类《档案资料管理》【登记存档管理】业务子项。	人员

1.1.3 BM01_004_001/业务受理

1.1.3.1 业务项描述

作为小区新装业务的入口，接收并审查客户申请资料，了解客户同一自然人或同一法人主体的其他用电地址的用电情况及客户用电大项目前期咨询、服务历史、信用信息，接受客户的报装申请。

1.1.3.2 流程结构及功能列表

1.1.3.2.1 业务流程

无。

1.1.3.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.3.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_001/业务受理
业务说明	作为小区新装业务的入口，接收并审查客户申请资料，了解客户同一自然人或同一法人主体的其他用电地址的用电情况及客户用电大项目前期咨询、服务历史、信用信息，接受客户的报装申请。
业务规则	《供电营业规则》第十八条： 用户申请新装用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料，包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规则等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。新建受电工程项目在立项阶段，用户应与供电企业联系，就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达成意向性协议，方可定址，确定项目。未按前款规定办理的，供电企业有权拒绝受理其用电申请。如因供电企业供电能力不足或政府规定限制的用电项目，供电企业可通知用户暂缓办理。 - 检查客户资料的完备性，客户提供的主要资料包括： 《用电申请书》，主要内容包括客户名称、用电地址、用电容量、用电类别、项目近远期规划、居民户数及单户容量、联系人及联系方式等； - 有效的营业执照复印件或非企业法人的机构代码证； - 法人资格证书复印件； - 经办人的身份证及复印件，法定代表人出具的授权委托书； - 政府项目批文、规划红线图等。

		(6) 政府职能部门有关本项目立项的批复文件； (7) 建筑总平面图、用电设备明细表、变配电设施设计资料、近期及远期用电容量。 3. 须核查该单位同一自然人或同一法人主体的其他客户的电费缴费情况，如有欠费则须在缴清电费后方可办理。 4. 须了解客户相关的用电大项目前期咨询服务、其它地点有无用电等历史信息，是否列入失信客户及其所属集团客户的信用情况，形成客户报装附加信息。 5. 必须生成申请号，编码规则按照《国家电网公司信息分类与代码标准—营销管理代码类集》规定。 6. 为客户提供信息宣传与咨询服务，引导并协助客户填写「用电申请书 BM01_BD_01」及「小区批量用户明细 BM01_BD_02」。 7. 详细记录客户申请信息。 8. 生成对应的新装工作单转入后续流程处理，向客户提供「客户联系卡 BM01_BD_23」。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		无
功能要求	基本功能	共计 7 个基本功能点 1. 输入『客户识别信息』(01_099_004)，查询与该客户属于同一自然人或同一法人主体的其它用电地址用电情况，如有欠费则须在缴清电费后方可受理。 2. 对到营业厅办理的具备正式受理条件的客户，根据客户填写的「用电申请书 BM01_BD_01」及相关资料输入并保存『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)，按照《国家电网公司信息分类与代码标准—营销管理代码类集》规定生成申请编号及『当前流程信息』(01_099_044)。 3. 由『客户申请确认』传递来的客户申请，查询申请信息，输入并保存『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)，按照《国家电网公司信息分类与代码标准—营销管理代码类集》规定生成申请编号及『当前流程信息』(01_099_044)。 4. 输入『客户识别信息』(01_099_004)后自动通过『客户识别信息』(01_099_004)查询客户是否属于高风险客户或失信客户，如果是高风险客户或失信客户应进行提示，并自动保存到『小区新装申请信息』(01_004_001)的备注中。 5. 如果受理的客户属于同城异地受理，则需选择客户属地。根据客户属地，发送电子工作单到相应单位进行处理。 6. 根据申请编号等信息，查询已登记的『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)，补充新增信息。

		7. 根据小区新装流程设置发送电子工作单到下一处理环节。
	辅助功能	共计 3 个辅助功能点 1. 输入『客户识别信息』(01_099_004)，可查询客户服务信息，客户关系信息，客户信用信息。 2. 可打印「客户联系卡 BM01_BD_23」。 3. 可向客户提供查询密码修改功能，并具备密码二次验证功能。
	提示信息	对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	1. 填写小区新装的申请信息中的业务类型，客户名称，行政区，用电地址，联系人，联系电话，证件类别，证件号码，用电类别，容量，行业类别，负荷性质，供电单位。 2. 对身份证号码的输入，可按照身份证号校验规则进行校验。
信息处理要求	输入信息	『客户申请确认信息』(01_037_001)
	输出信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		针对答复时限考核要求，需记录受理客户申请的时间。
非功能需求		快速响应类
统计要素		1. 申请容量 2. 申请户数
差异说明		提供客户申请资料是否齐全的设置判断功能。
表卡单据		「用电申请书 BM01_BD_01」、「客户联系卡 BM01_BD_23」、「小区批量用户明细 BM01_BD_02」

1.1.4 BM01_004_002/勘查派工

1.1.4.1 业务项描述

接收到客户用电申请信息后，进行现场勘查工作派工。

1.1.4.2 流程结构及功能列表

1.1.4.2.1 业务流程

无。

1.1.4.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.4.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_002/现场勘查
------	-------------------

业务说明		接收到客户用电申请信息后，进行现场勘查工作派工。
业务规则		无
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		小区新装业务受理已完成，且电子工作单已发送到勘查派工环节。
功能要求	基本功能	共计 4 个基本功能点 1. 输入或选择工单查找条件，查询并选定等待勘查派工的小区新装电子工作单。 2. 将等待分配的勘查工作任务单个或批量指派给相应勘查人员，并发送电子工作单到下一处理环节。 3. 发送后发现派工错误，如电子工单尚未被下一环节处理，则派工人员可召回重新派工。 4. 发送后发现派工错误，如电子工单已被下一环节处理，则必须由被派人员退单后，重新分配工作任务。
	辅助功能	共计 2 个辅助功能点 1. 可查询待派工人员工作量信息。 2. 可查询『流程记录信息』(01_099_045)。
	提示信息	对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	必须选择『勘查派工信息』(01_099_047)中的勘查人员。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『勘查派工信息』(01_099_047) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 对即将到期、到期及超期工作单给出提示。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求		一般响应类
统计要素		无
差异说明		无
表卡单据		无

1.1.5 BM01_004_002/现场勘查

1.1.5.1 业务项描述

根据派工结果或事先确定的工作分配原则，接受勘查任务，与客户沟通确认现场勘查时间，组织相关部门进行现场勘查，核实用电容量、用电类别等客户申

请信息，根据客户的用电类别、用电规模以及现场供电条件，对供电可能性和合理性进行调查，初步提出高低压供电方案、计量方案和计费方案。

1.1.5.2 流程结构及功能列表

1.1.5.2.1 业务流程

无。

1.1.5.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.5.3 具体功能

业务支撑		BM01_004_002/现场勘查
业务说明		根据派工结果或事先确定的工作分配原则，接受勘查任务，与客户沟通确认现场勘查时间，组织相关部门进行现场勘查，核实用电容量、用电类别等客户申请信息，根据客户的用电类别、用电规模以及现场供电条件，对供电可能性和合理性进行调查，初步提出高低压供电方案、计量方案和计费方案。
业务规则		1. 接到勘查工作任务单后，应在规定的时限内到现场进行勘查。 2. 预先了解所要勘查地点的现场供电条件，提前与客户预约现场勘查的时间，携带「业扩现场勘查工作单（高压）BM01_BD_05」、「业扩现场勘查工作单（低压）BM01_BD_06」，准备好相应作业资料，组织相关人员准时到达现场进行勘查。 3. 现场勘查应核对客户现场相关信息与勘查单是否一致。现场勘查记录应完整详实准确。 4. 现场勘查包括小区高压配套设施和批量低压居民住宅两个部分。 5. 小区高压配套设施的现场勘查内容包括高压电源接入初步意见，主要包括：审核客户的用电需求、确定客户用电容量、用电性质及负荷特性，初步确定供电电源、上一电压等级的电源位置、供电电压、供电线路等，勘查结果应在勘查工作单上记录。 6. 低压部分的现场勘查内容包括核对批量居民住宅的门牌号码、用电类别等信息的准确性，确定计量方案（电能计量装置的配置参数）、电价类别等，一般在小区受电工程竣工验收后，住宅小区建成后进行。 7. 如发现客户现场情况不具备供电条件时，应列入勘查意见并向客户做好解释、提出合理的整改措施或建议，取得客户的理解。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		1. 如果无勘查派工环节，已接收业务受理环节发送的电子工单。 2. 如果有勘查派工环节，已接收勘查派工环节发送的电子工单。
功能要求	基本功能	共计 9 个基本功能点 1. 根据勘查派工的结果，可输入查询条件查询或直接选定待勘查的小区新装电子工作单。 2. 对选定的「业扩现场勘查工作单（高压）BM01_BD_05」进行单个或批量

		打印，自动记录打印人，打印时间，打印标志。 - 现场勘查后，根据勘查单记录的勘查信息输入并保存『小区新装勘查信息』(01_004_002)。如无法供电，则说明原因，并发送到下一业务环节。 - 根据勘查单记录的勘查信息及初拟的供电方案输入并保存『供电方案信息』(01_005_034)、供电方案图、计量方案图、『电源方案信息』(01_099_005)，并校验信息的完整性。 - 如勘查发现实际现场信息和业务受理申请记录的业务类型不相符，影响流程流转，则退回业务受理环节。 - 电子工作单发送时应根据相关业务规则检验勘查环节输入的信息是否完整。 - 按照小区新装流程设置发送电子工作单到下一处理环节。 - 审批不通过需要再次勘查时，可在原有信息基础上输入并保存新的『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『供电方案信息』(01_005_034)、供电方案图、计量方案图、『电源方案信息』(01_099_005)、『受电设备方案信息』(01_099_032)。 - 记载多次勘查记录，各次勘查产生的『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『供电方案信息』(01_005_034)、供电方案图、计量方案图、『电源方案信息』(01_099_005)『受电设备方案信息』(01_099_032)分别记载，不对上一次勘查结果产生影响，以最新的信息作为最终结果。
	辅助功能	共计 4 个辅助功能点 - 可以查询选定的电子工作单的『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)。 - 根据客户的用电地址通过生产系统查询相应区域的线路及配变的负荷情况，含线路及配变的可供总容量，已供容量，可供剩余容量，已供负荷，可供剩余负荷。 - 可打印供电方案。 - 可查询历史现场勘查记录、历史供电方案拟定记录，历史供电方案审批记录，历史供电方案答复记录。
	提示信息	- 电子工作单发送时应根据业务规则检验勘查环节输入的信息是否完整并对违反规则的情况进行针对性的提示。 - 对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	- 必须填写『小区新装勘查信息』(01_004_002)中的勘查意见，勘查员，勘查日期，是否可供电。 - 如能够供电，须填写以下内容： 『小区新装勘查信息』(01_004_002)中的核定容量，供电方式，电压等级，供电单位，是否有工程，是否转供。 『电源方案信息』(01_099_005)中的电源性质、电源类型、电源运行方式、变电站、线路、供电电压、供电容量、进线方式、产权分界点、进线杆号、保护方式。

信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『勘查派工信息』(01_099_047) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 针对答复时限考核要求,需记录本环节处理的时间,并对即将到期、到期及超期工作单给出提示。 2. 针对“接到勘查工作任务单后,应在规定的时限内到现场进行勘查”考核要求,应记录现场勘查时间。 3. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求		一般响应类
统计要素		1. 核定容量 2. 可供电户数 3. 不可供电户数
差异说明		无
表卡单据		「业扩现场勘查工作单(高压) BM01_BD_05」

1.1.6 BM01_004_003/拟定供电方案

1.1.6.1 业务项描述

根据现场勘查结果,拟定初步高压电源接入方案等,并组织相关部门审查,形成最终供电方案。

1.1.6.2 流程结构及功能列表

1.1.6.2.1 业务流程

无。

1.1.6.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.6.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_014/拟定供电方案
业务说明	根据现场勘查结果,拟定初步高压电源接入方案等,并组织相关部门审查,形成最终供电方案。
业务规则	1. 根据现场勘查结果、配网结构及小区所在区域供电情况,确定供电方案,拟定供电方案意见书,包括小区接入系统方案、小区受电系统方案等。 (1) 其中小区接入系统方案包括:供电电压等级、供电容量、供电电源位置、供电电源数(单电源或多电源)、供电回路数、路径、出

		线方式，供电线路敷设、考核计量点设置方案等。 (2) 小区受电系统方案包括：进线方式、受电装置容量、主接线、运行方式、继电保护方式、调度通信、电能计量装置及接线方式、安装位置、产权及维护责任分界点、主要电气设备技术参数等。 2. 召集相关部门对供电方案进行会审，根据会审意见对方案进行修改完善、重新会审并形成最终供电方案意见书。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		现场勘查已完成，电子工作单到达本岗位。
功能要求	基本功能	共计 6 个基本功能点 1. 选择电子工作单，查询『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)。 2. 查询现场勘查环节记录的『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『供电方案信息』(01_005_034)、供电方案图、计量方案图、『电源方案信息』(01_099_005)、『受电设备方案信息』(01_099_032)。 3. 根据拟定的供电方案输入并保存『电源方案信息』(01_099_005)，形成最终的供电方案。 4. 电子工作单发送时应根据业务规则检验拟定供电方案环节输入的信息是否完整。 5. 发送电子工作单到下一处理环节。 6. 记载多次供电方案拟定记录，各次拟定产生的『供电方案信息』(01_005_034)、供电方案图、计量方案图及相应的『电源方案信息』(01_099_005)、『受电设备方案信息』(01_099_032)应分别记载，不对上一次供电方案拟定结果产生影响，以最新的信息作为最终结果。
	辅助功能	共计 4 个辅助功能点 1. 根据客户的用电地址通过生产系统查询相应区域的线路及配变的负荷情况，含线路及配变的可供总容量，已供容量，可供剩余容量，已供负荷，可供剩余负荷。 2. 可打印供电方案，同时记录打印人，打印时间，打印标志。 3. 可查询历史现场勘查记录、历史供电方案拟定记录，历史供电方案审批记录，历史供电方案答复记录。 4. 可根据勘查信息中核定容量及勘查确定的信息条件选择『供电方案模板』(01_099_033)。
	提示信息	1. 电子工作单发送时应根据业务规则检验拟定供电方案环节输入的信息是否完整一致并对违反规则的情况进行针对性的提示。 2. 对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	1. 必须填写『供电方案信息』中的核定容量，供电方案拟定意见，供电方案拟定参与人，供电方案拟定日期，供电方式，电压等级，是否可供电，供电单位，是否有工程，是否转供。 2. 必须填写『电源方案信息』中的电源性质、电源类型、电源运行方式、

		变电站、线路、供电电压、供电容量、进线方式、产权分界点、进线杆号、保护方式。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『供电方案模板』(01_099_033)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『电源方案信息』(01_099_005) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。 2. 根据权限设置只能处理本单位本环节的高压增容工作单。
非功能需求		一般响应类
统计要素		无
差异说明		无
表卡单据		无

1.1.7 BM01_004_004/审批

1.1.7.1 业务项描述

方案拟定后，根据审批条件（按电压等级、变压器容量大小等）提交相关级别部门审批，签署审批意见。

1.1.7.2 流程结构及功能列表

1.1.7.2.1 业务流程

无。

1.1.7.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.7.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_003/审批
业务说明	方案拟定后，根据审批条件（按电压等级、变压器容量大小等）提交相关级别部门审批，签署审批意见。
业务规则	1. 在规定的时限内完成供电方案审批。 2. 对接入系统方案、受电系统方案进行审批，签署审批意见，对于审批不通过的，重新拟定供电方案，并重新审批。
使用级别	地市公司、区县公司、供电所
先决条件	小区新装拟定供电方案业务已完成，且电子工作单已发送到审批环节。

功能要求	基本功能	共计 4 个基本功能点 1. 选择电子工作单，查询『小区新装申请信息』(01_004_001)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『客户资料信息』(01_099_003)，『小区新装勘查信息』(01_004_002)，『电源方案信息』(01_099_005)。 2. 输入并保存审批信息。 3. 如审批信息中输入的“审批是否同意”为“同意”，发送到下一环节。 4. 如果审批信息中输入的“审批是否同意”为“不同意”，退回到现场勘查环节。
	辅助功能	共计 3 个辅助功能点 1. 查询历史现场勘查记录、历史供电方案拟定记录，历史审批记录。 2. 可打印供电方案。 3. 可以设置条件规则，支持相关级别部门并行或串行审批。
	提示信息	1. 审批未通过的工作单发送时，提示将进行退单处理。 2. 对违反处理约束的内容进行提示
	处理约束	1. 必须填写审批是否同意。 2. 如审批不同意需填写审批意见。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『审批信息』(01_099_011) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素	1. 对即将到期及超期业务进行提醒，记录审批发送时间。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。	
非功能需求	普通响应类	
统计要素	无	
差异说明	无	
表卡单据	无	

1.1.8 BM01_004_005/答复供电方案

1.1.8.1 业务项描述

根据审批确认后的供电方案，书面答复客户。

1.1.8.2 流程结构及功能列表

1.1.8.2.1 业务流程

无。

1.1.8.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.8.3 具体功能

业务支撑		BM01_004_004/答复供电方案
业务说明		根据审批确认后的供电方案，书面答复客户。
业务规则		《国家电网公司业扩报装管理规定》（试行）（国家电网营销〔2007〕49号）第二十条 供电方案应在下述时限内书面答复客户，若不能如期确定供电方案时，应主动向客户说明原因。 自受理之日起，高压单电源客户不超过 15 个工作日；高压双电源客户不超过 30 个工作日。 - 在规定的时限内完成供电方案答复。 - 回复客户供电方案情况，提供「供电方案答复单 BM01_BD_08」供客户签字确认，登记通知客户及客户确认反馈的时间点。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		审批已同意，且电子工作单已发送到答复供电方案环节。
功能要求	基本功能	共计 3 个基本功能点 - 根据选定的电子工作单，可单个或批量打印「供电方案答复单 BM01_BD_08」。 - 输入并保存『供电方案答复信息』（01_099_012）。 - 发送电子工作单到下一处理环节。
	辅助功能	共计 1 个辅助功能点 可以查询选定的电子工作单的『小区新装申请信息』（01_004_001）、『客户资料信息』（01_099_003）、『用电设备信息』（01_099_002）、『受电设备方案信息』（01_099_032）、『小区新装勘查信息』（01_004_002）、『电源方案信息』（01_099_005）、『审批信息』（01_099_011）。
	提示信息	对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	必须填写『供电方案答复信息』（01_099_012）中的答复人，答复方式，答复日期，客户意见，客户签收人，客户签收日期，客户回复时间，回复方式。
信息处理要求	输入信息	『小区新装申请信息』（01_004_001）、『客户资料信息』（01_099_003）、『用电设备信息』（01_099_002）、『受电设备方案信息』（01_099_032）、『小区新装勘查信息』（01_004_002）、『电源方案信息』（01_099_005）、『审批信息』（01_099_011） 『当前流程信息』（01_099_044）、『流程记录信息』（01_099_045）
	输出信息	『供电方案答复信息』（01_099_012）：答复人，答复方式，答复日期，客户意见，客户回复时间，回访方式。

	2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素	1. 针对答复时限考核要求,需对超期业务进行记录,并对即将到期及超期业务进行提醒。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求	普通响应类
统计要素	1. 答复户数 2. 答复可供电户数 3. 答复不可供电户数
差异说明	供电方案确认方式差异: 1. 回复客户供电方案情况,提供供电方案答复单供客户签字确认,登记通知客户及客户确认反馈时间点。通过单个或批量打印「供电方案答复单 BM01_BD_08」,及在供电方案答复信息中保存通知方式及客户确认反馈时间来满足。 2. 目前北京电力公司与客户采用供电方案确认协议方式。通过单个或批量打印供电方案确认协议来满足。
表卡单据	「供电方案答复单 BM01_BD_08」

1.1.9 BM01_004_006/确定费用

1.1.9.1 业务项描述

按照国家有关规定及物价部门批准的收费标准,确定相关费用,并通知客户缴费。

1.1.9.2 流程结构及功能列表

1.1.9.2.1 业务流程

无。

1.1.9.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.9.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_005/确定费用
业务说明	按照国家有关规定及物价部门批准的收费标准,确定相关费用,并通知客户缴费。
业务规则	1. 根据容量、供电方式及收费标准,计算客户的应收费用,生成「业务缴费通知单 BM01_BD_09」,并通知客户缴纳费用。 2. 根据业务需要,对需要退补客户的费用,确定应退金额。
使用级别	地市公司、区县公司、供电所
先决条件	已答复供电方案,且电子工作单已发送到确定费用环节。

功能要求	基本功能	共计 2 个基本功能点 1. 根据『供电方案信息』(01_005_034) 及业务费标准确定小区新装客户的『应收业务费』(01_099_013)。 2. 发送电子工作单到下一处理环节。
	辅助功能	共计 2 个辅助功能点 1. 可以查询选定的电子工作单的『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)。 2. 打印「业务缴费通知单 BM01_BD_09」, 记录通知客户过程。
	提示信息	费用金额为零的情况, 发送时给予提示。
	处理约束	无
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『应收业务费』(01_099_013): 收费项目、应收金额、费用确定时间等。 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 对即将到期业务进行提醒。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求		普通响应类
统计要素		可以按照客户类型、收费项目、费用金额范围进行应收金额统计汇总。
差异说明		针对各地不同的收费标准, 可以通过设置不同的收费项目, 通过选择收费项目按容量、平方米等实现确定费用。
表卡单据		「业务缴费通知单 BM01_BD_09」

1.1.10 BM01_004_007/业务收费

1.1.10.1 业务项描述

根据客户提交的缴费通知单和应收业务费信息, 收取业务费, 打印发票/收费凭证。引用电费收缴及帐务管理业务类〔业务费缴费管理〕业务项。

1.1.10.2 流程结构及功能列表

1.1.10.2.1 业务流程

无。

1.1.10.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.10.3 具体功能

业务支撑		BM01_004_006/业务收费
业务说明		根据客户提交的缴费通知单和应收业务费信息，收取业务费，打印发票/收费凭证。
业务规则		1. 根据财务规定正确开具相应票据。 2. 应对当天的收取情况进行日结，并报送财务部门。 3. 应对收取的支票进行登记，对退票进行及时处理。 4. 按照已确定的费用标准收取。 5. 支持同城异地缴费，支持银行联网收费。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		业务费用已确定，且电子工作单已发送到业务收费环节。
功能要求	基本功能	共计 7 个基本功能点 1. 输入申请编号，查询『应收业务费』(01_099_013)。 2. 根据收费项目、费用金额，收取业务费用。记录实收费用，打印收费凭证。 3. 允许分次收费。 4. 对收取的支票进行登记。 5. 记录每笔收费的发票信息。 6. 根据账务处理规则进行退票处理。 7. 发送电子工作单到下一处理环节。
	辅助功能	共计 1 个辅助功能点 可以按照收费员、收费时间、收费方式等查询收费信息。
	提示信息	1. 实收金额不等于未收金额(未收金额=应收金额-累计实收)应提示。 2. 收完费未打印发票时，进行提示。
	处理约束	1. 根据登录人身份记载收费人、收费部门。 2. 根据系统时间记录收费时间。
信息处理要求	输入信息	1. 『应收业务费』(01_099_013) 2. 『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『实收业务费』(01_099_014)。 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		无

非功能需求	快速响应类
统计要素	可以按照业务类型、客户类型、收费项目、缴费方式、收费时间段、收费人、收费单位等对实收笔数、实收户数和实收金额进行统计汇总。
差异说明	无
表卡单据	收费凭证、退款凭证

1.1.11 BM01_004_008/供电工程进度跟踪

1.1.11.1 业务项描述

根据工程进度情况，依次登记工程立项，设计信息，工程的设计文件审核情况，工程预算情况，工程费的收取情况，施工单位、设备供应单位，工程监理单位，工程施工过程，中间检查，竣工验收情况，登记工程的决算情况。

1.1.11.2 流程结构及功能列表

1.1.11.2.1 业务流程

无。

1.1.11.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.11.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_008/供电工程进度跟踪
业务说明	根据工程进度情况，依次登记工程立项，设计信息，工程的设计文件审核情况，工程预算情况，工程费的收取情况，施工单位、设备供应单位，工程监理单位，工程施工过程，中间检查，竣工验收情况，登记工程的决算情况。
业务规则	1. 应根据国家规定，审核设计单位和施工单位的资质。 2. 应及时准确登记供电工程的相关内容。 (1) 登记供电工程的负责人、负责单位。 (2) 登记供电工程的监理单位。 (3) 登记工程的立项设计结果信息。 (4) 登记工程的设计文件审核结果信息。 (5) 登记工程的工程预算结果信息。 (6) 登记工程费收取结果信息。 (7) 登记设备供应单位结果信息。 (8) 登记工程施工单位结果信息，包括开工时间，完工时间。 (9) 登记工程中间检查结果信息。 (10) 登记工程竣工验收结果信息。 (11) 登记工程决算信息。
使用级别	地市公司、区县公司、供电所

先决条件		业务收费环节已完成，且电子工作单已发送到供电工程进度跟踪环节。
功能要求	基本功能	共计 11 个基本功能点 1. 查询并选定待处理的工作单。 2. 输入并保存『供电工程设计结果信息』(01_099_017)。 3. 输入并保存『供电工程设计文件审核结果信息』(01_099_019)。 4. 输入并保存『供电工程监理信息』(01_099_015)。 5. 输入并保存『供电工程工程预算结果信息』(01_099_020)。 6. 输入并保存『供电工程工程费收取结果信息』(01_099_021)。 7. 输入并保存『供电工程设备供应结果信息』(01_099_022)。 8. 输入并保存『供电工程施工结果信息』(01_099_023)。 9. 输入并保存『供电工程决算信息』(01_099_024)。 10. 输入并保存『供电工程质量监督信息』(01_099_800)。 11. 发送电子工作单到下一处理环节，同时向客户关系管理业务类的『业务联系单位』业务项的【档案管理】业务子项提供『供电工程设计结果信息』(01_099_017)，『供电工程设计文件审核结果信息』(01_099_019)，『供电工程工程预算结果信息』(01_099_020)，『供电工程工程费收取结果信息』(01_099_021)，『供电工程设备供应结果信息』(01_099_022)，『供电工程施工结果信息』(01_099_023)，『供电工程决算信息』(01_099_024)，『供电工程质量监督信息』(01_099_800)
	辅助功能	共计 1 个辅助功能点 可查询本业务流程内已经产生的所有信息。
	提示信息	对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	1. 如需登记『供电工程设计信息』(01_099_017)，则必须填写工程名称、设计单位、设计内容，设计完成时间，设计单位资质，登记人，登记时间。 2. 如需登记『供电工程设计文件审核结果信息』(01_099_019)，则必须填写报送单位，报送人，报送日期，接收人，审图人，审图日期，审查意见（同意，不同意），登记人，登记时间。 3. 如需登记『供电工程概（预）算结果信息』(01_099_020)，则必须填写工程概（预）算费用，概（预）算人，概（预）算日期，登记人，登记时间。 4. 如需登记『供电工程工程费收取结果信息』(01_099_021)，则必须填写收费项目、收费人、收费时间、实收金额。 5. 如需登记『供电工程设备供应结果信息』(01_099_022)，则必须填写设备供应单位内容，登记人，登记时间。 6. 如需登记『供电工程施工结果信息』(01_099_023)，则必须填写施工单位，开工日期、完工日期、预计完工日期、登记人，登记时间。如果超期要填写超期原因。 7. 如需登记『供电工程决算信息』(01_099_024)，则必须填写工程决算费用，决算人，决算日期，登记人，登记时间。

		8. 如需登记『供电工程质量监督信息』(01_099_800),则必须填写质量监督单位,质量监督结果,检查人,检查时间,质量评级结果。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『审批信息』(01_099_011)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『供电工程设计信息』(01_099_017)、『供电工程设计文件审核结果信息』(01_099_019)、『供电工程概(预)算结果信息』(01_099_020)、『供电工程工程费收取结果信息』(01_099_021)、『供电工程设备供应结果信息』(01_099_022)、『供电工程施工结果信息』(01_099_023)、『供电工程决算信息』(01_099_024)、『供电工程质量监督信息』(01_099_800) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素	1. 需对超期业务进行记录,并对即将到期及超期业务进行提醒。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。	
非功能需求	1. 一般响应类 2. 根据权限设置只能处理本单位本环节的低压非居民新装工作单。	
统计要素	无	
差异说明	考虑到供电工程进度跟踪各网省的细度不同,对其中工程立项、设计信息、工程的设计文件审核、工程预算、工程费收取、设备供应单位、工程施工单位、中间检查、竣工验收、工程决算可采用多个流程环节的方式实现。	
表卡单据	无	

1.1.12 BM01_004_009/设计文件审核

1.1.12.1 业务项描述

根据国家相关设计标准,审查客户受电工程设计图纸及其它设计资料,在规定时间内答复审核意见。

1.1.12.2 流程结构及功能列表

1.1.12.2.1 业务流程

无。

1.1.12.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.12.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_016/设计文件审核
------	---------------------

业务说明		根据国家相关设计标准，审查客户受电工程设计图纸及其它设计资料，在规定时间内答复审核意见。
业务规则		- 按《供电服务监管办法》（试行）（国家电力监管委员会令第8号）第十条规定，用户受电工程设计文件和有关资料审核的期限，自受理之日起，高压电力用户不超过30个工作日。 - 国家电网营销【2007】49号《国家电网公司业扩报装工作管理规定（试行）》第二十三条 受电工程设计的审核应依照国家标准、行业标准进行，并以书面形式向客户反馈意见。要积极推行典型设计，倡导采用节能环保的先进技术和产品，禁止使用国家明令淘汰的产品。 受电工程设计的审核时间，低压电力客户不超过10个工作日，高压电力客户不超过30个工作日。 《供电营业规则》第三十九条 用户受电工程设计文件和有关资料应一式两份送交供电企业审核。高压供电的用户应提供： - 受电工程设计及说明书； - 用电负荷分布图； - 负荷组成、性质及保安负荷； - 影响电能质量的用电设备清单； - 主要电气设备一览表； - 节能篇及主要生产设备； - 生产工艺耗电以及允许中断供电时间； - 高压受电装置一、二次接线图与平面布置图； - 用电功率因数计算及无功补偿方式； - 继电保护、过电压保护及电能计量装置的方式； - 隐蔽工程设计资料； - 配电网络布置图； - 自备电源及接线方式； - 设计单位资质审查材料； - 供电企业认为必须提供的其他资料。 - 接收并审查客户受电工程的设计图纸及其它资料，答复审核意见「受电工程设计文件审核结果通知单 BM01_BD_11」。 - 将审核通过的设计图纸及其他资料存档。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		电子工作单已发送到设计文件审核环节。
功能要求	基本功能	共计2个基本功能点 - 输入并保存『设计文件审核信息』（01_099_018）。 - 发送电子工作单到下一处理环节。
	辅助功能	共计2个辅助功能点 可查询『小区新装申请信息』（01_004_001）、『客户资料信息』

		(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『审批信息』(01_099_011)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)。 2. 可查询历史设计文件审核记录。
	提示信息	对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	必须填写设计单位、设计资质、报送单位, 报送人, 报送日期, 接收人, 审核人, 审核日期, 土建图纸份数, 线路图纸份数, 变电图纸份数, 审查意见(同意, 不同意), 登记人, 登记时间。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『审批信息』(01_099_011)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『设计文件审核信息』(01_099_018) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 需对超期业务进行记录, 并对即将到期及超期业务进行提醒。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求		1. 普通响应类 2. 根据权限设置只能处理本单位本环节的高压增容工作单。
统计要素		设计文件审核数量、参与审核单位、参与审核人员
差异说明		无
表卡单据		无

1.1.13 BM01_010_010/中间检查

1.1.13.1 业务项描述

客户受电工程在施工期间, 供电企业应根据审核同意的设计和有关施工标准, 对用户受电工程中的隐蔽工程进行中间检查。

1.1.13.2 流程结构及功能列表

1.1.13.2.1 业务流程

无。

1.1.13.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.13.3 具体功能

业务支撑		BM01_010_017/中间检查
业务说明		客户受电工程在施工期间，供电企业应根据审核同意的设计和有关施工标准，对用户受电工程中的隐蔽工程进行中间检查。
业务规则		1. 现场检查时，携带「受电工程中间检查登记表 BM01_BD_13」，记录检查情况；如发现缺陷，应出具「受电工程缺陷整改通知单 BM01_BD_17」，要求施工方整改，并记录缺陷及整改情况；中间检查结束形成「受电工程中间检查结果通知单 BM01_BD_13」。 2. 将中间检查记录、缺陷记录、整改通知记录存档。 3. 检查范围：工程建设是否符合设计要求；工程施工单位工艺、建设用材、设备选型是否符合规范，技术文件是否齐全；安全措施是否符合规范及现行的安全技术规程的规定。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		受电工程开始施工，且电子工作单已发送到中间检查环节。
功能要求	基本功能	共计 2 个基本功能点 1. 根据中间检查情况，输入并保存『中间检查信息』（01_099_048）。 2. 发送电子工作单到下一处理环节。
	辅助功能	共计 5 个辅助功能点 1. 打印「受电工程中间检查结果通知单 BM01_BD_13」。 2. 打印「受电工程缺陷整改通知单 BM01_BD_17」 3. 可查看已上传的工程设计文件和有关资料的电子文档。 4. 可查询选定的电子工作单的『小区新装申请信息』（01_004_001）、『客户资料信息』（01_099_003）、『用电设备信息』（01_099_002）、『受电设备方案信息』（01_099_032）、『小区新装勘查信息』（01_004_002）、『电源方案信息』（01_099_005）、『审批信息』（01_099_011）、『供电方案答复信息』（01_099_012）、『应收业务费』（01_099_013）、『实收业务费』（01_099_014）。 5. 可查询历史中间检查记录。
	提示信息	对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	登记中间检查结果信息时，必须填写检查人，检查日期，检查内容，检查结果。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』（01_004_001）、『客户资料信息』（01_099_003）、『用电设备信息』（01_099_002）、『受电设备方案信息』（01_099_032）、『小区新装勘查信息』（01_004_002）、『电源方案信息』（01_099_005）、『审批信息』（01_099_011）、『供电方案答复信息』（01_099_012）、『应收业务费』（01_099_013）、『实收业务费』（01_099_014）

		2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『中间检查信息』(01_099_048) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 需对超期业务进行记录,并对即将到期及超期业务进行提醒。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求		1. 普通响应类 2. 根据权限设置只能处理本单位本环节的高压增容工作单。
统计要素		中间检查次数
差异说明		无
表卡单据		「受电工程中间检查登记表 BM01_BD_12」、「受电工程中间检查结果通知单 BM01_BD_13」、「受电工程缺陷整改通知单 BM01_BD_17」

1.1.14 BM01_004_011/竣工报验

1.1.14.1 业务项描述

接收客户的竣工验收要求,审核相关报送材料是否齐全有效,通知相关部门准备客户受电工程的竣工验收工作。

1.1.14.2 流程结构及功能列表

1.1.14.2.1 业务流程

无。

1.1.14.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.14.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_008/竣工报验
业务说明	接收客户的竣工验收要求,审核相关报送材料是否齐全有效,通知相关部门准备客户受电工程的竣工验收工作。
业务规则	- 客户应提供小区批量低压客户信息(包括客户名称、地址、申请容量等)。 - 受理竣工报验时需核查竣工报验材料的完整性,包括: - 客户竣工验收申请书。 - 变更设计说明。 - 电气安装竣工图。 - 一次电气设备的绝缘、防雷、与接地试验报告。 - 主进线及主变继电保护整定调试报告。 - 安全工器具及消防设备和试验报告。 - 隐蔽工程的施工记录。

		(8) 供电企业认为必要的记录及其他资料，应按电网经营企业的有关规定办理。 3. 接收并检查竣工报验的资料和小区批量低压客户信息。 4. 通知相关部门准备客户受电工程的竣工验收工作，形成「受电工程竣工验收登记表 BM01_BD_14」。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		中间检查环节已完成，且电子工作单已发送到竣工报验环节。
功能要求	基本功能	共计 3 个基本功能点 1. 根据报验资料，输入并保存『报验资料信息』(01_099_026)。 2. 竣工验收不合格，再次报验时，原『报验资料信息』(01_099_026) 保留。 3. 发送电子工作单到竣工验收环节。
	辅助功能	共计 2 个辅助功能点 1. 可查询『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)、『设计文件审核信息』(01_099_018)、『中间检查信息』(01_099_048)。 2. 可查询历史竣工报验记录。
	提示信息	对违反处理约束的情况进行提示。
	处理约束	1. 必须输入『报验资料信息』(01_099_026)中的报验单位，报验人，接收人，接收时间，报验要求、计划验收时间。 2. 必须填写低压批量新装的每户信息的户名，用电地址，用电类别，容量，客户类型。 3. 对日期型信息输入进行约束，如果是日期型信息，必须按照日期型格式输入。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)、『设计文件审核信息』(01_099_018)、『中间检查信息』(01_099_048) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『报验资料信息』(01_099_026)、『验收通知信息』(01_099_028)、『报验资料意见信息』(01_099_027) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 对超期业务进行记录，并对即将到期及超期业务进行提醒。

	2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求	普通响应类
统计要素	竣工报验次数
差异说明	无
表卡单据	「受电工程竣工验收登记表 BM01_BD_14」

1.1.15 BM01_004_013/竣工验收

1.1.15.1 业务项描述

按照国家和电力行业颁发的技术规范、规程和标准，根据客户提供的竣工报告和资料。组织相关单位按设计图、设计规程、运行规程、验收规范和各种防范措施等要求，对高、低压受电工程的工程质量进行全面检查、验收。

1.1.15.2 流程结构及功能列表

1.1.15.2.1 业务流程

无。

1.1.15.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.15.3 具体功能

业务支撑		BM01_004_009/竣工验收
业务说明		按照国家和电力行业颁发的技术规范、规程和标准，根据客户提供的竣工报告和资料。组织相关单位按设计图、设计规程、运行规程、验收规范和各种防范措施等要求，对高、低压受电工程的工程质量进行全面检查、验收。
业务规则		- 按照国家、行业有关标准、规程进行工程验收，验收项目为： - 资质验收。 - 资料验收。 - 安装质量验收。 - 安全设施规范化验收。 - 组织相关单位按设计图、设计规程、运行规程、验收规范和各种防范措施等要求，对受电工程的工程质量进行全面检查、验收。 - 对各验收项目存在缺陷的，出具「受电工程缺陷整改通知单 BM01_BD_17」，通知被验收方进行整改，整改完成后重新报验，最终出具「受电工程竣工验收单 BM01_BD_15」。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		竣工报验已完成，且电子工作单已发送到竣工验收环节。
功 能	基本 功能	共计 3 个基本功能点 根据现场验收情况，输入并保存『竣工验收信息』（01_099_029）、『验

要求		收明细信息』(01_099_030)。 2. 记录客户『受电设备信息』(01_099_010)及『用电设备信息』(01_099_002)。 3. 发送到归档环节(验收合格)或竣工报验环节(验收不合格)。
	辅助功能	共计4个辅助功能点 1. 可查询『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)、『设计文件审核信息』(01_099_018)、『中间检查信息』(01_099_048)、『报验资料信息』(01_099_026)、『验收通知信息』(01_099_028)、『报验资料意见信息』(01_099_027)。 2. 可打印「受电工程竣工验收单 BM01_BD_15」。 3. 可打印「受电工程缺陷整改通知单 BM01_BD_17」。 4. 可查询竣工验收的历史记录。
	提示信息	1. 对记录为验收不合格的,发送时提示“竣工验收不合格,将再次进行竣工报验”信息。 2. 对违反处理约束的内容进行提示。
	处理约束	1. 必须输入验收是否合格信息。 2. 必须输入『受电设备信息』(01_099_010)。
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)、『设计文件审核信息』(01_099_018)、『中间检查信息』(01_099_048)、『报验资料信息』(01_099_026)、『验收通知信息』(01_099_028)、『报验资料意见信息』(01_099_027) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『验收明细信息』(01_099_030)、『整改通知信息』(01_099_031)、『受电设备信息』(01_099_010) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 对超期业务进行记录,并对即将到期及超期业务进行提醒。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单发送的时间段进行考核。
非功能需求		普通响应类
统计要素		竣工验收次数
差异说明		无
表卡单据		「受电工程竣工验收单 BM01_BD_15」、「受电工程缺陷整改通知单

	BM01_BD_17」
--	-------------

1.1.16 BM01_004_017/信息归档

1.1.16.1 业务项描述

收集并整理报装资料，建立客户档案。

1.1.16.2 流程结构及功能列表

1.1.16.2.1 业务流程

无。

1.1.16.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.16.3 具体功能

业务支撑		BM01_004_017/信息归档
业务说明		收集、整理、并核对客户报装资料，建立客户档案。
业务规则		- 待归档资料必须完整齐全，并及时归档。 - 小区新装完整的客户档案资料包括高压和低压两部分，高压部分包括： 《用电申请书》 《小区批量用户明细》 《用户用电设备清单》； - 营业执照复印件； - 法人代表身份证复印件； 《业扩现场勘查工作单》（高压） 《业扩现场勘查工作单》（低压） 《供电方案答复单》 - 审定的客户电气设计资料及图纸(含竣工图纸)。 《受电工程中间检查登记表》； 《受电工程缺陷整改通知单》； 《受电工程中间检查结果通知单》 《受电工程竣工验收登记表》； 《受电工程竣工验收单》； - 结束流程。
使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		审核已完成，且电子工作单已发送到信息归档环节。
功能要	基本功能	共计 4 个基本功能点 选择工作单，查询『小区新装申请信息』（01_004_001）、『客户资料信息』（01_099_003）、『用电设备信息』（01_099_002）、『受电设备方案

求		信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)、『设计文件审核信息』(01_099_018)、『中间检查信息』(01_099_048)、『报验资料信息』(01_099_026)、『验收通知信息』(01_099_028)、『报验资料意见信息』(01_099_027)、『验收明细信息』(01_099_030)、『整改通知信息』(01_099_031)、『受电设备信息』(01_099_010)。输入并保存『小区新装申请信息』(01_004_001)。 2. 生成资料编号,输入并保存『业务资料归档信息』(01_099_042)。 3. 建立电源档案为低压批量新装做准备,触发客户档案资料归档。 4. 结束流程。
	辅助功能	共计 2 个辅助功能点 1. 可查询『流程记录信息』(01_099_045)。 2. 可查询『供电工程设计信息』(01_099_017)、『供电工程设计文件审核结果信息』(01_099_019)、『供电工程概(预)算结果信息』(01_099_020)、『供电工程工程费收取结果信息』(01_099_021)、『供电工程设备供应结果信息』(01_099_022)、『供电工程施工结果信息』(01_099_023)、『供电工程决算信息』(01_099_024)、『供电工程质量监督信息』(01_099_800)。
	提示信息	对资料进行完整性校验,并提示校验结果。
	处理约束	必须输入归档信息:档案号,档案存放位置
信息处理要求	输入信息	1. 『小区新装申请信息』(01_004_001)、『客户资料信息』(01_099_003)、『用电设备信息』(01_099_002)、『受电设备方案信息』(01_099_032)、『小区新装勘查信息』(01_004_002)、『电源方案信息』(01_099_005)、『审批信息』(01_099_011)、『供电方案答复信息』(01_099_012)、『应收业务费』(01_099_013)、『实收业务费』(01_099_014)、『设计文件审核信息』(01_099_018)、『中间检查信息』(01_099_048)、『报验资料信息』(01_099_026)、『验收通知信息』(01_099_028)、『报验资料意见信息』(01_099_027)、『验收明细信息』(01_099_030)、『整改通知信息』(01_099_031)、『受电设备信息』(01_099_010) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
	输出信息	1. 『业务资料归档信息』(01_099_042) 2. 『当前流程信息』(01_099_044)、『流程记录信息』(01_099_045)
考核要素		1. 针对受理到归档时限考核要求,需记录归档时间。 2. 对从电子工作单到达至电子工作单归档的时间段进行考核。
非功能需求		1. 快速响应类 2. 根据权限设置只能处理本单位本环节的工作单。

统计要素	无。
差异说明	无。
表卡单据	无。

1.1.17 BM01_004_015/归档

1.1.17.1 业务项描述

收集并整理报装资料，建立客户档案。引用客户档案资料管理业务类〔档案资料管理〕【登记存档管理】业务子项。

1.1.17.2 流程结构及功能列表

1.1.17.2.1 业务流程

无。

1.1.17.2.2 功能/环节列表

无。

1.1.17.3 具体功能

业务支撑	BM01_004_015/归档
业务说明	收集并整理报装资料，建立客户档案。
业务规则	- 待归档资料必须完整齐全，并及时归档。 - 小区新装完整的客户档案资料包括高压和低压两部分，高压部分包括： 《用电申请书》 《小区批量用户明细》 《用户用电设备清单》； - 营业执照复印件； - 法人代表身份证复印件； 《业扩现场勘查工作单》（高压） 《业扩现场勘查工作单》（低压） 《供电方案答复单》 - 审定的客户电气设计资料及图纸(含竣工图纸)。 《受电工程中间检查登记表》； 《受电工程缺陷整改通知单》； 《受电工程中间检查结果通知单》 《受电工程竣工验收登记表》； 《受电工程竣工验收单》； - 为客户档案设置物理存放位置，形成并记录档案存放号。

使用级别		地市公司、区县公司、供电所
先决条件		无
功能要求	基本功能	无
	辅助功能	无
	提示信息	无
	处理约束	无
信息处理要求	输入信息	无
	输出信息	无
考核要素		无
非功能需求		无
统计要素		无
差异说明		无
表卡单据		无

1.1.18 业务项差异

序号	差异内容	解决方案
1	小区新装的高压配套工程和低压批量新装是否分成两个流程存在差异。有的网省公司要求分开，有的要求在一个流程描述。本业务说明书从一个完整的流程角度考虑，用一个流程去描述，而在具体系统实现的时候也可以分成两个流程，处理起来更简单。	采用高低压分成两个流程处理的方式。
2	确定批量分户信息的时间点存在差异。有的网省公司在竣工报验时由客户提供，有的在竣工验收之后由客户提供。本业务说明书要求客户在竣工报验时提供。	采用分开的方式低压部分单独做。
3	确定业务费用、业务收费两个业务子项在流程中的位置存在差异，有的网省公司在竣工验收之前，有的网省公司在竣工验收之后，本业务说明书在竣工验收之前。	可以通过流程设置将确定业务费用和业务费用设置在竣工验收之后。

1.1.19 业务项关联

序号	源端	目标端	内容描述	关联方式	要求
1	BM01_037_001《客户申请确认》【客户申请确认】	BM01_004_001/业务受理	申请编号、客户编号、申请信息	数据关联	交互时机：客户申请确认后；交互频度：实时。
2	BM01_001_005《用电大项目前期咨询》【归档】	BM01_004_001/业务受理	申请编号、客户编号、申请信息	数据关联	交互时机：用电大项目前期咨询结束，客户提出小区新装用电申请时；交互频度：实时。
3	安全生产管理	BM01_004_002/现场勘查	线路编号、台区编号、杆号及其相关的地理信息、负荷信息	数据关联	交互时机：现场勘查前；交互频度：实时。
4	安全生产管理	BM01_004_014/拟定供电方案	线路编号、台区编号、杆号及其相关的地理信息、负荷信息	数据关联	交互时机：拟定供电方案时；交互频度：实时。
5	BM01_004_006/业务收费	BM05_004_001《业务费收缴管理》【业务费坐收】	申请编号、客户编号、应收信息	数据关联	交互时机：开始收费时；交互频度：实时。
6	BM01_004_006/业务收费	BM05_004_002《业务费收缴管理》【业务费代收】	申请编号、客户编号、应收信息	数据关联	交互时机：开始收费时；交互频度：实时。
7	BM05_004_001《业务费收缴管理》【业务费坐收】	BM01_004_006/业务收费	申请编号、客户编号、实收信息	数据关联	交互时机：费用收取成功时；交互频度：实时。
8	BM05_004_002《业务费收缴管理》【业务费代收】	BM01_004_006/业务收费	申请编号、客户编号、实收信息	数据关联	交互时机：费用收取成功时；交互频度：实时。
9	BM01_004_007/供电工程进度跟踪	BM16_010_001《业务联系单位》【档案管理】	申请编号、客户编号，提供设计、施工、设备供应单位等业务联系单位的资质档案及业务过程信息记录	数据关联	交互时机：供电工程设计审核时、中间检查时、竣工验收时；交互频度：实时。