

	POLITIKE I PROCEDURE	
	Datum usvajanja:	1 / 2
	V1: 01-01-2025	
	PROCEDURA FIZIČKE SIGURNOSTI IT RESURSA	AKAZ Standard 1.15 (2020)
		Kriterij: 1.15.31
Odobreno od:		
 Medicinski direktor Doc. dr. Azur Tulumović, dr. med.  Direktor ASA Bolnice Prof. dr. Mustafa Hiroš, dr. med		

1. OPĆA IZJAVA

1.1. Ova procedura definira standarde i mjere fizičke sigurnosti koje bolnica provodi radi zaštite informatičke infrastrukture od fizičkih prijetnji uključujući, ali ne ograničavajući se na: krađu, sabotazu, prirodne nepogode, neovlašteni pristup i terorističke akte. Cilj je očuvanje dostupnosti, integriteta i povjerljivosti podataka, kao i osiguranje kontinuiteta rada informacijskih sustava.

2. PODRUČJE PRIMJENE

2.1. Ova procedura primjenjuje se na sve fizičke IT resurse u vlasništvu bolnice, uključujući:

- 2.1.1. Serversku opremu i mrežne uređaje
- 2.1.2. Sigurnosne kopije podataka
- 2.1.3. Fizičke prostore u kojima se nalazi oprema i pohrana podataka
soblje s pristupom tim resursima

3. DISTRIBUCIJA I NADZOR

- 3.1.** Dokument se distribuira IT odjelu, tehničkoj službi, rukovodstvu i, prema potrebi, revizorskim i regulatornim tijelima.
- 3.2.** Za nadzor provedbe i održavanje procedure zadužen je **Voditelj IT odjela**.
- 3.3.** Evidencija pristupa, održavanja i incidenata vodi se kontinuirano i dostupna je na zahtjev nadležnih tijela.

4. PROCEDURA

4.1. Lokacije i resursi

- 4.1.1. **Server soba** se nalazi u zgradi bolnice, zaštićena zaključavanjem (kartica ili šifra), video nadzorom, detektorima dima i gasnom zaštitom.
- 4.1.2. **Backup jedinice** se redovno arhiviraju i pohranjuju u sef smješten u fizički odvojenoj zgradi.
- 4.1.3. **Mrežna oprema** je fizički odvojena u zaključanim ormarima.

4.2. Kontrola pristupa

- 4.2.1. Pristup je omogućen samo IT osoblju i tehničkoj službi, na osnovu elektronske autorizacije (kartica ili šifra).
- 4.2.2. Pristupi se revidiraju kvartalno, a svi ulasci se loguju.

4.3. Video nadzor i protupožarna zaštita

- 4.3.1. Server soba je pod 24/7 video nadzorom.

4.3.2. Instalirani su detektori dima i automatski gasni sistem za gašenje požara.

4.4. Backup i oporavak

4.4.1. Backup se vrši po usvojenoj proceduri o sigurnosnim kopijama i uključuje on-site i off-site pohranu.

4.4.2. Cloud backup se trenutno ne koristi.

4.4.3. Disaster Recovery Plan je izrađen i revidira se godišnje.

4.5. Napajanje

4.5.1. Kritična oprema je zaštićena putem UPS-a i rezervnog napajanja.

4.6. Postupanje u incidentima

4.6.1. Svi sigurnosni incidenti se evidentiraju.

4.6.2. Aktivira se Disaster Recovery Plan u slučaju ozbiljne prijetnje.

4.6.3. U slučaju provale, sabotaze ili prirodne nepogode, obavještava se menadžment i, po potrebi, nadležna tijela.

5. REVIZIJA

5.1. Ova procedura podliježe reviziji najmanje jednom godišnje, a ranije u slučaju:

5.1.1. Promjene fizičkog okruženja

5.1.2. Implementacije nove opreme ili tehnologije

5.1.3. Identifikacije slabosti tokom internih ili eksternih revizija

Prilagodili:		Kontrolisao:
Stručni saradnik za kvalitet	Menadžer informacionih tehnologija	Menadžer pravnih i regulatornih poslova Sekretar Uprave
Amar Smajić 	Enes Hatibović 	Adnan Bilić 