

	PROSEDUR INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PEMELIHARAAN PERALATAN SERTA SISTEM TANDA BAHAYA KEADAAN DARURAT	
	No. Dokumen	: BIUM-K3L-UDINUS-41
	Revisi Ke / Tanggal	: - / -
	Berlaku Tanggal	: 19 Februari 2026

- 1. TUJUAN** : Prosedur ini bertujuan untuk memastikan peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat (APAR, hidran, alarm kebakaran, lampu darurat) di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku.
- 2. RUANG LINGKUP** : Prosedur ini mencakup inspeksi rutin, pengujian fungsi, dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hidran, sistem alarm kebakaran (fire alarm), lampu darurat (emergency lamp), dan exit sign di seluruh gedung Universitas Dian Nuswantoro.
- 3. TARGET MUTU** : Seluruh peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat berfungsi baik dan diperiksa sesuai jadwal (bulanan untuk pemeriksaan visual, tahunan untuk pengujian/isi ulang), dibuktikan dengan kartu kontrol/checklist inspeksi.
- 4. DEFINISI** :
 - 4.1 Peralatan tanda bahaya keadaan darurat adalah perangkat yang digunakan untuk mencegah, memadamkan, atau memberi peringatan pada kondisi darurat, meliputi APAR, hidran, alarm kebakaran, lampu darurat, dan exit sign.
 - 4.2 Inspeksi adalah pemeriksaan visual rutin untuk memastikan peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan.
 - 4.3 Pengujian adalah pemeriksaan fungsi peralatan secara teknis untuk memastikan peralatan bekerja sesuai spesifikasi.
- 5. REFERENSI** :
 - 5.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 5.2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 5.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
 - 5.4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Unit K3, Biro Umum/Sarana Prasarana, seluruh Kepala Gedung, dan penyedia jasa pemeliharaan APAR/hidran di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

7. PROSEDUR

7.1 Inspeksi Rutin (Bulanan)

- Petugas Biro Umum/Sarana Prasarana melakukan pemeriksaan visual bulanan terhadap kondisi fisik, tekanan, dan masa berlaku APAR pada setiap titik yang telah ditetapkan.
- Hasil pemeriksaan dicatat pada kartu kontrol yang digantung pada setiap unit APAR/hidran.
- Lampu darurat dan exit sign diperiksa fungsinya secara berkala untuk memastikan menyala dengan baik.

7.2 Pengujian Berkala (Tahunan)


- Pengujian fungsi hidran dan sistem alarm kebakaran dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran atau vendor bersertifikat.
- APAR yang telah habis masa berlaku/isi diisi ulang (refill) oleh vendor yang memiliki izin resmi.

7.3 Pemeliharaan dan Penggantian

- Peralatan yang ditemukan rusak atau tidak berfungsi segera diperbaiki atau diganti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan.
- Seluruh kegiatan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan didokumentasikan oleh Unit K3 sebagai bagian dari rekaman K3.

2. LAMPIRAN

- Checklist inspeksi bulanan APAR/hidran/alarm
- Jadwal pengujian tahunan dan daftar vendor pemeliharaan

Disusun:	Diperiksa:	Disetujui:	Disahkan:
Kepala Unit K3L	Kepala Biro Umum	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan SDM
 Bayu Yoni Setyo Nugroho, S.KM., M.P.H 0686.11.2019.794	 Christyan Wisnu Wardhana, S.E, M.M. 0686.11.2010.377	 Prof. Dr. Ir. Nova Rijati, S.Si, M.Kom, IPU, ASEAN Eng 0686.11.1996.093	 Prof. Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom., M.Cs 0686.11.2011.423