脉冲传递函数

定义

线性离散系统的脉冲传递函数定义为在**零初始条件下**，系统或环节的输出采样函数Z变换和输入采样函数z变换之比。脉冲传递函数只决定于系统本身的结构参数，与输入信号无关，即

$$G(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$$

实际上，这个定义与性质于连续系统中$G(s)$的定义类似，那么我的输出信号就类比与$G(s)$中的输出，可通过这种方法求出:

$$Y(z) = G(z)R(z)$$

广义对象脉冲传递函数

实际上，在计算机控制系统中，并不存在理想中完美的采样开关进行采样，都是利用零阶保持器进行采样的，那么此时得到的脉冲传递函数称为广义对象脉冲传递函数。而在通过这种方法采样的传递函数，相比于理想情况下，只需要在被控对象前乘上零阶保持器的传递函数，即

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}G_p(s)$$

然后对上述$G(s)$进行z变换，即可求出广义对象脉冲传递函数
在正常题目中，如果不特别声明有零阶保持器，那么就不用乘其传递函数

给定$G(s)$求脉冲传递函数

在计算机控制系统中，信号都是连续的信号，通过采样后变成离散信号在通过计算机进行控制.所以，一般我们都是已知$G(s)$

1. 对$G(s)$做拉式反变换求出$g(t)$
2. $g(t)$采样求出$g^*(KT)$，这一步一般都是把T换为KT即可
3. 对$g^*(KT)$做z变换

给定框图求脉冲传递函数

开环脉冲传递函数

在图(a)中，两个串联环节之间存在采样开关，得到的脉冲传递函数为:

$$G(z) = G_1(z)G_2(z)$$

在图(b)中，两个串联环节之间不存在采样开关，得到的脉冲传递函数为:

$$G(z) = G_1G_2(z)$$

值得注意的是，$G_1(z)G_2(z)$是$G_1(s)$与$G_2(s)$**分别**做z变换然**后相乘**的结果，而$G_1G_2(z)$是$G_1(s)$与$G_2(s)$**先相乘**，得到的**乘积**再做z变换，而在通常情况下$G_1(z)G_2(z) \neq G_1G_2(z)$

针对并联环节而言，只需要将并联的两个关节相加减即可

实际上并不是所有的环节都能求出$G(z)$的，若是出现在信号输入处没有采样环节，那么就求不出$G(z)$，最后是用$Y(z)$来表示，同样的，也要遵循基本运算规则

例如上图可表示为，注意中间有采样环节:

$$Y(z) = G_1E(s)G_2(s)$$

简单来说，输入信号有采用，就写$G(z)$；输入信号没有采样，就写$Y(z)$

闭环脉冲传递函数

闭环脉冲传递函数实际上实在开环基础上求出的，即:

$$\text{闭环传递函数} = \frac{\text{前向通道所有独立环节的}Z\text{变换乘积}}{1+\text{闭环回路中所有独立环节的}Z\text{变换乘积}}$$

所谓独立环节，指的是两个相邻采样开关之间的环节。特别注意，若是闭环系统的输入信号未被采样，则整个系统的闭环脉冲传递函数写不出来，我们按照上述公式求出的是$Y(z)$而非$G(z)$

值得注意的是，由于分母中要求闭环**回路**中所有独立环节的Z变换乘积，要注意H与G_1之间其实是连着的
这里有个结论，如果H的两侧都有采样开关，那么H是一个单独环节，要**单独乘**(如左上角)；若H两侧不全有采样开关，那么H就是不是一个单独环节，要**乘到一起**(如左下角)，这个结论本质上仍然是判断是不是独立环节
上图左上角系统传递函数为:

$$G(z) = \frac{G_1(z)}{1+G_1H(z)}$$

上图左下角系统传递函数为(注意输入信号无采样):

$$Y(z) = \frac{G_1U(z)G_2(z)}{1+G_1G_2H(z)}$$