

ACORD DE ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE Nr. 12193262 din data 05.07.2017

Departament Clientela
Serviciul Acces Gaz
Birou Regional Vest Craiova
PL Craiova, str. Bibescu, nr.33, jud. Dolj
Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro

Catre,
DI. TERCANU MIRCEA
Strada OLTULUI, nr.20, Bl.B17,Sc.2,
ap.32, loc. GALATI, jud. Galati,cod
800444

Cod interfata DGSR: 495684
POD DGSR: DGSGLGAL0000730522
Cont contract: 2002321529

Stimate solicitant,

- Urmare cererii dumneavoastra nr. **910489202** din data de **16.06.2017**, va comunicam acordul nostru privind accesul la sistemul de distributie din localitatea **GALATI**, judetul **Galati**.
- Acordul de acces la sistemul de distributie consta in rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor aparate de utilizare:
 - **MASINA GATIT**: debit **0,6700 m3/h x 1 BUC = 0,6700 m3/h**
 - **CENTRALA TERMICA**: debit **3,0000 m3/h x 1 BUC = 3,0000 m3/h**
 - Total debit: **3,6700 m3/h**
- Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului din **Strada OLTULUI**, nr. **20**, **BLB17SC2**, apartament **32**, localitatea **GALATI**, judetul **Galati**, se va face astfel:
 - realizarea unei instalatii de utilizare gaze naturale din bransamentul, postul de reglare existent
 - realizarea unei extinderi (modificare) a instalatiei de utilizare gaze naturale din bransamentul, postul de reglare-masurare existent (client existent).

Acordul de acces s-a emis pentru : Separare din instalatie unica (bloc)

- Punct de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare: robinetul de bransament/statia/postul de reglare (dupa caz);
- Tip contor: G4 ;
- Cadere de presiune pe contor: 0,6000 [mbar] ;
- Treapta de presiune in aval de robinetul de bransament/echipamentul de reglare: PJ .

Contorul se va monta in regim de joasa presiune. Pentru alte trepte de presiune in instalatia de utilizare, se va realiza reglare inainte de contor.

- Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu inca 12 luni. Solicitarea de prelungire trebuie facuta pe perioada de valabilitate a prezentului document, cu cel tarziu 15 zile inainte de expirare.
- Operatorul licentiat nu isi asuma riscul in cazul in care cladirea nu indeplineste conditiile tehnice de racordare la Sistemul de Distributie.
- Proiectarea, executarea si receptia tehnica a instalatiei de utilizare se face numai de catre agenti economici autorizati de ANRE, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
- In cazul reorganizarii judiciare a operatorului licentiat, acordul de acces emis de acesta ramane valabil cu respectarea prevederilor de la punctul 4.

FD-494-1001

C2 - INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Sediu social: Bd. Mărășești nr 4-6, Sect. 4,
București, Cod Poștal 040254
Call center: 021 9376

distrigazsud-retele.ro

Nr. Reg. Com: J40/2728/2008
C.U.I. RO 23308833
Capital social: 71.750.240 lei
Operator de date: CP 15787



DISTRIGAZ SUD REȚELE

ENGIE

ACORD DE ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE Nr. 12193262 din data 05.07.2017

8. Operatorul licentiat poate face punerea in functiune a instalatiei de utilizare doar dupa receptia tehnica, daca clientul a incheiat un contract de furnizare pentru alimentarea obiectivului in discutie.

Acordul de acces a fost prelungit pana la data _____

Emitent,
PAVEL GEORGETA



DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.
**Birou Regional Vest
Craiova**

FD-494-1001

C2 - INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Sediu social: Bdl. Mărășești nr 4-6, Sect. 4,
București, Cod Poștal 040254
Call center: 021 9376

distrigazsud-retele.ro

Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008
C.U.I. RO 23308833
Capital social: 71.750.240 lei
Operator de date: CP 15787

