

Componente formativo

Verificación de requisitos de instalaciones eléctricas

Breve descripción:

El cumplimiento de los requisitos de RETIE y RETILAP se garantiza mediante la "Declaración de cumplimiento" para todas las instalaciones y el "Dictamen de inspección" para algunas instalaciones que reúnan las características previstas en cada reglamento. Estos procedimientos de acreditación permiten identificar las condiciones de desempeño de un sistema eléctrico de uso final, necesario al implementar un sistema de gestión de energía.

Área ocupacional:

Procesamiento, fabricación y ensamble

Junio 2023



Tabla de contenido

Introdu	cción	3
1. Ve	erificación de conformidad RETIE	6
1.1	Certificados de producto	6
1.2	Componentes dictamen de inspección	7
2. Ve	erificación de conformidad RETILAP	9
2.1	Certificados de producto	9
2.2	Componentes del dictamen de inspección	11
3. Ve	erificación de conformidad SPT	13
Síntesi	S	19
Materia	al complementario	20
Glosari	io	21
Refere	ncias bibliográficas	22
Crédito		23



Introducción

En este componente se abordan aquellos requisitos de verificación que se establecen desde RETIE y RETILAP, especialmente desde la "declaración del cumplimiento" y el "dictamen de inspección", en tanto cualquier procedimiento de instalación eléctrica debe cumplir con unas características específicas que se reflejan en el desempeño de un sistema de gestión de energía. Este proceso de verificación se desarrolla en tres etapas que requieren la aplicación de contenidos desarrollados con anterioridad así: verificación de valores de variables con el uso de instrumentos de medida, verificación del cumplimiento de los requisitos funcionales identificados como relevantes según el tipo de instalación y/o sistemas de alumbrado y verificación de las características requeridas por los productos usados en las instalaciones y/o sistemas de alumbrado.



Video 1. Verificación de requisitos de instalaciones eléctricas

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Verificación de requisitos de instalaciones eléctricas

Puede ser común para algunos de ustedes escuchas hablar del RETIE, o ver la palabra impresa en la caja de ciertos productos, aunque, también han podido observar la



palabra RETILAP en las cajas de bombillas o lámparas, con lo que se podría asumir que se trata de lo mismo, pero no es así.

El RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público) a diferencia del RETIE, está enfocado en todo lo relacionado con temas de iluminación y alumbrado público, entró en vigor el 1 de abril del 2010 bajo la resolución 180540 y fue expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

Su finalidad es la de garantizar la calidad de la energía, las buenas prácticas en instalaciones de alumbrado, seguridad en los productos destinados a instalaciones para iluminación y la utilización eficiente de la energía eléctrica.

Es así, que desde la "declaración del cumplimiento" y el "dictamen de inspección", indican que cualquier procedimiento de instalación eléctrica debe cumplir con unas características específicas que se reflejan en el desempeño de un sistema de gestión de energía.

Antes de iniciar el recorrido por el componente se invita a que descargue el documento de cumplimiento.

Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

Este documento muestra la Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas" (numeral 34.9 RETIE) y "Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado público" (numeral 8.20.4.1). Clic aquí.

Adicional a la declaración de cumplimiento, las instalaciones que cumplen con las condiciones establecidas en los numerales 34.4 para RETIE y 820.4.2.a para RETILAP requieren un dictamen expedido por un organismo de inspección acreditado por el ONAC, como mecanismo de certificación de tercera parte que valide la declaración del proveedor. Estos dos documentos, la declaración de cumplimiento y el dictamen de inspección se conocen como "certificación plena". Va a revisar con más detalle el procedimiento de inspección de instalaciones para la verificación de conformidad con RETIE y RETILAP de las instalaciones eléctricas y de iluminación.



Figura 1. Declaración de cumplimiento.

	MINISTERIO DE MINAS Y ENERO DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAI ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚI	MENTO TÉCNICO DE
Yo		mayor de edad y domicilio en la
	de	, identificado con la C.C. No
	, en mi condición de	, portador de la matrícula profesional, No
, (expedida por el Consejo Profesional	, declaro bajo la gravedad del
juramento, que la instalación	de iluminación cuya construcción estuvo a mi cargo	o, la cual es de propiedad de,
C.C. No. o NIT	, y está ubica	ada en de
	, cumple con todos y cada uno de los r	equisitos establecidos en el Reglamento Técnico de
iluminación y Alumbrado Púb	lico RETILAP que le aplican, incluyendo los producto	os utilizados en ella. Así mismo declaro que atendí
,		· ·
los lineamientos del diseño (d	cuando se requiera) efectuando por	, del cua
los lineamientos del diseño (c anexo constancia de cumplim	cuando se requiera) efectuando por	, del cua con Mat. Profesional
los lineamientos del diseño (c anexo constancia de cumplim	cuando se requiera) efectuando porniento del RETILAP suscrita por	, del cua con Mat. Profesional
los lineamientos del diseño (c anexo constancia de cumplin	cuando se requiera) efectuando porniento del RETILAP suscrita por	, del cua con Mat. Profesional
los lineamientos del diseño (c anexo constancia de cumplin	cuando se requiera) efectuando porniento del RETILAP suscrita por	, del cua con Mat. Profesional
los lineamientos del diseño (d anexo constancia de cumplin memorias de calculo.	cuando se requiera) efectuando por niento del RETILAP suscrita por El alcance de la instalación de iluminació	. , del cua con Mat. Profesional ón se observa en el (los) planos (s) anexo(s) y
los lineamientos del diseño (d anexo constancia de cumplim memorias de calculo.	cuando se requiera) efectuando por niento del RETILAP suscrita por El alcance de la instalación de iluminació	, del cua con Mat. Profesional ón se observa en el (los) planos (s) anexo(s) y días del mes de de
los lineamientos del diseño (danexo constancia de cumplin memorias de calculo.	cuando se requiera) efectuando por niento del RETILAP suscrita por El alcance de la instalación de iluminació na en a los	del cua con Mat. Profesional ón se observa en el (los) planos (s) anexo(s) y días del mes de de Dirección domicilio
los lineamientos del diseño (danexo constancia de cumplin memorias de calculo.	cuando se requiera) efectuando por niento del RETILAP suscrita por El alcance de la instalación de iluminació	del cua con Mat. Profesional ón se observa en el (los) planos (s) anexo(s) y días del mes de de Dirección domicilio
los lineamientos del diseño (danexo constancia de cumplin memorias de calculo.	niento del RETILAP suscrita por el alcance de la instalación de iluminación a en a los firma Teléfono stificación técnica de desviaciones de requisitos, de norm	, del cua, del cua con Mat. Profesional ón se observa en el (los) planos (s) anexo(s) y días del mes de de Dirección domicilio

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.

Yo				ma	ayor	de	edad y	domicilia	ado ei	n la
		_ de	, ident	ificado c	on la	CC.	No			,
en m	ni condición	de	,	ortador	de	la	matrícul	a profes	ional,	No.
		, expedida por el	Conse	jo Profe	esion	al .				,
declar	o bajo la gra	vedad del juramento	o, que la	a instalac	ción (de il	uminacić	n cuya co	onstruc	ción
estuvo	o a mi cargo,	la cual es de propie	edad de							,
CC.	No. o NIT	, \	/ está	ubicada	a er	າ				de
		, cumple con to	dos y c	ada uno	de	los	requisitos	s establed	idos e	en el



Reglamento Técnico de Iluminación y	Alumbrado Público RETILAP q	ue le aplican, incluyendo					
los productos utilizados en ella, para	lo cual anexo copia de los resp	ectivos certificados. Así					
mismo declaro que atendí los lineam	ientos del diseño (cuando se	requiera) efectuado por					
, del cua	al anexo constancia de cum	plimiento del RETILAP					
suscrita por	con Mat. Profesional	EI					
alcance de la instalación de ilumina	ación se observa en el (los)	plano (s) anexo(s). En					
constancia se firma en	a los	días del mes de					
de		Firma					
		Dirección					
domicilio Teléfono							
Observaciones: (Incluir justificación te	écnica de desviaciones de rec	quisitos, de norma o del					
diseño, siempre que la desviación no comprometa la seguridad y/o la salud visual).							

1. Verificación de conformidad RETIE

La verificación de requisitos aplicables la realiza el inspector en dos etapas. Primero verifica los requisitos de los productos usados en la instalación mediante los certificados de producto expedidos por un organismo acreditado, seguidamente procede a verificar los requisitos de instalación mediante una lista de chequeo sugerida por RETIE, dependiendo del tipo de instalación. Para este caso se empleará la lista para instalaciones de uso final.

1.1 Certificados de producto

De acuerdo con el Artículo 33 del RETIE todos los productos listados en la tabla 2.1 de la página 10 que pretendan ser comercializados y usados en instalaciones eléctricas en Colombia deben demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE para cada uno de ellos, mediante un certificado de conformidad de producto expedido por un organismo de certificación de productos acreditado por el organismo de acreditación nacional de Colombia (ONAC) y según las normas ISO/IEC 17065 y 17067.

Para verificar la acreditación de un organismo como certificador de producto es necesario que consulte el Directorio oficial de acreditados del ONAC en el siguiente enlace:



ONAC – Búsqueda por esquema de acreditación. Clic aquí.

Una vez ingrese, tenga en cuenta lo siguiente:

Seleccionar el esquema de acreditación en la opción "Organismos de certificación de productos" (CPR).

Seleccionar en sector IAF ("International Accreditation Forum") las opciones "19 Equipo eléctrico y óptico" o "25 Suministro de electricidad" según corresponda y luego buscar. Se presenta a continuación una imagen ilustrativa de la página:



Una vez verificado el estado de acreditación del organismo que expide el certificado de producto se debe verificar en la página web de los organismos certificadores la validez del certificado de cada uno de los productos usados en la instalación.

Del listado de productos, los más comúnmente usados en instalaciones eléctricas de uso final, sin limitarse a ellos, son los siguientes ítems (la numeración se da de acuerdo con el RETIE):

Certificado de producto. Clic aquí.

1.2 Componentes dictamen de inspección

En el siguiente recurso verá los componentes del dictamen de inspección:



1. RETIE. Formato 34.5

RETIE. Formato 34.5 dictamen de inspección y verificación para instalaciones de uso final.

Para la inspección de instalaciones de uso final RETIE anexa un formato específico, el 34.5 con el listado de condiciones mínimas que deben ser verificadas para este tipo de instalación.

RETIE. Formato 34.5. Clic aquí.

2. RETIE. A.

RETIE. A. Formato para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios.

Sin embargo, los organismos de inspección han elaborado listas de verificación más detalladas, con el fin de identificar todos los requisitos aplicables al tipo de instalación y que su aplicación sea igual para todos los usuarios. A continuación lista detallada, parte A. RETIE.A. Clic aquí.

3. RETIE. B.

RETIE. B. Formato para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios.

Lista detallada para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios, parte B.

RETIE. B. Clic aquí.

4. RETIE.C.

RETIE.C. Formato para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios.

Lista detallada para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios, parte C.



RETIE.C. Clic aquí.

5. RETIE.D.

RETIE. D. Formato para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios.

Lista detallada para instalaciones de uso final, áreas comunes de edificios mixtos, vivienda multifamiliar o comercios, parte D.

RETIE D. Clic aquí.

2. Verificación de conformidad RETILAP

La verificación de requisitos aplicables para los sistemas de iluminación la realiza un organismo de inspección competente y acreditado, a través de dos actividades principales. Primero verifica los requisitos de los productos usados en la instalación mediante los certificados de producto expedidos por un organismo acreditado, posteriormente procede a verificar los requisitos de instalación, mediante una lista de chequeo sugerida por el RETILAP dependiendo del tipo de sistema de iluminación.

2.1 Certificados de producto

De manera similar a los productos especificados por el RETIE y de acuerdo con el numeral 820.3 del RETILAP, los aparatos y equipos de iluminación mencionados en el reglamento deben contar con una certificación de conformidad de producto otorgada por una organización independiente y calificada para tal fin. A su vez, dicha organización debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Para conocer si una organización que emite la certificación de producto se encuentra acreditada por la ONAC se debe consultar el Directorio Oficial de Acreditados en el siguiente enlace: Clic aquí.

1. Seleccionar en esquema de acreditación la opción "Organismos de certificación de productos" (CPR).

9



- Seleccionar en sector IAF (International Accreditation Forum) "19 Equipo eléctrico y óptico" las opciones "25 Suministro de electricidad" según corresponda y luego buscar.
- 3. Seleccionar en el apartado categoría de producto / proceso o servicio (codificación nace) la opción "27.40 Lámparas y aparatos eléctricos de iluminación".

Figura 2. Directorio oficial de acreditados.



4. Posteriormente, dé clic en el ícono buscar en la parte inferior y se mostrará a la fecha, el listado de organizaciones acreditadas para la emisión de certificados de conformidad de producto. A continuación, se presenta una imagen como ejemplo:



Por lo general, en un certificado de producto se encuentra la siguiente información:



- Nombre de la empresa u organización que realiza la acreditación del producto.
- Nombre y código del certificado, por ejemplo, Certificado de conformidad de producto EL-CA-XXXX.
- Nombre, descripción y referencia del producto certificado.
- Nombre del esquema de certificación, por ejemplo, ISO/IEC 17067.
- Datos del titular del certificado: nombre del fabricante o comercializador en Colombia, NIT, dirección y ciudad.
- Nombre de la Resolución RETILAP a la que el producto presenta la conformidad.
- Nombre, cargo y firma de la persona autorizada por la empresa acreditadora.
- Fecha de toma de decisión de certificación, fecha de emisión y fecha de vencimiento.
- Sello visible de acreditación de la ONAC.

2.2 Componentes del dictamen de inspección

De acuerdo con el RETILAP los sistemas de iluminación que se encuentran referenciados en el reglamento tienen la obligación de obtener un dictamen de inspección certificada por un organismo de inspección acreditado por la ONAC.

De acuerdo con el numeral 820.4.2.a del RETILAP, los sistemas de iluminación que deben obtener dictamen de inspección son:

Dictamen de inspección 1:

Instalaciones de alumbrado público categorizadas en los niveles B y C de conformidad con la tabla 610.2 del presente Anexo general.

Dictamen de inspección 2:

Instalaciones de iluminación donde en una misma área cerrada y cubierta se puedan concentrar simultáneamente más de 50 personas, tales como almacenes, centros comerciales, sitios de recreación, espectáculos públicos, centros de salud, hospitales,



clínicas, hoteles, auditorios, bibliotecas, estaciones y terminales de transporte, centros de reclusión.

Dictamen de inspección 3:

Centros de enseñanza, salones de clase y laboratorios.

Dictamen de inspección 4:

Los sitios de esparcimiento tales como bares, discotecas, casinos, en donde se puedan concentrar más de 50 personas, deben certificar plenamente los sistemas de alumbrado de emergencia, así como las condiciones de seguridad de las instalaciones de iluminación.

Dictamen de inspección 5:

Edificaciones residenciales o similares objeto de una misma licencia o permiso de construcción donde se puedan concentrar más de 100 personas. En este caso, la escogencia de las áreas a inspeccionar se podrá hacer usando las técnicas de muestreo recomendadas en procesos de certificación. La certificación será del conjunto o edificación.

Dictamen de inspección 6:

Viviendas individuales y comercios de áreas construidas mayores a 500 m2.

Dictamen de inspección 7:

Sistemas de iluminación de fachadas y monumentos y demás sitios de interés público.

Dictamen de inspección 8:

Industria y oficinas con más de 30 puestos de trabajo o 500 m2 de área iluminada.

Declaración del constructor del sistema de iluminación. Consiste en un registro considerado como documento público, donde la persona competente responsable de la construcción del sistema de iluminación declara bajo la gravedad de juramento el cumplimiento del RETILAP para dicho sistema. El formato de la declaración se encuentra en la página 221 del RETILAP, en la sección Anexos Formato 1.



Dictamen de inspección. Consiste en un documento elaborado por un organismo de inspección acreditado para tal fin y que contiene lo siguiente:

- a. Los datos completos de la instalación y la información de las personas que intervinieron.
- b. El listado de los aspectos evaluados, incluyendo los resultados y las observaciones realizadas.
 - c. Información del resultado final de la conformidad.
- d. Información detallada del organismo de inspección, del inspector o inspectores que participaron en la inspección y el dictamen.
 - e. Todos los documentos que determinan el alcance de la inspección.

Se utilizan dos formatos, dependiendo del tipo de sistema de iluminación:

 a. Para los sistemas de iluminación interior, el formato se encuentra en la página 222 del RETILAP, se invita a revisarlo.

Dictamen inspección RETILAP Formato 2. Clic aquí.

b. Para los sistemas de iluminación exterior o alumbrado público el formato se encuentra en la página 223 del RETILAP, en la sección Anexos Formato 3. se invita a revisarlo.

Dictamen inspección RETILAP Formato 3. Clic aquí.

3. Verificación de conformidad SPT

Se invita a ver el siguiente recurso, allí encontrará la verificación de conformidad SPT.

Los requisitos de producto establecidos para SPT en el numeral 15.1 del RETIE que se deben verificar son:

Certificado de producto de electrodos de puesta a tierra acorde al numeral 15.3.1. El calibre mínimo debe ser seleccionado de acuerdo con el nivel de tensión de la



instalación. Para baja tensión acorde a la tabla 250.94 de la NTC 2050, como se ilustra a continuación:

Tabla 250-94. Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de c.a.

Sección Transversal del mayor conductor de acometida o su equivalente para conductores en paralelo.			Sección transversal (calibre) del conductor al electrodo de puesta a tierra.				
Cobre Aluminio o aluminio recubierto por Cobre		Cobre		Aluminio o aluminio revestido por Cobre			
mm²	AWG o	mm²	AWG o	mm²	AWG o	mm²	AWG o
33,62 o menor	2 o menor	53,5 o menor	1/0 o menor	8,36	8	13,29	6
42,2 0 53,5	1 o 1/0	67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	13,29	6	21,14	4
67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	107,21 o 126,67	4/0 o 250 kcmil	21,14	4	33,62	2
107,21 hasta 177,34	4/0 hasta 350 Kcmil	152,01 a 253,35	300 a 500 Kcmil	33,62	2	53,50	1/0
202,68 a 304,02	400 a 600 kcmil	278,68 a 456,03	550 a 900 kcmil	53,50	1/0	85,02	3/0
329,35 a 557,37	650 a 1100 kcmil	506,70 a 886,73	1000 a 1 750 kcmil	67,44	2/0	107,21	4/0
608,04 y más	1200 kcmil y más	912,06 y más	1800 y más kcmil	85,02	3/0	126,67	250 kcmil



También puede ser seleccionado acorde a la ecuación establecida en la norma IEC 60364-5-54:

A = I_tk donde A es el área mínima de la sección transversal del conductor en [mm²], I el valor eficaz de la corriente de falla en [A] y t el tiempo de despeje de la falla que no debe ser superior a 5 segundos. Se debe seleccionar el calibre de conductor con valor de área más cercano superior al valor del área calculado.

El valor de K se calcula con:

$$K = \sqrt{\frac{Qc(\beta+20^{\circ}C)_{ln}}{p_{20}}} \left[\frac{1+\cancel{Q}_{r} - \cancel{Q}_{i}}{\beta+\cancel{Q}_{i}} \right]$$

Dónde:

Material	<pre> ß [°C] (Inverso temperatura para R = 0)</pre>	Q _c [J/°C mm³] (Capacidad de calor conductor)	<i>p</i> ₂₀ [Ωmm] (resistividad a 20°C)
	(inverse temperatura para ix = 0)	(Capacidad de Caiol Colladeol)	(Tesisiividad a 20 C)
Cobre	234,5	3,45 x 10 ⁻³	17,241 x 10 ⁻⁶
Aluminio	228	2,5 x 10 ⁻³	28,264 x 10 ⁻⁶
Plomo	230	1,45 x 10 ⁻³	214 x 10 ⁻⁶
Acero	202	3,8 x 10 ⁻³	138 x 10 ⁻⁶

Para media, alta y extra alta tensión el calibre mínimo debe ser seleccionado acorde a la ecuación establecida en la norma ANSI/IEEE80:

$$A = \frac{IK_f \sqrt{t_c}}{1,9737}$$

donde A es el área mínima de la sección transversal del conductor en [mm²], I el valor eficaz de la corriente de falla en [A] y t el tiempo de despeje de la falla que no debe ser superior a 5 segundos. Se debe seleccionar el calibre de conductor con valor de área más cercano superior al valor del área calculado.



El valor de Kf se selecciona de la tabla 15.3 del RETIE, como se muestra a continuación:

MATERIAL	CONDUCTIVIDAD (%)	Tm (*C)	Kr
Cobre blando	100	1083	7
Cobre duro cuando se utiliza soldadura	97	1084	7,06
Cobre duro cuando se utiliza conector mecánico.	97	250	11,78
Alambre de acero recubierto de cobre	40	1084	10,45
Alambre de acero recubierto de cobre	30	1084	14,64
Varilla de acero recubierta de cobre	20	1084	14,64
Aluminio grado EC	61	657	12,12
Aleación de aluminio 5005	53,5	652	12,41
Aleación de aluminio 6201	52,5	654	12,47
Alambre de acero recubierto de aluminio	20,3	657	17,2
Acero 1020	10,8	1510	15,95
Varilla de acero recubierta en acero inoxidable	9,8	1400	14,72
Varilla de acero con baño de cinc (galvanizado)	8,5	419	28,96
Acero inoxidable 304	24	1400	30,05

Certificado de producto de conductor a tierra y de protección acorde a numeral 20.2. El calibre mínimo debe ser seleccionado de acuerdo con el nivel de tensión de la instalación. Para baja tensión acorde a tabla 250.95 de la NTC 2050.

Tabla 250-95. Calibre mínimo de los conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalización y equipos.

Corriente nominal o ajuste	Sección Transversal				
máximo del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el	Alambro	e de Cobre	Alambre de aluminio o de aluminio revestido de cobre*		
circuito antes de los equipos, tubos Conduit, etc. (A)	mm2	AWG o kcmil	Mm²	AWG o kcmil	
15	2,08	14	3,30	12	
20	3.30	12	5,25	10	
30	5,25	10	8.36	8	
40	5.25	10	8,36 8,35	8	
60	5,25	10	13,29	8	
100	8,36	8		6	
200	13,29	6	21,14	4	
300	21,14	4	33,62	2	
400	26,66	3	42,20	1	
500	33,62	2	53,50	1/0	
600	42,20	1	67,44	2/0	
800	53,50	1/0	85,02	3/0	



1.000	67,44	2/0	107,21	4/0
1.200	85,02	3/0	126,67	250 kcmil
1.600	107,21	4/0	17734	350 kcmil
2.000	126,67	250 kcmil	202.68	400 kcmil
2.500	177,34	350 kcmil	304,02	600 kcmil
3.000	202.68	400 kcmil	304,02	600 kcmil
4.000	253,25	500 kcmil	405,36	800 kcmil
5.000	354,69	700 kcmil	608,04	1.200 kcmil
6.000	405,36	800 kcmil	608.04	1.200 kcmil

Cajón texto color

Para media, alta y extra alta tensión, el calibre mínimo debe ser seleccionado de forma tal que su temperatura no supere la del aislamiento de los conductores activos alojados en la misma canalización, acorde al capítulo 9 de la IEEE 242.


Los requisitos de instalación establecidos para SPT en el numeral 15.4 del RETIE que se deben verificar son:

El valor de la resistencia de puesta a tierra no debe superar los siguientes valores máximos

APLICACIÓN	VALORES MAXIMOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda.	20Ω
Subestaciones de alta y extra alta tensión.	1Ω
Subestaciones de media tensión.	10Ω
Protección contra rayos.	10Ω
Punto neutro de acometida en baja tensión.	25Ω
Redes para equipos electrónicos o sensibles.	10Ω



Para medir la resistencia de puesta a tierra, RETIE sugiere el método de la caída de potencial usando un telurómetro así:




En donde según IEEE81 para obtener 95% de precisión se debe escoger como mínimo igual a 6.5 veces la mayor dimensión de la puesta a tierra a medir.





Síntesis

El cumplimiento de los requisitos de RETIE y RETILAP se garantiza mediante la "Declaración de cumplimiento" para todas las instalaciones y el "Dictamen de inspección", por esta razón es de suma importancia contar con personal capacitado y especializado en el área, previniendo y/o mitigando los posibles problemas que puedan surgir a este respecto. En el siguiente mapa conceptual se informa de los aspectos más importantes sobre este tema:





Material complementario

Tema	Referencia APA del Material	Tipo de material	Enlace del Recurso o Archivo del documento material
1.1 Certificación	Organismo Nacional de Acreditación de	Documento	https://onac.org.co/director
de productos	Colombia - ONAC (2021). Directorio	legal	io-de-acreditados/
	Oficial de Acreditados.		
1.2 Componentes	Resolución 90708 de 2013 y anexos.	Documento	https://www.minenergia.go
del dictamen de	[Ministerio de Minas y Energía de	legal	v.co/documents/3822/227
inspección	Colombia]. Por la cual se expide el		<u>26-</u>
	Reglamento técnico de instalaciones		Resolucion 9 0708 de a
	eléctricas - RETIE, que fija las		gosto_30_de_2013_exped
	condiciones técnicas que garanticen la		icion_RETIE_2013.pdf
	seguridad en los procesos de		
	generación, transmisión,		
	transformación, distribución y utilización		
	de la energía eléctrica en la República		
	de Colombia y se dictan otras		
	disposiciones. Agosto 30 de 2013.		
2. Verificación de	Resolución 181331 de 2009 y anexo.	Documento	https://www.mincit.gov.co/t
conformidad	[Ministerio de Minas y Energía de	legal	emas-
RETILAP	Colombia]. Por la cual se expide el		interes/reglamentos-
	reglamento técnico de iluminación y		tecnicos/ministerio-de-
	alumbrado público RETILAP y se dictan		minas-y-
	otras disposiciones. Agosto 6 de 2009.		energia/resolucion-n-18-
			1331-del-6-de-agosto-de-
			<u>2009.aspx</u>
3. Verificación de	Instituto Colombiano de Normas	Documento	https://docplayer.es/14941
conformidad SPT	Técnicas y Certificación. (1998). Norma		678-Codigo-electrico-
	Técnica Colombiana NTC 2050 Código		colombiano-norma-
	Eléctrico Colombiano. ICONTEC.		tecnica-colombiana-2050-
			ntc-2050.html



Glosario

NACE: "Statistical classification of economic activities in the European Community" (Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea).

ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

RETILAP: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.

SPT: Sistema de puesta a tierra.

TELURÓMETRO: equipo de medida usado para medir resistencias de puesta a tierra y resistividad de los terrenos.



Referencias bibliográficas

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1998). Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. ICONTEC.

Resolución Número 90708 de 2013 y anexos. [Ministerio de Minas y Energía de Colombia]. Por la cual se expide el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Agosto 30 de 2013.

Resolución Número 181331 de 2009 y anexo. [Ministerio de Minas y Energía de Colombia]. Por la cual se expide el Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP y se dictan otras disposiciones. agosto 6 de 2009.



Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del Equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de línea de producción	Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios
Jaime Mauricio Peñaloza Trespalacios	Experto técnico	Regional Distrito Capital - Centro Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Leidy Carolina Arias Aguirre	Diseñadora instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología
Carolina Coca Salazar	Revisora metodológica y pedagógica	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Responsable Equipo desarrollo curricular	Regional Santander – Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Julia Isabel Roberto	Correctora de estilo	Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología
Juan Gilberto Giraldo Cortés	Diseñador instruccional	Regional Tolima – Centro de Comercio y Servicios
María Inés Machado López	Metodólogo	Regional Tolima – Centro de Comercio y Servicios
José Yobani Penagos Mora	Diseñador Web	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Sebastián Trujillo Afanador	Desarrollador Fullstack	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyboard e Ilustración	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios



Nelson Iván Vera Briceño	Producción audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Oleg Litvin	Animador	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Francisco Javier Vásquez Suarez	Actividad Didáctica	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Jorge Bustos Gómez	Validación y vinculación en plataforma LMS	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de contenidos accesibles	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios